



Á

Prefeitura Municipal de Lajeado/RS


Pregão Eletrônico 49/2025.

Prezados,


Nossa empresa SOLARSERV PC MAT E SOLUÇÕES FOTOVOLTAICAS LTDA, inscrita pelo CNPJ: 49.392.317/00001-00, vem através deste, solicitar o seguinte esclarecimento:

Itens 14/15/16 do referido edital, one menciona que deverá oser fornecidos “2 KITS DE CINTA CIRCULARES”, gostaríamos da confirmação se:

2 kits, consistem em 1 Cinta com os 2 lados para fixação no poste, conforme Padrão RGE, adicionado dos acessórios conforme edital;




Ou se; devemos considerar 2 pares de cintas + acessórios conforme edital:





+



Desde já agradecemos.



Termo de Esclarecimento

Data: 13/01/2025

Assunto: Retificação e Esclarecimento referente ao Pregão Eletrônico nº 49/2025

Em virtude de um equívoco no preenchimento da resposta anterior no Portal de Compras, apresentamos a devida retificação quanto ao pedido de esclarecimento formulado pela empresa **SOLARSERV PC MAT E SOLUÇÕES FOTOVOLTAICAS LTDA (CNPJ: 49.392.317/0001-00)**.

Conforme manifestação do técnico responsável pela elaboração do Termo de Referência que fundamenta o edital do PE 49/2025, esclarece-se que:

“A especificação correta compreende 02 (dois) pares de cintas, acrescidos dos acessórios previstos em edital.”

Gisele Cristina Soares

Pregoeira