



	PONTO DE REDE NA PAREDE
	PONTO DE REDE NO TETO
	RACK SOBREPOR
	MANGUEIRA DE PEAD ENTERRADA
	ELETRODUTO PVC TETO



- 1- DIMENSÕES QUANDO NÃO INDICADA EM METRO.
- 2- OS ELETRODUTOS COM DIÂMETRO SEM INDICAÇÃO EM PLANTA SÃO DE Ø1(INTERNO).
- 3- EM TODAS AS CAIXAS DE LIGAÇÃO OU PASSAGEM OS ELETRODUTOS DEVEM EMBUTIDOS.
- 4- QUALQUER MODIFICAÇÃO DO PROJETO NA OBRA SEM CONSULTA AO PROJETISTA É DETOTAL RESPONSABILIDADE DO CONSTRUTOR.
- 5- OS CABOS SÃO DO TIPO PAR TRANÇADO CAT-6.
- 6- DEVERÁ SER PREVISTO A COLOCAÇÃO DE ETIQUETAS NAS PLACAS DAS TOMADAS, COM A RESPECTIVA NUMERAÇÃO DOS PONTOS.
- 7- USAR CURVAS DE RAIO LONGO PADRÃO COMERCIAL E NUNCA JOELHOS.
- 8- OS LANCES ENTRE CAIXAS NÃO DEVEM CONTER MAIS DE DUAS CURVAS, EVITANDO-SE TAMBÉM SEMPRE QUE POSSÍVEL CURVAS REVERSAS.
- 9- AS PONTAS DOS CABOS DEVEM SER IDENTIFICADAS CONFORME SIMBOLOGIA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO.
- 10- ESTE PROJETO DE REDE INTERNA ESTRUTURADA, APÓS A SUA EXECUÇÃO DEVE SER SUBMETIDAO AOS TESTES DE CERTIFICAÇÃO E GARANTIA, DE MODO A ATENDER AOS PARÂMETROS DE TRANSMISSÃO RECOMENDADOS PARA O MESMO.
