

Relatório de Dúvidas do Processo

Processo

Número: 40/2026

Modalidade: Concorrência por Menor Preço

Orgão: Setor de Licitações e Contratos

Número do Processo Interno: 2588

Abertura: 29/09/2026 - 09:00

Município: Agudo / RS

Registrado em	Assunto	Respondido Em
14/09/2026 - 14:51:58	Pedra de mão (rachão) gabião caixa e gabião colchão	15/09/2026 - 15:37:34
Ao analisar a Planilha Orçamentária e as Composições Analíticas referentes ao item 4 - Estruturas em gabiões caixa e colchões Reno, verifica-se que as composições dos itens 4.1 e 4.2, relativas ao fornecimento e assentamento de gabião caixa, e do item 4.3, relativo à execução de gabião colchão, não apresentam o fornecimento de pedra de mão, pedra rachão ou outro material pétreo destinado ao preenchimento dos gabiões. Estamos entendendo que o fornecimento desse insumo será de responsabilidade da Prefeitura. Nosso entendimento está correto?		
Prezados, Após diligência junto ao Setor de Engenharia e Arquitetura, tivemos o seguinte retorno, conforme anexo: "Em resposta ao pedido de esclarecimentos, venho por meio deste manifestar que o material de enchimento dos gabiões será em seixo, disponível no local. O item 5.5 do memorial descritivo da obra apresenta as especificações que o material a ser utilizado deve possuir, além das descrições quanto a execução do muro e colchão reno constantes nos itens 5.1 a 5.4. Em relação a planilha orçamentária, é possível verificar nas composições que há a previsão de horas máquinas para escavação e preenchimento dos gabiões com esse material. No item de terraplanagem já há a previsão da escavação do local, para a retirada de material que será utilizado no preenchimento do muro (verificar item 4.1 do memorial descritivo, conjuntamente com item 3.1 da planilha e com)". Att. Clair Wilhelm Agente de Contratação		Arq Resp uiv osta o Pedid An o de exoEscla de reci Res ment pos os ta: l.pdf

[Voltar](#)