



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA			
Data: 06/03/2025	Setor Solicitante: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Responsável pela solicitação: Clanilton Silva Salvador E-mail: administracao@saovicentadosul.rs.gov.br Telefone Fixo: 0800-000-4377 Ramal: 215		
Material: () Consumo (x) Permanente () Serviços			
Prazo final de entrega / conclusão dos serviços:	Responsável Técnico: Telefone:	Previsão de Consumo: 12 Meses	
	Objeto	Secretário:	
	Aquisição parcelada de aparelhos de ar condicionado para as secretarias da Prefeitura do Município de São Vicente do Sul/RS		
Fiscal do Contrato: Nomeados qdo da solicitação de contratos	06/03/2025 Existe a necessidade de aquisição material / serviço descrito abaixo. Estou de acordo com a solicitação e justificativa.		
Gestor Do Contrato: Secretário dos Setores Demandantes	Clanilton Silva Salvador Secr. Administração		
JUSTIFICATIVA: A aquisição dos aparelhos de ar condicionado, se faz necessária para a melhoria das condições térmicas dos ambientes do Prédio Sede da Prefeitura e dos Prédios das Secretarias vinculadas e Hospital Municipal, visando garantir a climatização de todos os ambientes das áreas administrativas, bem como dos diversos ambientes em que a disponibilização dos equipamentos é indispensável a fim de garantir e melhorar a qualidade dos serviços prestados aos munícipes que precisarem ser atendidos nesses espaços. A aquisição de aparelho de ar condicionado torna-se indispensável para manter uma temperatura adequada para o ambiente de trabalho, garantindo conforto térmico aos Servidores Municipais e Público local.			
Item	Material Especificado	QT	UN
1	Aparelho de ar-condicionado (9.000 btu's). Características mínimas: tipo split hi wall, 9.000 btu's. Sistema inverter. Ciclo quente/frio. Cor branca. 03 velocidades de ventilação. Filtro de ar removível e lavável. Controle remoto. Baixo nível de ruído. Selo de eficiência energética "A". Tensão: 220 v v eficiência energética mínima de 3,50 w/w com manual em português e com certificado de garantia de no mínimo 12 meses	25	UNID
2	Aparelho de ar-condicionado (12.000 btu's). Características mínimas: tipo split hi wall, 12.000 btu's. Sistema inverter. Ciclo quente/frio. Cor branca. 03 velocidades de ventilação. Filtro de ar removível e lavável. Controle remoto. Baixo nível de ruído. Selo de eficiência energética "A". Tensão: 220 v	38	UNID



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

	eficiência energética mínima de 3,50 w/w), com manual em português e com certificado de garantia de no mínimo 12 meses		
3	Aparelho de ar-condicionado (18.000 btu's). Características mínimas: tipo split hi wall, 18.000 btu's. Sistema inverter. Ciclo quente/frio. Cor branca. 03 velocidades de ventilação. Filtro de ar removível e lavável. Controle remoto. Baixo nível de ruído. Selo de eficiência energética "A". Tensão: 220 v eficiência energética mínima de 3,50 w/w com manual em português e com certificado de garantia de no mínimo 12 meses.	15	UNID
4	Aparelho de ar-condicionado (24.000 btu's). Características mínimas: tipo split hi wall, 24.000 btu's. Sistema inverter. Ciclo quente/frio. Cor branca. 03 velocidades de ventilação. Filtro de ar removível e lavável. Controle remoto. Baixo nível de ruído. Selo de eficiência energética "A". Tensão: 220 v eficiência energética mínima de 3,50 w/w com manual em português e com certificado de garantia de no mínimo 12 meses	08	UNID