

Zimbra

licitacoes@marau.rs.gov.br

Fwd: Esclarecimento da Concorrência N° 006/2024.

De : PM Marau/RS - Licitações
<licitacoes@marau.rs.gov.br>

qua., 27 de mar. de 2024 13:11

📎 3 anexos

Assunto : Fwd: Esclarecimento da Concorrência N° 006/2024.

Para : Engenharia <engenharia@marau.rs.gov.br>, PM Marau, RS - Apoio DEPLAN 1
<apoiodeplan1@marau.rs.gov.br>, PM Marau, RS - Habitação <habitacao@marau.rs.gov.br>, malga 08
<malga_08@hotmail.com>

Cc : licitacao4@zagonel.com.br, Pm Marau, RS - Karina Zardo
<licitacoes.agentecontratacao@marau.rs.gov.br>

Boa tarde!

Segue pedido de esclarecimento.

Att,
Nelci Silvestri



De: "Eduarda Koch Antunes" <licitacao4@zagonel.com.br>

Para: "PM Marau/RS - Licitações" <licitacoes@marau.rs.gov.br>

Cc: "Analice Wosniak" <Licitacao3@zagonel.com.br>

Enviadas: Quarta-feira, 27 de março de 2024 9:29:31

Assunto: Esclarecimento da Concorrência N° 006/2024.

Bom dia Prezados(as),

Vimos através deste solicitar um pedido de esclarecimento referente ao processo licitatório em referência.

Ao analisar a descrição do item 16 (luminária led 150w) do ato convocatório em tela, denota-se que o edital licitatório em tela **nada aduz acerca do fluxo luminoso da luminária, fator de potência, vida útil e índice de reprodução de cor**. Todavia, insta salientar que estas características traduzem a qualidade e eficiência do produto que esta a se adquirir.

O termo de referência, que apresenta o detalhamento dos itens, limitou-se a explanação de raras especificações e, para que haja um descritivo completo, que vise aquisição de luminárias de qualidade, com segurança jurídica, deverá apresentar, as seguintes especificações:

1. Potência Máxima;

2. Fator de Potência;
3. Distorção Harmônica Total;
4. Protetor Contra Surtos (10Kv 10Ka);
5. Grau de Proteção contra Poeira e Umidade mínimo IP-66 do produto;
6. Eficiência Energética;
7. Vida útil do LED (L70);
8. Temperatura média de cor de 4000 a 5000K;
9. Fonte de Energia;
10. Índice de Reprodução de Cor (IRC);
11. Proteção contra Impactos Mecânicos mínimo IK08;
12. Fluxo Luminoso Efetivo.

Por esta razão, requer-se a padronização a fim de manter a qualidade do produto requerido, adquirindo-se um produto que satisfaça aos padrões mínimos de desempenho, sendo imprescindível a referida alteração, considerando o descritivo editalício e preservando a ampla concorrência no certame.

Sendo o que se apresentava para o momento, ficamos no aguardo do esclarecimento quanto aos pontos acima elencados.

Atenciosamente.



The image shows a business card for Eduarda Antunes, Depto. de Licitação, with contact information: +55 (49) 3366-6000, +55 (49) 98827-9482, and www.zagonel.com.br. The card also features the Zagonel logo, the tagline 'É do Brasil, pode confiar.', and social media handles like @zagonelled. Below the card is a banner celebrating 35 years of Zagonel, stating 'Desde 1989 edificando uma jornada de evolução, inovação e excelência, construída por pessoas!'.



Rodapé Zimbra_Nelci.png
103 KB