DETALHE DA BASE
DIMENSÕES DA BASE EM AÇO DE 350mm



Dimensão da Base: 350 mm x 350 mm
Entre furos da Base: 210 mm x 210 mm
Ø Furo Lateral: 25,4 mm (1”)
Espessura da Chapa: 19,0 mm (¾”)
Chumbador: 22,2 mm (⅞”) x 500 mm

DETALHAMENTO DA CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA

350mmx350mmx600mm
(medidas internas)



CORTE A-A

CORTE B-B

DETALHE DA INSTALAÇÃO DO DUTO NA TRAVESSIA DA PISTA DE ROLAMENTO



DETALHES DO ENVELOPAMENTO DOS DUTOS (TRAVESSIA)





Notas
Nas emendas usar conectores tipo fendido isolar com fita autofusão e fita isolante.
Após a passagem dos condutores fechar os dutos com massa de calafetar instalar plaqueta com identificação das fases.

Nos pontos em que o solo for rochoso (Não possibilitar a profundidade mínima) fixar a base de concreto através de chumbador de aço na mesma.

M&B Soluções Elétricas
CNPJ 36.525.725/0001-40
Avenida Avaí nº 1045, bairro Figueira
Três de Maio / RS

Obra
PROJETO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Local ERS-342, Km 12+800 ao Km 13+700 - Horizontina / RS

Proprietário
Municipio de Horizontina
CNPJ 87.612.834/0001-36

Responsável Técnico
Documento assinado digitalmente
gov.br ANGELICA BRITES MIRESKI
Data: 15/09/2026 14:20:33-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br
Angélica Brites Mireski
CREA RS 239035

Projeto
ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Duplicação da ERS-342
Planta Detalhes

Prancha 2

Data	Escala	Desenho	Prancha	Pran.Tot.
09/09/2026	Sem escala	Angélica Mireski	A2	3

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 12/11/2026 17:43 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pa62822/86999