



PROJETO Nº 003/2026
LAUDO TÉCNICO DRENAGEM PLUVIAL

Localização:

PAVIMENTO	RUA
ASFALTO	RUA OTTO SCHULZ

A via acima relacionada faz parte do projeto de Pavimentação Asfáltica do Município de Giruá/RS.

Foi verificado “in loco” que o escoamento pluvial existente na rua a ser pavimentada se dá através de sarjetas executadas no próprio calçamento com caimento (abaullamento) em direção aos meio-fios (cordões) possibilitando o escoamento das águas pluviais pelas laterais das vias e também através de bocas de lobo e tubulação em concreto.

As águas pluviais irão continuar escoando pelas laterais das ruas entre o meio fio e a pavimentação asfáltica a ser executada (com inclinação da pavimentação a ser executada para as laterais) e serão captadas através de bocas de lobos e tubos de concreto já existentes no local.

A implantação do sistema de escoamento das águas desde o início das pavimentações foi projetado e calculado, sendo que o mesmo se mostra eficiente conforme os cálculos, bem como na avaliação pessoal nas épocas de intensas precipitações pluviométrica.

Até a presente data o sistema se mostrou eficiente, não havendo informações de transbordamento, alagamentos ou qualquer outro. A municipalidade através do setor urbano faz manutenção periódica, com limpeza de pista, sarjetas, bocas de lobo,

CLAUDIA E. M. DE ALMEIDA

Eng.^a Civil
 CREA-RS 117078 - D

DARI PAULO PRESTES TABORDA

Prefeito Municipal



mantendo-as sempre com o funcionamento integral, o que faz com que o risco de problemas seja mínimo ou zero.

Giruá/RS, 29 de janeiro de 2026.

Eng^a. Civil Claudia E. M. de Almeida
CREA/RS 117078



Documento assinado digitalmente
CLAUDIA EUNICE MAYER DE ALMEIDA
Data: 23/04/2026 16:33:11-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

CLAUDIA E. M. DE ALMEIDA

Eng.^a Civil
CREA-RS 117078 - D

DARI PAULO
PRESTES
TABORDA:30963877
020

Assinado de forma digital
por DARI PAULO PRESTES
TABORDA:30963877020
Dados: 2026.04.23
17:11:47 -03'00'

DARI PAULO PRESTES TABORDA
Prefeito Municipal