



Estado do Rio Grande do Sul

MUNICÍPIO DE SÃO MARTINHO

CNPJ 87.613.097/0001-96

FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA PARA CONTRATAÇÃO POR DISPENSA DE LICITAÇÃO

1. Da Identificação da Demanda

A presente demanda visa a contratação de empresa especializada para a aquisição e instalação de torre de ferro, conforme especificações técnicas detalhadas no item 4 deste documento.

2. Da Justificativa da Necessidade

A Localidade de Bom Sossego, pertencente ao Município de São Martinho, necessita de uma estrutura de suporte para a caixa d'água existente, que possui capacidade de 1000 litros. A torre atual encontra-se em estado precário, comprometendo a segurança e a estabilidade do reservatório, bem como a qualidade do abastecimento de água para a comunidade. A instalação de uma nova torre de ferro é fundamental para garantir a continuidade e a segurança do fornecimento de água potável, sendo uma medida essencial para a saúde pública e o bem-estar dos munícipes da referida localidade. A ausência desta estrutura adequada representa um risco iminente de desabamento e interrupção do serviço.

3. Da Justificativa da Modalidade

A contratação em questão será realizada por Dispensa de Licitação, fundamentada no Art. 75, inciso II, da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos). Tal dispositivo legal autoriza a dispensa para contratação de obras e serviços de engenharia ou de serviços de manutenção de veículos automotores cujo valor estimado seja inferior a R\$ 100.000,00 (cem mil reais).

Considerando que o valor de referência para a presente contratação é de R\$ 21.449,20 (vinte e um mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e vinte centavos), o qual se enquadra no limite estabelecido pela legislação para serviços de engenharia, a modalidade de dispensa de licitação é a adequada e legalmente prevista para a execução do objeto.

4. Das Especificações Técnicas Detalhadas

O objeto da contratação consiste na aquisição e instalação de uma torre metálica de ferro, com as seguintes características e requisitos:

- Tipo de Estrutura: Torre metálica treliçada de ferro.
- Altura: 6 (seis) metros a partir do nível do solo.
- Finalidade: Suportar caixa d'água com capacidade de 1000 (mil) litros.
- Material: Perfis metálicos de aço carbono, com tratamento anticorrosivo (galvanização a fogo ou pintura epóxi de alta resistência) para garantir durabilidade e resistência às intempéries.
- Base: Deverá ser projetada para fixação em fundação de concreto, garantindo estabilidade e segurança.
- Acessórios: Incluir escada de acesso com guarda-corpo e plataforma de manutenção na parte superior, conforme normas de segurança.

