



Lista de luminárias (Edifício 1, Ginásio)

Índice	Fabricante	Nome do artigo	Número de artigo	Equipagem	Corrente luminosa	Fator de manutenção	Potência de ligação	Quantidade
1	Intral	0722 - LAMP-100 4E AGATA FIT LUMINÁRIA LED PERF. BRC FRIGID 5000K		1x	26111 lm	0.80	180 W	24
2	Intral	0843 BRC-108 300x120mm Antera SL 3600m 6000K 36W		1x	3613 lm	0.80	36 W	4

#	Nome	Parâmetros	Min	Máx	Médio	Min/Médio	Miv/Mix
1	Ginásio	Potência luminosa perpendicular (Adaptivo)	129 lx	635 lx	468 lx	0.28	0.20
2	Plano de uso (Vest. Masc.)	Potência luminosa perpendicular (Adaptivo)	91.1 lx	191 lx	150 lx	0.61	0.48
3	Plano de uso (Vest. Fem.)	Potência luminosa perpendicular (Adaptivo)	92.0 lx	192 lx	150 lx	0.61	0.48

RESULTADOS DO PROJETO LUMINOTÉCNICO SEM ESCALA

LEGENDA:

- REFLETOR AGATA G4 140W
- LUMINÁRIA ANTERA SL 36W
- LINHAS ISOMÉTRICAS DE ILUMINÂNCIA
- INDICAÇÃO DE ILUMINÂNCIA

Todos os direitos reservados. Este projeto é propriedade intelectual da MIL Engenharia Elétrica. É proibida a reprodução, cópia ou distribuição sem a autorização expressa da MIL Engenharia Elétrica.

R00	Elaboração	06/11/2024	Valeska Pelissaro	Eng. Alexandre Gregolin
REVISÃO	DISCRIMINAÇÃO	DATA	PROJETISTA	REVISADO
QUADRO DE REVISÕES				
PROJETO: Valeska Pelissaro RESPONSÁVEL TÉCNICO: Eng. Oberdan Savaris CREA: 174760 RS			DESENHOS FORNECIDOS PARA: <input checked="" type="radio"/> CONHECIMENTO <input type="radio"/> ORÇAMENTO <input type="radio"/> APROVAÇÃO <input type="radio"/> EXECUÇÃO <input type="radio"/> AS BUILT	
ASSINATURA DO CLIENTE:				
DESCRIÇÃO: Projeto Luminotécnico PLANTA: Planta de Detalhes (LMT1)				
MIL Engenharia Elétrica LTDA ME - Cep 99950-000 - Tapejara/RS - Rua Manoel Teixeira, 409 - Bairro Centro Fone: (54) 3344 2309 - http://www.milengenharia.rs - e-mail: contato@milengenharia.rs				
CLIENTE: Prefeitura Municipal de Tapejara OBRA: Iluminação do Ginásio 13 de Maio LOCAL: R. Princesa Isabel - Treze de maio, Tapejara - RS				ESCALA: Indicada DATA: 05/11/2024 FOLHA: A1 PÁGINA: 01/01

LUMINOTÉCNICO
Esc.: 1/100