

Cliente: MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA

Descrição: MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA (14218)

Endereço: RUA SÃO JOSE, 2500

Cidade: FLORES DA CUNHARS

E-mail:

B: CENTRO

Pagto: 28 dias

OBS.: Orçamento referente a ar condicionado Escola Irmã Tarcísia.

Sala: Sala Educadores 2

Patrimônio: 25839

Defeito constatado: Falta de gás no equipamento. Pode ser que, por estar sem gás, ar condicionado apresente vazamentos.

Está incluso no orçamento:

- Gás R410-A

- Prestação de serviço para colocação de gás e testes funcionais.

Não está incluso no orçamento:

- Teste de estanqueidade para verificar possível vazamento;

- Desinstalação do equipamento para testes em bancada;

- Demais peças e/ou componentes fora do especificado em orçamento.

Prazo para realizar o serviço: 20 dias.

ORÇAMENTO 14218

Emissão: 12/07/24 sex 12:30

Telefone: (54) 3279-7600

CNPJ/CPF: 87.843.819/0001-07

IE/RG:

Atend.: Roberta

ITEM	DESCRIÇÃO	NCM	QTD UN	VL UNIT	(Desc)	TOTAL
5891	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1 UN	120,00	=	120,00
7653	FRIGELAR GAS REFRIGERANTE R410 A	38276500	1 Kg	101,20	=	101,20
TOTAL						221,20

Cliente: MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA

Descrição: MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA (14220)

Endereço: RUA SÃO JOSE, 2500

Cidade: FLORES DA CUNHARS

B: CENTRO

E-mail:

Pagto: 28 dias

OBS.: Orçamento referente a ar condicionado Escola Irmã Tarcísia.

Sala: Maternal 2A

Patrimônio: 30873

Defeito constatado: Falta de gás no equipamento + necessário trocar tubulação.

Está incluso no orçamento:

- Prestação de serviço de desinstalação ar condicionado;
- 2 metros de tubulação nova (peças como suporte, etc. é possível aproveitar);
- Gás R410-A;
- Prestação de serviço para reinstalação da máquina com nova tubulação.

Não está incluso no orçamento:

- Desinstalação do equipamento para testes em bancada;
- Demais peças e/ou componentes fora do especificado em orçamento.

Prazo para realizar o serviço: 20 dias.

ORÇAMENTO 14220

Emissão: 12/07/24 sex 13:46

Telefone: (54) 3279-7600

CNPJ/CPF: 87.843.819/0001-07

IE/RG:

Atend.: Roberta

ITEM	DESCRIÇÃO	NCM	QTD UN	VL UNIT	(Desc)	TOTAL
5891	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESINST. + INSTALAÇÃO		1 UN	600,00	=	600,00
8542	KIT MATERIAL ACESSÓRIOS INSTALAÇÃO AR CONDIC	74182000	1 UN	250,00	=	250,00
7653	FRIGELAR GAS REFRIGERANTE R410 A	38276500	1 Kg	101,20	=	101,20
TOTAL						951,20

Cliente: MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA**Descrição:** MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA (14219)**Endereço:** RUA SÃO JOSE, 2500**Cidade:** FLORES DA CUNHARS**B:** CENTRO**E-mail:****Pagto:** 28 dias**OBS.:** Orçamento referente a ar condicionado Escola Irmã Tarcísia.

Sala: Sala Direção 02

Patrimônio: 31719

Defeito constatado: Falta de gás no equipamento. Pode ser que, por estar sem gás, ar condicionado apresente vazamentos.

Está incluso no orçamento:

- Gás R410-A

- Prestação de serviço para colocação de gás e testes funcionais.

Não está incluso no orçamento:

- Teste de estanqueidade para verificar possível vazamento;

- Desinstalação do equipamento para testes em bancada;

- Demais peças e/ou componentes fora do especificado em orçamento.

ORÇAMENTO 14219**Emissão:** 12/07/24 sex 13:44**Telefone:** (54) 3279-7600**CNPJ/CPF:** 87.843.819/0001-07**IE/RG:****Atend.:** Roberta

ITEM	DESCRIÇÃO	NCM	QTD UN	VL UNIT	(Desc)	TOTAL
5891	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1 UN	120,00	=	120,00
7653	FRIGELAR GAS REFRIGERANTE R410 A	38276500	1 Kg	101,20	=	101,20
TOTAL						221,20

Cliente: MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA

Descrição: MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA (14217)

Endereço: RUA SÃO JOSE, 2500

Cidade: FLORES DA CUNHARS

E-mail: B: CENTRO

Pagto: 20 dias

OBS.: Orçamento referente a ar condicionado Escola Irmã Tarcísia.

Sala: Maternal 1B

Patrimônio: Sem numeração

Equipamento: PHILCO AR CONDICIONADO 18.000 BTU'S PH18000IQFM5

Defeito constatado: Placa eletrônica da evaporadora não envia sinal para condensadora acionar. Pode haver defeito em demais componentes, porém só será possível constatar após a troca da placa da evaporadora.

Está incluso no orçamento:

- Placa eletrônica da evaporadora

- Prestação de serviço para troca de componentes e testes funcionais.

Não está incluso no orçamento:

- Desinstalação do equipamento para testes em bancada;

- Demais peças e/ou componentes fora do especificado em orçamento.

Prazo para realizar o serviço: 30 dias para recebimento da placa.

ORÇAMENTO 14217

Emissão: 12/07/24 sex 12:22

Telefone: (54) 3279-7600

CNPJ/CPF: 87.843.819/0001-07

IE/RG:

Atend.: Roberta

ITEM	DESCRIÇÃO	NCM	QTD UN	VL UNIT	(Desc)	TOTAL
5891	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1 UN	150,00	=	150,00
10801	PHILCO PLACA ELETRÔNICA EVAPORADORA 758688	84159090	1	358,00	=	358,00
TOTAL						508,00