



MUNICIPIO DE TORRES
TORRES-RS

ATA DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 76/2024

Processo Administrativo Nº 3750/2024

Tipo: AQUISIÇÃO

PREGOEIRO: SIDINEIA BURIN ROCHA DA SILVA

Data de Publicação: 27/03/2024 10:30:18

LOTE 1 - HOMOLOGADO - 11/04/2024 17:51:51

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE GERADORES PARA ATENDER DEMANDAS
ESPECÍFICAS DO 34º FESTIVAL INTERNACIONAL DE BALONISMO

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: UNIDADE	Marca: Serviço	Modelo:
Descrição: 2 Grupos Geradores Sileciado 360kwa Classe de Regulacao ISO8528 Careado Trifasico Neutro Fase Fase 220V380V Cabo Forca miimo 25mm de 30m Abastecido com Transporte icluso ligado atraves de chaves reversoras aos outros dois para o caso de falha de algum deles Uso dia Operador de grupo de geradores e eletricista de platao o Eveto 18 horas de uso dia cada maquiaMautecao Prevetiva e Corretiva do Grupo Gerador fica por cota do cotratadoO servico de Gerador devera ser acompanhado de 30m de gradil costruido em ferro em boas codicoes de uso com 120m de altura e 2 potos de fixacao ecaixe que servira como grades de cotecao e isolameto aos geradores com placas de Perigo Eletricidade Projeto plata e aterrameto o sistema Delta 3 barras de cobre de 2 metros eterradas o chao a uma distacia de 15 metros de cada uma formado um triagulo iterligado as hastes com coectores especificos para isso respeitado a distacia miima de 200 m do palcoToda estrutura de geradores deve ser motada coforme aecessidade dos bombeiros placas extitor etc e legislacao com laudo tecico quimico e ART s ou RRT s ou TRT sTodos os ites que compoe o lote devera ter seus valores uitarios descritos2 Grupos Geradores Sileciado 360kwa Classe de Regulacao ISO8528 Careado Trifasico Neutro Fase Fase 220V380V Cabo Forca miimo 25mm de 30m Abastecido com Transporte icluso ligado atraves de chaves reversoras aos outros dois para o caso de falha de algum deles Uso dia Operador de grupo de geradores e eletricista de platao o Eveto 18 horas de uso dia cada maquiaMautecao Prevetiva e Corretiva do Grupo Gerador fica por cota do cotratadoO servico de Gerador devera ser acompanhado de 30m de gradil costruido em ferro em boas codicoes de uso com 120m de altura e 2 potos de fixacao ecaixe que servira como grades de cotecao e isolameto aos geradores com placas de Perigo Eletricidade Projeto plata e aterrameto o sistema Delta 3 barras de cobre de 2 metros eterradas o chao a uma distacia de 15 metros de cada uma formado um triagulo iterligado as hastes com coectores especificos para isso respeitado a distacia miima de 200 m do palcoToda estrutura de geradores deve ser motada coforme aecessidade dos bombeiros placas extitor etc e legislacao com laudo tecico quimico e ART s ou RRT s ou TRT sTodos os ites que compoe o lote devera ter seus valores uitarios descritos			
Quantidade: 7	Valor Unit.: 9.796,87		Valor Total: 68.578,09
Item: 2	Unidade: UNIDADE	Marca: Serviço	Modelo:
Descrição: 1 Grupo Gerador Sileciado 260kwa Classe de Regulacao ISO8528 Careado Trifasico Neutro Fase Fase 220V380V Cabo Forca miimo 25mm de 30m Chaveadora Abastecido com Transporte icluso Uso dia Operador de grupo de geradores e eletricista de platao o Eveto Uso Stad by24 horas de usoMautecao Prevetiva e Corretiva do Grupo Gerador fica por cota do cotratadoO servico de Gerador devera ser acompanhado de 30m de gradil costruido em ferro em boas codicoes de uso com 120m de altura e 2 potos de fixacao ecaixe que servira como grades de cotecao e isolameto aos geradores com placas de Perigo Eletricidade Projeto plata e aterrameto o sistema Delta 3 barras de cobre de 2 metros eterradas o chao a uma distacia de 15 metros de cada uma formado um triagulo iterligado as hastes com coectores especificos para isso respeitado a distacia miima de 200 m do palcoToda estrutura de geradores deve ser motada coforme aecessidade dos bombeiros placas extitor etc e legislacao com laudo tecico quimico e ART s ou RRT s ou TRT sTodos os ites que compoe o lote devera ter seus valores uitarios descritos1 Grupo Gerador Sileciado 260kwa Classe de Regulacao ISO8528 Careado Trifasico Neutro Fase Fase 220V380V Cabo Forca miimo 25mm de 30m Chaveadora Abastecido com Transporte icluso Uso dia Operador de grupo de geradores e eletricista de platao o Eveto Uso Stad by24 horas de usoMautecao Prevetiva e Corretiva do Grupo Gerador fica por cota do cotratadoO servico de Gerador devera ser acompanhado de 30m de gradil costruido em ferro em boas codicoes de uso com 120m de altura e 2 potos de fixacao ecaixe que servira como grades de cotecao e isolameto aos geradores com placas de Perigo Eletricidade Projeto plata e aterrameto o sistema Delta 3 barras de cobre de 2 metros eterradas o chao a uma distacia de 15 metros de cada uma formado um triagulo iterligado as hastes com coectores especificos para isso respeitado a distacia miima de 200 m do palcoToda estrutura de geradores deve ser motada coforme aecessidade dos bombeiros placas extitor etc e legislacao com laudo tecico quimico e ART s ou RRT s ou TRT sTodos os ites que compoe o lote devera ter seus valores uitarios descritos			
Quantidade: 7	Valor Unit.: 5.031,70		Valor Total: 35.221,90

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 STK EQUIPAMENTOS LTDA	077	36.570.793/0001-21	103.833,31	103.799,99		Sim



**MUNICIPIO DE TORRES
TORRES-RS**

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
---------------------	------------	------------------	-----------------------	---------------------	----------------	-----------

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
---------------------	------------	------------------	-----------------------	---------------------	----------------	-----------

AUTORIDADE: CARLOS ALBERTO MATOS DE SOUZA