



MUNICIPIO DE TORRES
TORRES-RS

ATA DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 352/2024
Processo Administrativo Nº 16274/2024
Tipo: REGISTRO DE PREÇO
PREGOEIRO: SIDINEIA BURIN ROCHA DA SILVA
Data de Publicação: 11/11/2024 13:54:56

LOTE 1 - HOMOLOGADO - 06/12/2024 17:29:46

1 1 Grupo de Gerador silenciado 360kwaDescritivo de itens minimosClasse de regulacao ISO 8528 carenado trifasico neutrofasefase 220V380V cabo de forca 25 mm de ate 100 m abastecido com tra

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: DIA	Marca: Serviço	Modelo:
Descrição: 1 Grupo de Gerador silenciado 360kwaDescritivo de itens minimosClasse de regulacao ISO 8528 carenado trifasico neutrofasefase 220V380V cabo de forca 25 mm de ate 100 m abastecido com transporte incluso O gerador devera ser ligado atraves de chaves reversores aos dois pontos e a uma caixa de distribuicao com disjuntores embaixo do palco DEVIDAMENTE ATERRADA com sistema Delta Minimo de 18 horas de uso por dia a cada maquina Manutencao preventiva e corretiva do Grupo Gerador fica por conta do contratado O servico devera ser acompanhado de 30 m de gradil construido em ferro em boas condicoes de uso com 120 m de altura e 2 pontos de fixacaoencaixe que servira como grades de contencao e isolamento ao gerador com placas de Perigo Eletricidade Projeto planta e aterramento no sistema Delta 3 barras de cobre de 2 m enterradas no chao a uma distancia de 15 m de cada uma formando um triangulo interligando as hastes com conectores especificos para isso Toda a estrutura de geradores deve ser montada conforme a necessidade dos bombeiros placas extintor etc e legislacao com laudo tecnico quimico e ARTs ou RRTs ou TRTs Todos os itens que compoem o objeto deverao ter seus valores unitarios descritos Devera haver durante todo o evento 01 operador de grupo de gerador e tambem 01 eletricista de plantao			
Quantidade: 25		Valor Unit.: 6.777,00	Valor Total: 169.425,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 SILVA E SILVA ESTRUTURAS	956	08.380.504/0001-96	8.219,98	6.777,00		Sim
2 Q50 EVENTOS LTDA	909	20.274.579/0001-98	8.200,00	8.100,00	19,52	Sim
3 STAR GREEN GERADORES LTDA	902	30.647.055/0001-59	9.000,00	9.000,00	11,11	Sim

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
STK EQUIPAMENTOS LTDA	776	36.570.793/0001-21	8.219,98	7.250,00		Sim

LOTE 2 - HOMOLOGADO - 06/12/2024 17:29:47

2 1 Grupo de Gerador silenciado 260kwaDescritivo de itens minimosClasse de regulacao ISO 8528 carenado trifasico neutrofasefase 220V380V cabo de forca 25 mm de ate 100 m abastecido com tra

VALORES UNITÁRIOS FINAIS



**MUNICIPIO DE TORRES
TORRES-RS**

Item: 2 Unidade: DIA Marca: Serviço Modelo:

Descrição: 1 Grupo de Gerador silenciado 260kwa
Descritivo de itens minimos
Classe de regulacao ISO 8528 carenado trifasico neutrofasefase 220V380V cabo de forca 25 mm de ate 100 m abastecido com transporte incluso O gerador devera ser ligado atraves de chaves reversores aos dois pontos e a uma caixa de distribuicao com disjuntores embaixo do palco DEVIDAMENTE ATERRADA com sistema Delta Minimo de 18 horas de uso por dia a cada maquina Manutencao preventiva e corretiva do Grupo Gerador fica por conta do contratado O servico devera ser acompanhado de 30 m de gradil construido em ferro em boas condicoes de uso com 120 m de altura e 2 pontos de fixacaoencaixe que servira como grades de contencao e isolamento ao gerador com placas de Perigo Eletricidade Projeto planta e aterramento no sistema Delta 3 barras de cobre de 2 m enterradas no chao a uma distancia de 15 m de cada uma formando um triangulo interligando as hastes com conectores especificos para isso Toda a estrutura de geradores deve ser montada conforme a necessidade dos bombeiros placas extintor etc e legislacao com laudo tecnico quimico e ARTs ou RRTs ou TRTs Todos os itens que compoem o objeto deverao ter seus valores unitarios descritos Devera haver durante todo o evento 01 operador de grupo de gerador e tambem 01 eletricista de plantao

Quantidade: 30 **Valor Unit.:** 5.977,00 **Valor Total:** 179.310,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 SILVA E SILVA ESTRUTURAS	273	08.380.504/0001-96	6.843,42	5.977,00		Sim
2 Q50 EVENTOS LTDA	360	20.274.579/0001-98	6.800,00	6.700,00	12,10	Sim

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
STK EQUIPAMENTOS LTDA	966	36.570.793/0001-21	6.843,42	5.950,00		Sim

LOTE 3 - HOMOLOGADO - 06/12/2024 17:29:47

3 1 Grupo de Gerador silenciado 180kwa
Descritivo de itens minimos
Classe de regulacao ISO 8528 carenado trifasico neutrofasefase 220V380V cabo de forca 25 mm de ate 100 m abastecido com tra

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 3 Unidade: DIA Marca: Serviço Modelo:

Descrição: 1 Grupo de Gerador silenciado 180kwa
Descritivo de itens minimos
Classe de regulacao ISO 8528 carenado trifasico neutrofasefase 220V380V cabo de forca 25 mm de ate 100 m abastecido com transporte incluso O gerador devera ser ligado atraves de chaves reversores aos dois pontos e a uma caixa de distribuicao com disjuntores embaixo do palco DEVIDAMENTE ATERRADA com sistema Delta Minimo de 18 horas de uso por dia a cada maquina Manutencao preventiva e corretiva do Grupo Gerador fica por conta do contratado O servico devera ser acompanhado de 30 m de gradil construido em ferro em boas condicoes de uso com 120 m de altura e 2 pontos de fixacaoencaixe que servira como grades de contencao e isolamento ao gerador com placas de Perigo Eletricidade Projeto planta e aterramento no sistema Delta 3 barras de cobre de 2 m enterradas no chao a uma distancia de 15 m de cada uma formando um triangulo interligando as hastes com conectores especificos para isso Toda a estrutura de geradores deve ser montada conforme a necessidade dos bombeiros placas extintor etc e legislacao com laudo tecnico quimico e ARTs ou RRTs ou TRTs Todos os itens que compoem o objeto deverao ter seus valores unitarios descritos Devera haver durante todo o evento 01 operador de grupo de gerador e tambem 01 eletricista de plantao

Quantidade: 40 **Valor Unit.:** 5.778,00 **Valor Total:** 231.120,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 SILVA E SILVA ESTRUTURAS	058	08.380.504/0001-96	6.363,15	5.778,00		Sim
2 Q50 EVENTOS LTDA	395	20.274.579/0001-98	6.300,00	6.200,00	7,30	Sim
3 STAR GREEN GERADORES LTDA	050	30.647.055/0001-59	7.000,00	7.000,00	12,90	Sim

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
STK EQUIPAMENTOS LTDA	361	36.570.793/0001-21	6.363,15	6.299,00		Sim



**MUNICIPIO DE TORRES
TORRES-RS**

AUTORIDADE: CARLOS ALBERTO MATOS DE SOUZA