



**MUNICIPIO DE TORRES
TORRES-RS**

ATA DE SESSÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 495/2025
Processo Administrativo Nº 12926/2025
Tipo: REGISTRO DE PREÇO
PREGOEIRO: SIDINEIA BURIN ROCHA DA SILVA
Data de Publicação: 08/12/2025 17:26:36

MOVIMENTOS DO PROCESSO

09/12/2025 20:39:04	CADASTRO DE PROPOSTA	LURDES DA SILVA
15/12/2025 10:50:09	CADASTRO DE PROPOSTA	PRIME EVENTOS E LOCACOES DE ESTRUTURAS E SERVICOS LTDA
15/12/2025 10:58:38	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	PRIME EVENTOS E LOCACOES DE ESTRUTURAS E SERVICOS LTDA
16/12/2025 22:39:12	CADASTRO DE PROPOSTA	RAIO SUL LOCACAO DE GERADORES LTDA
16/12/2025 22:59:43	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	RAIO SUL LOCACAO DE GERADORES LTDA
22/12/2025 17:43:33	CADASTRO DE PROPOSTA	STK EQUIPAMENTOS LTDA
22/12/2025 19:55:10	CADASTRO DE PROPOSTA	SILVA E SILVA ESTRUTURAS METALICAS LTDA
23/12/2025 14:03:02	MENSAGEM	PREGOEIRO Boa tarde Senhores (as) licitantes. Desejo a todos uma excelente disputa. Viemos esclarecer que é de inteira responsabilidade dos participantes o acompanhamento das fases (lances, disputa, habilitação, manifestação de recurso, interposição de recursos) do Pregão Eletrônico na Plataforma BLL. Não sendo, do Agente de Contratação, a responsabilidade de manter as empresas informadas das situações do Pregão através de e-mail ou telefone.
23/12/2025 14:03:10	MENSAGEM	PREGOEIRO Em tempo deverá ser observado o Art 34, da IN 73/2022.
23/12/2025 14:03:17	MENSAGEM	PREGOEIRO Art. 34. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela Administração.
23/12/2025 14:03:24	MENSAGEM	PREGOEIRO Informamos que, conforme o previsto, para os itens que apresentarem valores finais inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela Administração SERÃO submetidos à diligência do Agente de Contratação e da Equipe de Apoio, e, não havendo comprovação suficiente neste sentido, serão desclassificados em razão da inexequibilidade apurada.
23/12/2025 14:26:44	MENSAGEM	PREGOEIRO A licitante POTENCIALMENTE VENCEDORA, deverá apresentar os documentos de habilitação e a proposta atualizada, juntamente com a planilha de custos, adequada ao último lance ofertado, EXCLUSIVAMENTE VIA SISTEMA, NO PRAZO MÁXIMO DE 24 (VINTE QUATRO) HORAS APÓS ENCERRADA A SESSÃO DE DISPUTA.
23/12/2025 14:26:53	MENSAGEM	PREGOEIRO Prezados, caso encontrem dificuldades ao anexar os documentos de habilitação, favor entrar em contato com a Plataforma BLL pelo telefone (41) 3097-4600. Não será oportunizada nova data para anexação de documentos de habilitação.
23/12/2025 14:28:00	MENSAGEM	PREGOEIRO PREZADO LICITANTE, DIANTE DO GRANDE VULTO DE DILIGÊNCIAS E INABILITAÇÕES POR FALTA DAS DECLARAÇÕES EXIGIDAS EM EDITAL, SOLICITAMOS QUE SEJA UTILIZADA O MODELO DA DECLARAÇÃO CONJUTA DO ANEXO DO EDITAL, DOCUMENTO COMPLETO E DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS O QUAL AUXILIARÁ NA CELERIDADE DO CERTAME. LEMBRANDO QUE AS DECLARAÇÕES CONTIDAS NO DOCUMENTO, SÃO OBRIGATÓRIAS PARA HABILITAÇÃO, NÃO FACULTATIVAS.
23/12/2025 14:28:47	MENSAGEM	PREGOEIRO Senhor licitante agradecemos a participação. Daremos início a fase de habilitação. Retomaremos a fase de Manifestação de recurso às 16h do dia 08/01/2026. Cabe ressaltar, conforme previsto em Edital, que a manifestação de possível recurso é de inteira responsabilidade do licitante sendo que só será considerada a manifestação que estiver dentro do prazo estipulado e no campo específico para tanto dentro da Plataforma BLL.
24/12/2025 13:47:24	MENSAGEM	PREGOEIRO O condutor ativou o anexo de documentos complementares.
24/12/2025 14:18:57	MENSAGEM	PREGOEIRO O participante LURDES DA SILVA adicionou o arquivo 3cf1613c32ba46d4a9d230f00e1a0b6e.pdf aos documentos complementares.



**MUNICIPIO DE TORRES
TORRES-RS**

24/12/2025 14:18:57 MENSAGEM PREGOEIRO

O participante LURDES DA SILVA adicionou o arquivo aaf2119566ae49aa9256e6df14b741c2.pdf aos documentos complementares.

07/01/2026 10:14:03 MENSAGEM PREGOEIRO

O participante LURDES DA SILVA adicionou o arquivo 28602bbab6cb4a83995565e50f06c788.pdf aos documentos complementares.

07/01/2026 10:14:04 MENSAGEM PREGOEIRO

O participante LURDES DA SILVA adicionou o arquivo 73fed5326cd44cd3b7c3541ad9797c15.pdf aos documentos complementares.

08/01/2026 16:05:35 MENSAGEM PREGOEIRO

O arquivo 001 - Atestado Capacidade Técnica - Lurdes da Silva - PE 495_2025.pdf foi adicionado ao processo.

08/01/2026 16:06:12 MENSAGEM PREGOEIRO

A licitante POTENCIALMENTE VENCEDORA, deverá apresentar os documentos de habilitação e a proposta atualizada, juntamente com a planilha de custos, adequada ao último lance ofertado, EXCLUSIVAMENTE VIA SISTEMA, NO PRAZO MÁXIMO DE 24 (VINTE QUATRO) HORAS APÓS ENCERRADA A SESSÃO DE DISPUTA.

08/01/2026 16:09:30 MENSAGEM PREGOEIRO

Retomaremos a fase de Manifestação de recurso às 17h do dia 15/01/2026. Cabe ressaltar, conforme previsto em Edital, que a manifestação de possível recurso é de inteira responsabilidade do licitante sendo que só será considerada a manifestação que estiver dentro do prazo estipulado e no campo específico para tanto dentro da Plataforma BLL.

09/01/2026 00:15:07 MENSAGEM PREGOEIRO

O participante SILVA E SILVA ESTRUTURAS METALICAS LTDA adicionou o arquivo e3ec918d80bf4c009e80bf2895cb1b43.pdf aos documentos complementares.

09/01/2026 00:15:32 MENSAGEM PREGOEIRO

O participante SILVA E SILVA ESTRUTURAS METALICAS LTDA adicionou o arquivo 1018ad00bfe145e5a6b18b4c07c9859a.pdf aos documentos complementares.

09/01/2026 00:16:08 MENSAGEM PREGOEIRO

O participante SILVA E SILVA ESTRUTURAS METALICAS LTDA adicionou o arquivo c518e750c65942f198bfe099a0aa8aa9.pdf aos documentos complementares.

09/01/2026 00:16:21 MENSAGEM PREGOEIRO

O participante SILVA E SILVA ESTRUTURAS METALICAS LTDA adicionou o arquivo 061f38a0b4f1496098e9c0fd5dcf9a81.pdf aos documentos complementares.

09/01/2026 00:16:31 MENSAGEM PREGOEIRO

O participante SILVA E SILVA ESTRUTURAS METALICAS LTDA adicionou o arquivo d552fa5446934df998acbe8cbb87bf28.pdf aos documentos complementares.

09/01/2026 00:16:36 MENSAGEM PREGOEIRO

O participante SILVA E SILVA ESTRUTURAS METALICAS LTDA adicionou o arquivo 21ff58d5c60741788cb6539696ce6485.pdf aos documentos complementares.

09/01/2026 00:16:41 MENSAGEM PREGOEIRO

O participante SILVA E SILVA ESTRUTURAS METALICAS LTDA adicionou o arquivo b6fc58b2bc0d44dfa373e4300c5b81d5.pdf aos documentos complementares.

09/01/2026 00:16:51 MENSAGEM PREGOEIRO

O participante SILVA E SILVA ESTRUTURAS METALICAS LTDA adicionou o arquivo c21153682f124a3ebb18f35a6bf83120.pdf aos documentos complementares.

09/01/2026 00:17:00 MENSAGEM PREGOEIRO

O participante SILVA E SILVA ESTRUTURAS METALICAS LTDA adicionou o arquivo 427e6ac219814844b8b0fb273994f413.pdf aos documentos complementares.

09/01/2026 00:17:07 MENSAGEM PREGOEIRO

O participante SILVA E SILVA ESTRUTURAS METALICAS LTDA adicionou o arquivo 9e9b21b967df4f3580baf3d2e6b983cf.pdf aos documentos complementares.

09/01/2026 00:17:12 MENSAGEM PREGOEIRO

O participante SILVA E SILVA ESTRUTURAS METALICAS LTDA adicionou o arquivo d716c35cc69c4326a8878872cc0fe8ea.pdf aos documentos complementares.

09/01/2026 10:11:02 MENSAGEM PREGOEIRO

O participante SILVA E SILVA ESTRUTURAS METALICAS LTDA adicionou o arquivo 0338a122cbb045929cbfc7741e2dd6bb.pdf aos documentos complementares.

09/01/2026 10:11:51 MENSAGEM PREGOEIRO

O participante SILVA E SILVA ESTRUTURAS METALICAS LTDA adicionou o arquivo 3fafa3b09ef84fc99c4ed644054533fa.pdf aos documentos complementares.

09/01/2026 10:32:05 MENSAGEM PREGOEIRO

O participante SILVA E SILVA ESTRUTURAS METALICAS LTDA adicionou o arquivo d75cf7e886854e7ba2273b219f74d40b.pdf aos documentos complementares.



**MUNICIPIO DE TORRES
TORRES-RS**

20/01/2026 17:46:58 MENSAGEM PREGOEIRO

O participante SILVA E SILVA ESTRUTURAS METALICAS LTDA adicionou o arquivo 4047aeb0ac0c412fa68da3e1c63ce1a3.pdf aos documentos complementares.

20/01/2026 18:09:08 MENSAGEM PREGOEIRO

O participante SILVA E SILVA ESTRUTURAS METALICAS LTDA adicionou o arquivo 2d231b72443141f69c244e0ebd94134c.pdf aos documentos complementares.

21/01/2026 16:23:12 MENSAGEM PREGOEIRO

O participante SILVA E SILVA ESTRUTURAS METALICAS LTDA adicionou o arquivo 94bdcdb689e94c639c51939a7b139a3d.pdf aos documentos complementares.

30/01/2026 17:22:30 MENSAGEM PREGOEIRO

SILVA E SILVA ESTRUTURAS METALICAS LTDA, solicitamos documentações complementares para a assinatura da ata de registro de preços, conforme item 11.7. do Edital, em documentos complementares junto a plataforma BLL.

**LOTE 1 - ADJUDICADO
LOTE 01 GERADORES**

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: DIA	Marca: Serviço	Modelo:
Descrição: 1 Grupo de Gerador silenciado 360kwa.Descritivo de itens minimosClasse de regulacao ISO 8528 carenado trifasico neutrofasefase 220V380V cabo de forca 25 mm de ate 100 m abastecido com transporte incluso. O gerador devera ser ligado atraves de chaves reversores aos dois pontos e a uma caixa de distribuicao com disjuntores embaixo do palco DEVIDAMENTE ATERRADA com sistema Delta. Minimo de 18 horas de uso por dia a cada maquina. Manutencao preventiva e corretiva do Grupo Gerador fica por conta do contratado. O servico devera ser acompanhado de 30 m de gradil construido em ferro em boas condicoes de uso com 120 m de altura e 2 pontos de fixacaoencaixe que servira como grades de contencao e isolamento ao gerador com placas de Perigo Eletricidade. Projeto planta e aterramento no sistema Delta 3 barras de cobre de 2 m enterradas no chao a uma distancia de 15 m de cada uma formando um triangulo interligando as hastes com conectores especificos para isso. Toda a estrutura de geradores deve ser montada conforme a necessidade dos bombeiros placas extintor etc e legislacao com laudo tecnico quimico e ARTs ou RRTs ou TRTs. Todos os itens que compoem o objeto deverao ter seus valores unitarios descritos. Devera haver durante todo o evento 01 operador de grupo de gerador e tambem 01 eletricista de plantao.			
Quantidade: 30		Valor Unit.: 5.100,00	Valor Total: 153.000,00
Item: 2	Unidade: DIA	Marca: Serviço	Modelo:
Descrição: 1 Grupo de Gerador silenciado 260kwa.Descritivo de itens minimosClasse de regulacao ISO 8528 carenado trifasico neutrofasefase 220V380V cabo de forca 25 mm de ate 100 m abastecido com transporte incluso. O gerador devera ser ligado atraves de chaves reversores aos dois pontos e a uma caixa de distribuicao com disjuntores embaixo do palco DEVIDAMENTE ATERRADA com sistema Delta. Minimo de 18 horas de uso por dia a cada maquina. Manutencao preventiva e corretiva do Grupo Gerador fica por conta do contratado. O servico devera ser acompanhado de 30 m de gradil construido em ferro em boas condicoes de uso com 120 m de altura e 2 pontos de fixacaoencaixe que servira como grades de contencao e isolamento ao gerador com placas de Perigo Eletricidade. Projeto planta e aterramento no sistema Delta 3 barras de cobre de 2 m enterradas no chao a uma distancia de 15 m de cada uma formando um triangulo interligando as hastes com conectores especificos para isso. Toda a estrutura de geradores deve ser montada conforme a necessidade dos bombeiros placas extintor etc e legislacao com laudo tecnico quimico e ARTs ou RRTs ou TRTs. Todos os itens que compoem o objeto deverao ter seus valores unitarios descritos. Devera haver durante todo o evento 01 operador de grupo de gerador e tambem 01 eletricista de plantao.			
Quantidade: 25		Valor Unit.: 5.050,00	Valor Total: 126.250,00
Item: 3	Unidade: DIA	Marca: Serviço	Modelo:
Descrição: 1 Grupo de Gerador silenciado 180kwa.Descritivo de itens minimosClasse de regulacao ISO 8528 carenado trifasico neutrofasefase 220V380V cabo de forca 25 mm de ate 100 m abastecido com transporte incluso. O gerador devera ser ligado atraves de chaves reversores aos dois pontos e a uma caixa de distribuicao com disjuntores embaixo do palco DEVIDAMENTE ATERRADA com sistema Delta. Minimo de 18 horas de uso por dia a cada maquina. Manutencao preventiva e corretiva do Grupo Gerador fica por conta do contratado. O servico devera ser acompanhado de 30 m de gradil construido em ferro em boas condicoes de uso com 120 m de altura e 2 pontos de fixacaoencaixe que servira como grades de contencao e isolamento ao gerador com placas de Perigo Eletricidade. Projeto planta e aterramento no sistema Delta 3 barras de cobre de 2 m enterradas no chao a uma distancia de 15 m de cada uma formando um triangulo interligando as hastes com conectores especificos para isso. Toda a estrutura de geradores deve ser montada conforme a necessidade dos bombeiros placas extintor etc e legislacao com laudo tecnico quimico e ARTs ou RRTs ou TRTs. Todos os itens que compoem o objeto deverao ter seus valores unitarios descritos. Devera haver durante todo o evento 01 operador de grupo de gerador e tambem 01 eletricista de plantao.			
Quantidade: 20		Valor Unit.: 4.575,24	Valor Total: 91.504,80



**MUNICIPIO DE TORRES
TORRES-RS**

Item: 4 Unidade: DIA Marca: Serviço Modelo:

Descrição: 1 Grupo de Gerador silenciado 50kwa.Descritivo de itens minimosClasse de regulacao ISO 8528 carenado trifasico neutrofasefase 220V380V cabo de forca 25 mm de ate 100 m abastecido com transporte incluso. O gerador devera ser ligado atraves de chaves reversores aos dois pontos e a uma caixa de distribuicao com disjuntores embaixo do palco DEVIDAMENTE ATERRADA com sistema Delta. Minimo de 18 horas de uso por dia a cada maquina. Manutencao preventiva e corretiva do Grupo Gerador fica por conta do contratado. O servico devera ser acompanhado de 30 m de gradil construido em ferro em boas condicoes de uso com 120 m de altura e 2 pontos de fixacaoencaixe que servira como grades de contencao e isolamento ao gerador com placas de Perigo Eletricidade. Projeto planta e aterramento no sistema Delta 3 barras de cobre de 2 m enterradas no chao a uma distancia de 15 m de cada uma formando um triangulo interligando as hastes com conectores especificos para isso. Toda a estrutura de geradores deve ser montada conforme a necessidade dos bombeiros placas extintor etc e legislacao com laudo tecnico quimico e ARTs ou RRTs ou TRTs. Todos os itens que compoem o objeto deverao ter seus valores unitarios descritos. Devera haver durante todo o evento 01 operador de grupo de gerador e tambem 01 eletricista de plantao. Demais especificacoes conforme ETP.

Quantidade: 30 **Valor Unit.:** 2.201,33 **Valor Total:** 66.039,90

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 SILVA E SILVA ESTRUTURAS	017	08.380.504/0001-96	455.250,00	436.794,70		Sim
2 STK EQUIPAMENTOS LTDA	388	36.570.793/0001-21	456.285,90	449.000,00	2,79	Sim
3 RAO SUL LOCACAO DE GERADORES	550	32.239.707/0001-41	456.285,90	453.850,00	1,08	Sim
4 PRIME EVENTOS E LOCACOES DE	104	38.330.736/0001-09	922.500,00	922.500,00	103,26	Sim

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
LURDES DA SILVA	777	30.975.372/0001-02	456.040,00	349.050,00		Sim

MOVIMENTOS DO LOTE

08/12/2025 17:26:35	PUBLICADO		
08/12/2025 18:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS		
23/12/2025 13:59:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS		
23/12/2025 14:03:48	DISPUTA		
23/12/2025 14:03:48	LANCE	LURDES DA SILVA (PARTICIPANTE 777)	456.040,00
23/12/2025 14:03:48	LANCE	PRIME EVENTOS E LOCACOES DE ESTRUTURAS E SERVICOS LTDA	922.500,00
23/12/2025 14:03:48	LANCE	RAIO SUL LOCACAO DE GERADORES LTDA (PARTICIPANTE 550)	456.285,90
23/12/2025 14:03:48	LANCE	STK EQUIPAMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 388)	456.285,90
23/12/2025 14:03:48	LANCE	SILVA E SILVA ESTRUTURAS METALICAS LTDA (PARTICIPANTE 017)	455.250,00
23/12/2025 14:10:25	LANCE	STK EQUIPAMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 388)	455.000,00
23/12/2025 14:11:22	LANCE	RAIO SUL LOCACAO DE GERADORES LTDA (PARTICIPANTE 550)	454.000,00
23/12/2025 14:12:44	LANCE	STK EQUIPAMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 388)	453.900,00
23/12/2025 14:12:46	LANCE	LURDES DA SILVA (PARTICIPANTE 777)	455.100,00
23/12/2025 14:14:21	LANCE	RAIO SUL LOCACAO DE GERADORES LTDA (PARTICIPANTE 550)	453.850,00
23/12/2025 14:17:30	LANCE	SILVA E SILVA ESTRUTURAS METALICAS LTDA (PARTICIPANTE 017)	453.900,00
23/12/2025 14:17:59	LANCE	LURDES DA SILVA (PARTICIPANTE 777)	453.890,00
23/12/2025 14:18:19	LANCE	SILVA E SILVA ESTRUTURAS METALICAS LTDA (PARTICIPANTE 017)	453.890,00
23/12/2025 14:18:49	TEMPO RANDÔMICO		
23/12/2025 14:18:58	LANCE	SILVA E SILVA ESTRUTURAS METALICAS LTDA (PARTICIPANTE 017)	453.851,00
23/12/2025 14:20:49	NOTIFICAÇÃO SISTEMA		

Os seguintes participantes possuem direito de efetuar lance final e fechado: PARTICIPANTE 550, PARTICIPANTE 017, PARTICIPANTE 777, PARTICIPANTE 388



**MUNICIPIO DE TORRES
TORRES-RS**

23/12/2025 14:20:49 FECHADO 1

23/12/2025 14:21:49 LANCE	LURDES DA SILVA (PARTICIPANTE 777)	349.050,00
----------------------------------	------------------------------------	-------------------

23/12/2025 14:23:57 LANCE	STK EQUIPAMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 388)	449.000,00
----------------------------------	--	-------------------

23/12/2025 14:24:02 LANCE	SILVA E SILVA ESTRUTURAS METALICAS LTDA (PARTICIPANTE 017)	437.668,00
----------------------------------	--	-------------------

23/12/2025 14:25:49 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.

23/12/2025 14:25:49 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta da etapa de lances é LURDES DA SILVA

23/12/2025 14:25:49 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

Para compor o cadastro de reserva deste lote, clique no botão Cadastro Reserva

23/12/2025 14:25:49 HABILITAÇÃO

24/12/2025 00:02:20 MENSAGEM LURDES DA SILVA (PARTICIPANTE 777)

Boa noite, nao está aberto o envio de documentos de habilitação e não está sendo possível ane

24/12/2025 00:02:41 MENSAGEM LURDES DA SILVA (PARTICIPANTE 777)

não está sendo possível o envio nos documentos complementares

24/12/2025 12:25:57 MENSAGEM LURDES DA SILVA (PARTICIPANTE 777)

Bom dia, fiz contato com o BLL,

24/12/2025 12:27:39 MENSAGEM LURDES DA SILVA (PARTICIPANTE 777)

Bom dia, fiz contato com o BLL que me informaram o seguinte: "Verifiquei que o órgão não teria aberto o campo para anexo de documentos, precisa solicitar a eles que habilite o campo", me sugerindo "pode enviar por e-mail mas ira ficar a critério do órgão estar aceitando desta maneira, ou aguardar o retorno deles". Desta forma, a fim de que seja feito o envio tempestivamente da documentação, irei enviar agora por email, anexando o erro e a conversa com o BLL.

08/01/2026 16:05:14 INABILITAÇÃO DE PARTICIPANTE PREGOEIRO

LURDES DA SILVA inabilitado. Motivo: Conforme Parecer Técnico anexo aos arquivos da Plataforma BLL.

08/01/2026 16:05:14 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta é SILVA E SILVA ESTRUTURAS METALICAS LTDA

08/01/2026 16:05:14 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.

15/01/2026 17:04:17 MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS

15/01/2026 17:34:18 EM ADJUDICAÇÃO

21/01/2026 16:05:14 LANCE	SILVA E SILVA ESTRUTURAS METALICAS LTDA (PARTICIPANTE 017)	436.794,70
----------------------------------	--	-------------------

21/01/2026 16:06:56 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

Valores unitários definidos pelo vencedor.

30/01/2026 17:25:41 ADJUDICADO



**MUNICIPIO DE TORRES
TORRES-RS**

PREGOEIRO: SIDINEIA BURIN ROCHA DA SILVA

MEMBRO DE EQUIPE DE APOIO ELAINE SANTOS DA ROSA

MEMBRO EQUIPE DE APOIO JOSUÉ FERREIRA BAUER

MEMBRO DE EQUIPE DE APOIO FERNANDA RAUPP MESQUITA

MEMBRO DE EQUIPE DE APOIO DIEGO ANDRÉ DIEDRICH

MEMBRO DE EQUIPE DE APOIO ALINE PORTO ALTENHOFEN