



**MUNICIPIO DE TORRES
TORRES-RS**

VENCEDORES DO PROCESSO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 495/2025
Processo Administrativo Nº 12926/2025
Tipo: REGISTRO DE PREÇO
PREGOEIRO: SIDINEIA BURIN ROCHA DA SILVA
Data de Publicação: 08/12/2025 17:26:36

TOTAL DO PROCESSO: 436.794,70			
SILVA E SILVA ESTRUTURAS METALICAS LTDA		08.380.504/0001-96	436.794,70
LOTE 1	Quant.: 1	Num: 017 Lance: 436.794,70	Total: 436.794,70
Item: 1	Unidade: DIA	Marca: Serviço	Modelo:
Descrição: 1 Grupo de Gerador silenciado 360kwa.Descritivo de itens minimosClasse de regulacao ISO 8528 carenado trifasico neutrofasefase 220V380V cabo de forca 25 mm de ate 100 m abastecido com transporte incluso. O gerador devera ser ligado atraves de chaves reversores aos dois pontos e a uma caixa de distribuicao com disjuntores embaixo do palco DEVIDAMENTE ATERRADA com sistema Delta. Minimo de 18 horas de uso por dia a cada maquina. Manutencao preventiva e corretiva do Grupo Gerador fica por conta do contratado. O servico devera ser acompanhado de 30 m de gradil construido em ferro em boas condicoes de uso com 120 m de altura e 2 pontos de fixacaoencaixe que servira como grades de contencao e isolamento ao gerador com placas de Perigo Eletricidade. Projeto planta e aterramento no sistema Delta 3 barras de cobre de 2 m enterradas no chao a uma distancia de 15 m de cada uma formando um triangulo interligando as hastes com conectores especificos para isso. Toda a estrutura de geradores deve ser montada conforme a necessidade dos bombeiros placas extintor etc e legislacao com laudo tecnico quimico e ARTs ou RRTs ou TRTs. Todos os itens que compoem o objeto deverao ter seus valores unitarios descritos. Devera haver durante todo o evento 01 operador de grupo de gerador e tambem 01 eletricista de plantao.			
Quantidade: 30	Val. Ref.: 5.639,49	Valor Unit.: 5.100,00	Total Item: 153.000,00
Item: 2	Unidade: DIA	Marca: Serviço	Modelo:
Descrição: 1 Grupo de Gerador silenciado 260kwa.Descritivo de itens minimosClasse de regulacao ISO 8528 carenado trifasico neutrofasefase 220V380V cabo de forca 25 mm de ate 100 m abastecido com transporte incluso. O gerador devera ser ligado atraves de chaves reversores aos dois pontos e a uma caixa de distribuicao com disjuntores embaixo do palco DEVIDAMENTE ATERRADA com sistema Delta. Minimo de 18 horas de uso por dia a cada maquina. Manutencao preventiva e corretiva do Grupo Gerador fica por conta do contratado. O servico devera ser acompanhado de 30 m de gradil construido em ferro em boas condicoes de uso com 120 m de altura e 2 pontos de fixacaoencaixe que servira como grades de contencao e isolamento ao gerador com placas de Perigo Eletricidade. Projeto planta e aterramento no sistema Delta 3 barras de cobre de 2 m enterradas no chao a uma distancia de 15 m de cada uma formando um triangulo interligando as hastes com conectores especificos para isso. Toda a estrutura de geradores deve ser montada conforme a necessidade dos bombeiros placas extintor etc e legislacao com laudo tecnico quimico e ARTs ou RRTs ou TRTs. Todos os itens que compoem o objeto deverao ter seus valores unitarios descritos. Devera haver durante todo o evento 01 operador de grupo de gerador e tambem 01 eletricista de plantao.			
Quantidade: 25	Val. Ref.: 5.182,26	Valor Unit.: 5.050,00	Total Item: 126.250,00
Item: 3	Unidade: DIA	Marca: Serviço	Modelo:



MUNICIPIO DE TORRES
TORRES-RS

Descrição: 1 Grupo de Gerador silenciado 180kwa.Descritivo de itens minimosClasse de regulacao ISO 8528 carenado trifasico neutrofasefase 220V380V cabo de forca 25 mm de ate 100 m abastecido com transporte incluso. O gerador devera ser ligado atraves de chaves reversores aos dois pontos e a uma caixa de distribuicao com disjuntores embaixo do palco DEVIDAMENTE ATERRADA com sistema Delta. Minimo de 18 horas de uso por dia a cada maquina. Manutencao preventiva e corretiva do Grupo Gerador fica por conta do contratado. O servico devera ser acompanhado de 30 m de gradil construido em ferro em boas condicoes de uso com 120 m de altura e 2 pontos de fixacaoencaixe que servira como grades de contencao e isolamento ao gerador com placas de Perigo Eletricidade. Projeto planta e aterramento no sistema Delta 3 barras de cobre de 2 m enterradas no chao a uma distancia de 15 m de cada uma formando um triangulo interligando as hastes com conectores especificos para isso. Toda a estrutura de geradores deve ser montada conforme a necessidade dos bombeiros placas extintor etc e legislacao com laudo tecnico quimico e ARTs ou RRTs ou TRTs. Todos os itens que compoem o objeto deverao ter seus valores unitarios descritos. Devera haver durante todo o evento 01 operador de grupo de gerador e tambem 01 eletricista de plantao.

Quantidade: 20	Val. Ref.: 4.575,24	Valor Unit.: 4.575,24	Total Item: 91.504,80
----------------	---------------------	------------------------------	-----------------------

Item: 4	Unidade: DIA	Marca: Serviço	Modelo:
---------	--------------	----------------	---------

Descrição: 1 Grupo de Gerador silenciado 50kwa.Descritivo de itens minimosClasse de regulacao ISO 8528 carenado trifasico neutrofasefase 220V380V cabo de forca 25 mm de ate 100 m abastecido com transporte incluso. O gerador devera ser ligado atraves de chaves reversores aos dois pontos e a uma caixa de distribuicao com disjuntores embaixo do palco DEVIDAMENTE ATERRADA com sistema Delta. Minimo de 18 horas de uso por dia a cada maquina. Manutencao preventiva e corretiva do Grupo Gerador fica por conta do contratado. O servico devera ser acompanhado de 30 m de gradil construido em ferro em boas condicoes de uso com 120 m de altura e 2 pontos de fixacaoencaixe que servira como grades de contencao e isolamento ao gerador com placas de Perigo Eletricidade. Projeto planta e aterramento no sistema Delta 3 barras de cobre de 2 m enterradas no chao a uma distancia de 15 m de cada uma formando um triangulo interligando as hastes com conectores especificos para isso. Toda a estrutura de geradores deve ser montada conforme a necessidade dos bombeiros placas extintor etc e legislacao com laudo tecnico quimico e ARTs ou RRTs ou TRTs. Todos os itens que compoem o objeto deverao ter seus valores unitarios descritos. Devera haver durante todo o evento 01 operador de grupo de gerador e tambem 01 eletricista de plantao. Demais especificacoes conforme ETP.

Quantidade: 30	Val. Ref.: 2.201,33	Valor Unit.: 2.201,33	Total Item: 66.039,90
----------------	---------------------	------------------------------	-----------------------



**MUNICIPIO DE TORRES
TORRES-RS**

PREGOEIRO: SIDINEIA BURIN ROCHA DA SILVA

MEMBRO DE EQUIPE DE APOIO ELAINE SANTOS DA ROSA

MEMBRO EQUIPE DE APOIO JOSUÉ FERREIRA BAUER

MEMBRO DE EQUIPE DE APOIO FERNANDA RAUPP MESQUITA

MEMBRO DE EQUIPE DE APOIO DIEGO ANDRÉ DIEDRICH

MEMBRO DE EQUIPE DE APOIO ALINE PORTO ALTENHOFEN