



**MUNICIPIO DE TORRES
TORRES-RS**

ATA DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 495/2025
Processo Administrativo Nº 12926/2025
Tipo: REGISTRO DE PREÇO
PREGOEIRO: SIDINEIA BURIN ROCHA DA SILVA
Data de Publicação: 08/12/2025 17:26:36

**LOTE 1 - HOMOLOGADO - 30/01/2026 17:25:49
LOTE 01 GERADORES**

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: DIA	Marca: Serviço	Modelo:
Descrição: 1 Grupo de Gerador silenciado 360kwa.Descritivo de itens minimosClasse de regulacao ISO 8528 carenado trifasico neutrofasefase 220V380V cabo de forca 25 mm de ate 100 m abastecido com transporte incluso. O gerador devera ser ligado atraves de chaves reversores aos dois pontos e a uma caixa de distribuicao com disjuntores embaixo do palco DEVIDAMENTE ATERRADA com sistema Delta. Minimo de 18 horas de uso por dia a cada maquina. Manutencao preventiva e corretiva do Grupo Gerador fica por conta do contratado. O servico devera ser acompanhado de 30 m de gradil construido em ferro em boas condicoes de uso com 120 m de altura e 2 pontos de fixacaoencaixe que servira como grades de contencao e isolamento ao gerador com placas de Perigo Eletricidade. Projeto planta e aterramento no sistema Delta 3 barras de cobre de 2 m enterradas no chao a uma distancia de 15 m de cada uma formando um triangulo interligando as hastes com conectores especificos para isso. Toda a estrutura de geradores deve ser montada conforme a necessidade dos bombeiros placas extintor etc e legislacao com laudo tecnico quimico e ARTs ou RRTs ou TRTs. Todos os itens que compoem o objeto deverao ter seus valores unitarios descritos. Devera haver durante todo o evento 01 operador de grupo de gerador e tambem 01 eletricista de plantao.			
Quantidade: 30		Valor Unit.: 5.100,00	Valor Total: 153.000,00
Item: 2	Unidade: DIA	Marca: Serviço	Modelo:
Descrição: 1 Grupo de Gerador silenciado 260kwa.Descritivo de itens minimosClasse de regulacao ISO 8528 carenado trifasico neutrofasefase 220V380V cabo de forca 25 mm de ate 100 m abastecido com transporte incluso. O gerador devera ser ligado atraves de chaves reversores aos dois pontos e a uma caixa de distribuicao com disjuntores embaixo do palco DEVIDAMENTE ATERRADA com sistema Delta. Minimo de 18 horas de uso por dia a cada maquina. Manutencao preventiva e corretiva do Grupo Gerador fica por conta do contratado. O servico devera ser acompanhado de 30 m de gradil construido em ferro em boas condicoes de uso com 120 m de altura e 2 pontos de fixacaoencaixe que servira como grades de contencao e isolamento ao gerador com placas de Perigo Eletricidade. Projeto planta e aterramento no sistema Delta 3 barras de cobre de 2 m enterradas no chao a uma distancia de 15 m de cada uma formando um triangulo interligando as hastes com conectores especificos para isso. Toda a estrutura de geradores deve ser montada conforme a necessidade dos bombeiros placas extintor etc e legislacao com laudo tecnico quimico e ARTs ou RRTs ou TRTs. Todos os itens que compoem o objeto deverao ter seus valores unitarios descritos. Devera haver durante todo o evento 01 operador de grupo de gerador e tambem 01 eletricista de plantao.			
Quantidade: 25		Valor Unit.: 5.050,00	Valor Total: 126.250,00
Item: 3	Unidade: DIA	Marca: Serviço	Modelo:
Descrição: 1 Grupo de Gerador silenciado 180kwa.Descritivo de itens minimosClasse de regulacao ISO 8528 carenado trifasico neutrofasefase 220V380V cabo de forca 25 mm de ate 100 m abastecido com transporte incluso. O gerador devera ser ligado atraves de chaves reversores aos dois pontos e a uma caixa de distribuicao com disjuntores embaixo do palco DEVIDAMENTE ATERRADA com sistema Delta. Minimo de 18 horas de uso por dia a cada maquina. Manutencao preventiva e corretiva do Grupo Gerador fica por conta do contratado. O servico devera ser acompanhado de 30 m de gradil construido em ferro em boas condicoes de uso com 120 m de altura e 2 pontos de fixacaoencaixe que servira como grades de contencao e isolamento ao gerador com placas de Perigo Eletricidade. Projeto planta e aterramento no sistema Delta 3 barras de cobre de 2 m enterradas no chao a uma distancia de 15 m de cada uma formando um triangulo interligando as hastes com conectores especificos para isso. Toda a estrutura de geradores deve ser montada conforme a necessidade dos bombeiros placas extintor etc e legislacao com laudo tecnico quimico e ARTs ou RRTs ou TRTs. Todos os itens que compoem o objeto deverao ter seus valores unitarios descritos. Devera haver durante todo o evento 01 operador de grupo de gerador e tambem 01 eletricista de plantao.			
Quantidade: 20		Valor Unit.: 4.575,24	Valor Total: 91.504,80



**MUNICIPIO DE TORRES
TORRES-RS**

Item: 4 **Unidade:** DIA **Marca:** Serviço **Modelo:**
Descrição: 1 Grupo de Gerador silenciado 50kwa.Descritivo de itens minimosClasse de regulacao ISO 8528 carenado trifasico neutrofasefase 220V380V cabo de forca 25 mm de ate 100 m abastecido com transporte incluso. O gerador devera ser ligado atraves de chaves reversores aos dois pontos e a uma caixa de distribuicao com disjuntores embaixo do palco DEVIDAMENTE ATERRADA com sistema Delta. Minimo de 18 horas de uso por dia a cada maquina. Manutencao preventiva e corretiva do Grupo Gerador fica por conta do contratado. O servico devera ser acompanhado de 30 m de gradil construido em ferro em boas condicoes de uso com 120 m de altura e 2 pontos de fixacaoencaixe que servira como grades de contencao e isolamento ao gerador com placas de Perigo Eletricidade. Projeto planta e aterramento no sistema Delta 3 barras de cobre de 2 m enterradas no chao a uma distancia de 15 m de cada uma formando um triangulo interligando as hastes com conectores especificos para isso. Toda a estrutura de geradores deve ser montada conforme a necessidade dos bombeiros placas extintor etc e legislacao com laudo tecnico quimico e ARTs ou RRTs ou TRTs. Todos os itens que compoem o objeto deverao ter seus valores unitarios descritos. Devera haver durante todo o evento 01 operador de grupo de gerador e tambem 01 eletricista de plantao. Demais especificacoes conforme ETP.
Quantidade: 30 **Valor Unit.:** 2.201,33 **Valor Total:** 66.039,90

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 SILVA E SILVA ESTRUTURAS	017	08.380.504/0001-96	455.250,00	436.794,70		Sim
2 STK EQUIPAMENTOS LTDA	388	36.570.793/0001-21	456.285,90	449.000,00	2,79	Sim
3 RAO SUL LOCAÇAO DE GERADORES	550	32.239.707/0001-41	456.285,90	453.850,00	1,08	Sim
4 PRIME EVENTOS E LOCAÇOES DE	104	38.330.736/0001-09	922.500,00	922.500,00	103,26	Sim

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
LURDES DA SILVA	777	30.975.372/0001-02	456.040,00	349.050,00		Sim

AUTORIDADE: DELCI BEHENCK DIMER