

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA (DFD)

1.IDENTIFICAÇÃO DA ÁREA REQUISITANTE

Secretaria Solicitante: Secretaria Municipal de Saúde (SMS)

Identificação do Setor Requisitante: SMS – Suporte e Patrimônio

Responsável pela demanda: Geslaine Artêncio Ramos

Matrícula: 37195-1

Email: sms.suporte@gravatai.rs.gov.br

Telefone: (51) 3600 - 7233

2.IDENTIFICAÇÃO DA DEMANDA

Objeto de mandado:

Tipo do Objeto:

Compra:

Bens comuns () Bens especiais

Serviços:

() Comuns () Especiais

() Com DEMO () Sem DEMO

() Obras:

Justificativa da necessidade da contratação: Os extintores de incêndio são aparelhos para o combate de princípios de incêndio e devem ser mantidos com sua carga completa e em condições de operação. Serão instalados nos locais designados no Plano de Prevenção e Proteção Contra Incêndio. Sendo assim, é de extrema importância a realização da presente compra. Abaixo normativas a serem cumpridas relacionadas ao objeto da contratação:

Resolução Técnica CBMRS n.º 14/2016;

Lei Complementar nº 14.376, de 26 de dezembro de 2013;

Lei Complementar nº 14.555, de 02 de julho de 2014;

Decreto Estadual nº 51.803, de 10 de setembro de 2014;

ABNT NBR 12693 - Sistema de proteção por extintores de incêndio;

ABNT NBR 12962 - Inspeção, manutenção e recarga em extintores de incêndio;



ABNT NBR 15808 - Extintores de incêndio portáteis.

Utilização do catálogo de padronização:

- Os produtos ou serviços a serem adquiridos, ou obras a serem executadas constam do catálogo de padronização.
- Os produtos, serviços (total ou parcialmente) ou, obras não estão contidos no catálogo de padronização em razão do instrumento encontrar-se em processo de formalização pelo município, e, portanto, ainda não se encontra contemplado dentre os objetos já padronizados.
- Na presente contratação não serão utilizados os produtos, serviços, ou obras do catálogo de padronização, pelas razões abaixo expostas: _____
- No Município não foi implantado o catálogo de padronização.
- O objeto solicitado não consiste em características de luxo.
- Aquisição produtos de luxo (quando for o caso).

Justificativa: _____

Previsão no Plano de Contratação Anual

- O Município não tem Plano de Contratação Anual.
- Não consta no Plano de Contratação Anual do Município.
- Consta no Plano de Contratação Anual do Município: itens constam no Plano de Contratação Anual sob os códigos 1730, 1731, 1732, 1733, 1734, 1483, 1484, 1485, 1486 e 1746.

Forma de Contratação Sugerida:

Pregão Eletrônico.

Para a hipótese de pregão, assinalar: sistema de registro de preços/ata de registro de preços: SIM NÃO

Concorrência

Dispensa de licitação (doravante, com a Lei n. 14.133/2021, na forma eletrônica)*

Inexigibilidade

Adesão à ata de registro de preços de outro(s) Órgão(s)



| ITEM | CÓDIGO | Objeto | DESCRIÇÃO | UNIDADE DE MEDIDA | QUANTIDADE |
|------|--------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| 1 | 29678 | Recarga extintor pó químico (PQS) 4kgABC. | Recarga Extintor PO ABC 4Kg. | Unidades | 120 |
| 2 | 29679 | Recarga extintor pó químico (PQS) 8kgABC. | Recarga Extintor PO ABC 8Kg. | Unidades | 100 |
| 3 | 3983 | Recarga extintor AP 10L. | Recarga Extintor AP 10 litros. | Unidades | 30 |
| 4 | 3984 | Recarga extintor pó químico (PQS) 4kg BC. | Recarga Extintor PO BC 4kg. | Unidades | 20 |
| 5 | 4710 | Recarga extintor pó químico (PQS) 6kg BC. | Recarga Extintor PO BC 6kg. | Unidades | 5 |
| 6 | 14897 | Reteste em extintor. (conforme termo de referência) | Reteste Pintura Extintor. | Serviços | 50 |
| 7 | 29985 | Extintor PQS ABC 4kg (conforme termo de referência) | Extintor de incêndio PQS ABC 2-A:20-B:C. Portátil; Recarregável; Validade da carga: 1 ano; Validade do teste hidrostático: 5 anos; Peso máximo (total): 7kg; Dimensões máximas: 50cm (altura) x 15cm (diâmetro); Extintor completo (mangueira, selo de fabricação, lacre, etc.); Com kit de instalação (suporte de parede); O suporte deve ter dimensões adequadas para permitir a instalação correta do extintor, de forma que este fique paralelo à parede; Aceitar-se-ão extintores de mesmo agente extintor e classe com capacidade extintora superior à especificada, desde que se atendam as demais especificações. | Conjuntos | 50 |
| 8 | 29987 | Extintor PQS ABC 8kg | Extintor de incêndio PQS ABC 4- | Conjuntos | 30 |



| | | | | | |
|---|-------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----|
| | | (conforme termo de referência) | <p>A:40-B:C.</p> <p>Portátil;</p> <p>Recarregável;</p> <p>Validade da carga: 1 ano;</p> <p>Validade do teste hidrostático: 5 anos;</p> <p>Peso máximo (total): 12kg;</p> <p>Dimensões máximas: 70cm (altura) x 18cm (diâmetro);</p> <p>Extintor completo (mangueira, selo de fabricação, lacre, etc.);</p> <p>Com kit de instalação (suporte de parede);</p> <p>O suporte deve ter dimensões adequadas para permitir a instalação correta do extintor, de forma que este fique paralelo à parede;</p> <p>Aceitar-se-ão extintores de mesmo agente extintor e classe com capacidade extintora superior à especificada, desde que se atendam as demais especificações.</p> <p>Requisitos específicos: Ficha técnica- Certificado de conformidade INMETRO.</p> | | |
| 9 | 29988 | Extintor PQS ABC 12kg (conforme termo de referência) | <p>Extintor de incêndio PQS ABC 6-</p> <p>A:40-B:C.</p> <p>Portátil;</p> <p>Recarregável;</p> <p>Validade da carga: 1 ano;</p> <p>Validade do teste hidrostático: 5 anos;</p> <p>Peso máximo (total): 17kg;</p> <p>Dimensões máximas: 90cm (altura) x 18cm (diâmetro);</p> <p>Extintor completo (mangueira, selo de fabricação, lacre, etc.);</p> <p>Com kit de instalação (suporte de parede);</p> <p>O suporte deve ter dimensões adequadas para permitir a instalação correta do extintor, de</p> | Conjuntos | 20 |



| | | | | | |
|----|-------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----|
| | | | <p>forma que este fique paralelo à parede;</p> <p>Aceitar-se-ão extintores de mesmo agente extintor e classe com capacidade extintora superior à especificada, desde que se atendam as demais especificações.</p> <p>Requisitos específicos: Ficha técnica- Certificado de conformidade INMETRO.</p> | | |
| 10 | 29992 | Extintor PQS BC 8kg (conforme termo de referência) | <p>Extintor de incêndio PQS BC 40-B:C. Portátil;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Recarregável; - Validade da carga: 1 ano; - Validade do teste hidrostático: 5 anos; - Peso máximo (total): 12kg; - Dimensões máximas: 62cm (altura) x 18cm (diâmetro); - Extintor completo (mangueira, selo de fabricação, lacre, etc.); - Com kit de instalação (suporte de parede); - O suporte deve ter dimensões adequadas para permitir a instalação correta do extintor, de forma que este fique paralelo à parede; - Aceitar-se-ão extintores de mesmo agente extintor e classe com capacidade extintora superior à especificada, desde que se atendam as demais especificações. <p>Requisitos específicos: Ficha técnica- Certificado de conformidade INMETRO.</p> | Conjuntos | 10 |



O valor estimado tem como referência a pesquisa de preços realizada através de (site, orçamento com fornecedor, banco de preços, etc...).

3.FONTE DE RECURSOS

Recurso: ()Municipal ()Estadual (X)Federal

Categoria Econômica: (X) Corrente/Custeio () Capital/Investimento

Dotação: 1440

Elementos de Despesa: 3339030

Ação: 2304

ITEM 6 - serviço de Reteste em extintor:

Dotação: 1447

Elementos de Despesa: 333903999

Ação: 2304

ITENS 7 ao 10 – material permanente:

Dotação: 1452

Elementos de Despesa: 3449052

Ação: 2304

4.OBSERVAÇÕES GERAIS

Prazo de entrega: Em até 10 dias úteis

Local e horário de entrega:

| UNIDADES | ENDEREÇOS |
|-------------------------|------------------------------------------|
| UBS Bonsucesso | R. Borges de Medeiros, 582 - Bom Sucesso |
| USF Granville | Rua General Frota, 37 |
| UBS Centro | Rua Carlos Linck, 55 |
| UBS Cohab A | Rua Florianópolis,400 |
| UBS Cohab B | Rua Luciana Abreu, 421 |
| UBS Morada do Vale I | Rua Afonso Celso,s/n° |
| UBS São Geraldo | Rua Jorge Costa, 80 |
| UBS São Judas Tadeu | Rua Felix Rodrigues,195 |
| UBS Vera Cruz | Av. Gravataí,498 |
| UBS Vila Branca | Rua São Cristóvão,106 |
| USF Águas Claras | Rua Tereza de Noronha,1050 |
| USF Aristides de Ávila | Rua Curumim, 340 |
| USF Sagrada Família | Avenida Sagrada Família, 382 |
| USF Breno Jardim Garcia | Rua OdilaGeye,330 |
| USF Cohab C | Rua Otelo Rosa,211 |
| USF Costa do Ipiranga | Rua Leonel Cabeleira Bitelo,271 |
| USF Érico Veríssimo | Rua Divinéia, 13 |



| | |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|
| USF Itacolomi | RS020,8418,pda79 |
| USF Itatiaia | Avenida Jardim das Acácias, 395 |
| USF Morada do Vale II | Rua Carlos Drumond de Andrade,1030 |
| USF São Vicente | Rua Marco Polo,935, São Vicente. |
| USF Morungava | Rua Papa João XXIII,28, pda96 |
| USF Neópolis | Avenida São Paulo,65 |
| USF Nova Conquista | Rua Paulo Koetz, nº 360, Bairro Rincão da Madalena |
| USF Parque dos Anjos | Rua Cincinato Jardim do Vale, 207 |
| USF Parque dos Eucaliptos | Rua Coronel Sampaio, 614 |
| USF Princesa Isabel | Rua Concórdia Costa, 222, Parque do Sol |
| USF Santa Cecília | Estrada Barro Vermelho, 375, B. Santa Cecília |
| USF São Marcos | Rua Paes Andrade,509, Itacolomi |
| SAMU | Av. Dorival Cândido Luz de Oliveira, 2280, Cohab C |
| Central de Ambulâncias | Av. Dorival Cândido Luz de Oliveira, 2280, Cohab C |
| CAPS AD | Rua Santa Fé,249,pda64 |
| CAPS AD III | Rua Antônio Afonso de Jesus, 85 |
| CAPSi | Rua Madre Marta Maria, 35,Centro |
| CAPS II | Rua Adolfo Inácio Barcelos,1135-Pda 84 |
| CST-CEREST | Rua Pref. Victor Hugo Ludwig,235 |
| SEPAC | Rua Norberto Lessa, 107 |
| SAE-DST/AIDS Tuberculose | Ernesto da Fonseca,35 |
| VIEMSA | R. Benjamin Constant, 179 |
| SMS - Sede | Avenida Itacolomi, 3600, Prédio 4 |
| Centro Municipal | Rua João Alves de Souza, 111 |
| Farmácia Municipal | Rua Carlos Linck, 55 |

Houve contratação anterior do mesmo objeto?

(X) Sim

() Não

Observações da contratação anterior que possam auxiliar os Estudos Técnicos:

Nenhuma.

Indicação dos membros da equipe de planejamento: Não se aplica.

- **Servidor indicado para auxiliar nos ETPs:** Não se aplica
- **Fiscal indicado:** Raquel Simone da Silva.
- **Gestor indicado:** Viviane Roani Pezaroglo Romer e Daiane Pires da Silva.

Prazo de Vigência do Objeto:

() Exercício financeiro da contratação (até31/12).



(X) Vigência de 12 meses.

() Outro: _____.

Regime licitatório a ser adotado:

Lei 14.133/2021 e legislação correlata.

5. DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO À AUTORIDADE SUPERIOR

Em conformidade com a legislação aplicável, encaminhamos a presente formalização da demanda à autoridade competente para análise da conveniência e oportunidade, bem como, pertinência da demanda para o prosseguimento do processo de contratação e demais providências cabíveis.

Gravataí, 20 de janeiro de 2026.

