

Tabela de Resumo dos Circuitos								
Circ.	Descrição	Disjuntor	Potência (VA)	Seção do Condutor Adotado (mm²)	IDR	Fase A	Fase B	Fase C
<não nomeado>	QDC	20,00 A	92032 VA			31780 W	31339 W	28880 W
QDC								
1	Iluminação Carpintaria/Dep+Escritorio+ Almojarifado	10,00 A	1400 VA	1,5	Não	1400 W	0 W	0 W
2	Tomadas Carpintaria/Dep.+Carp2	16,00 A	1500 VA	2,5	Não	0 W	1200 W	0 W
3	Tomadas WC	10,00 A	700 VA	2,5	Sim	0 W	0 W	560 W
4	Tomadas Carpintaria	16,00 A	1200 VA	2,5	Não	960 W	0 W	0 W
5	Tomadas Escritório	16,00 A	300 VA	2,5	Não	0 W	240 W	0 W
6	Tomadas Almojarifado	16,00 A	400 VA	2,5	Não	0 W	0 W	320 W
7	Iluminação Carpintaria 2	10,00 A	1420 VA	1,5	Não	1420 W	0 W	0 W
8	Iluminação Carpintaria	16,00 A	1899 VA	2,5	Não	0 W	1899 W	0 W
9,10,11	Tomadas Trifásicas Geral	40,00 A	21000 VA	10	Não	7000 W	7000 W	7000 W
12,13,14	TUE TRIF. Carpintaria/Deposito	20,00 A	21000 VA	10	Não	7000 W	7000 W	7000 W
15,16,17	TUE TRIF. Carpintaria 2	20,00 A	21000 VA	10	Não	7000 W	7000 W	7000 W
18,19,20	TUE TRIF. Carpintaria	20,00 A	21000 VA	10	Não	7000 W	7000 W	7000 W
Totais:			184851 VA			63560 W	62678 W	57760 W



AUTODESK

www.autodesk.com/revit

Número	Descrição	Data

Owner

Project Name

Materiais e Circuitos

Número do projeto	Project Number
Data	Issue Date
Desenhadas por	Autor
Verificado por	Verificador

Escala

4