

ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Alegrete
Diretoria de Suprimentos e Gestão de Materiais
Pregão Eletrônico - 80/2024

Datas Relevantes

Publicado	Início de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Início da Sessão
09/08/2024 08:42	09/08/2024 13:00	16/08/2024 23:59	21/08/2024 08:30	21/08/2024 09:00

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação
0001	NOBREAK 10 KVA - CARACTERÍSTICAS TÉCNICASTOPOLOGIA: MICROPROCESSAO DUPLA CONVERSÃO, TRUE ON LINE, CONSTITUÍDO DE RETIFICADOR, CARREGADOR INDEPENDENTE, BYPASS AUTOMÁTICO E INVERSOR, ONDE O INVERSOR ALIMENTA A CARGA PERMANENTEMENTE, COM OU SEM REDE PRESENTE NA ENTRADA, CONFORME NORMA NBR 15014:2003POTÊNCIA: 10 KVA/8000 WATTSCONFIGURAÇÃO DE ENTRADA: TRIFÁSICA (F,F,F,N,T)TENSÃO DE ENTRADA: 380/220VVVARIACÃO ENTRADA: APROXIMADAMENTE 27% (SEM ENTRAR EM BATERIA)FREQÜÊNCIA DE ENTRADA: 60 HZVARIACÃO DE FREQÜÊNCIA: APROXIMADAMENTE 5%FATOR DE POTENCIA: 0,99CONEXÃO DE ENTRADA: BORNESCONFIGURAÇÃO DE SAÍDA: MONOFÁSICA F,N,TTENSÃO DE SAÍDA: 127VVVARIACÃO NA SAÍDA: APROXIMADAMENTE 1%FATOR DE POTENCIA: 0,8FORMA DE ONDA: SENOIDAL ? PWM (THD < 3%)FATOR DE CRISTA: 3:1CONEXÃO SAÍDA: BORNESPARALELISMO: DEVE PERMITIR CONEXÃO DE OUTRO NOBREK (CONFIGURAÇÃO REDUNDANTE)TRANSFORMADOR ISOLADOR: PARA ISOLAR A ENTRADA DA SAÍDA DO EQUIPAMENTOBATERIAS: INTERNAS NO GABINETE DO NO BREAKAUTONOMIA: 20 MINUTOS COM CARGA DE 4000WATTS (MEIA CARGA)RECARGA BATERIAS: AUTOMÁTICA EM ATÉ 8 HORAS PARA 90% SINALIZAÇÕES VISUAIS: DISPLAY INTELIGENTE COM BACK LIGTH (PARA STATUS NO BREAK) INTERAÇÃO POR MEIO DE TECLAS DE COMANDOSINALIZAÇÃO SONORA: COM CONDIÇÃO PARA DESABILITAR A SINALIZAÇÃORENDIMENTO: 90% A PLENA CARGABY PASS AUTOMÁTICO: VIA CHAVE ESTÁTICA (TRANSFERE A CARGA PARA REDE ELÉTRICA POR SOBRECARGA ? SOBRE TEMPERATURA OU FALHA) SEM INTERRUPÇÃOPY PASS MANUAL: VIA COMANDO MANUAL NO PAINEL DO NO BREAKSOBRECARGA: DE 100 A 130% TRANSFERE A CARGA PARA BY PASS APÓS 10 MINUTOS ? DE 130 A 150% TRANSFERE A CARGA PARA BY PASS APÓS 25 SEGUNDOS ? ACIMA DE 150% TRANSFERE PARA BY PASS IMEDIATAMENTESAÍDA PARA COMUNICAÇÃO: INTERFACE INTELIGENTE RS 232 E RS 485SOFTWARE DE GERENCIAMENTO: OPCIONAL SER DISPONIBILIZADO SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO DE ENERGIA DO NO BREAK, INFORMAO CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO, RELATÓRIOS DE OCORRÊNCIA EFETUAR SHUTDOWN NO EQUIPAMENTO COM RELIGAMENTO AUTO	11.611,0000	1,0000	UND	Homologado

Justificativas Inobservância LC 123/2006

Item	Produto	Justificativa
------	---------	---------------



0001

NOBREAK 10 KVA - CARACTERÍSTICAS
TÉCNICASTOPOLOGIA: MICROPROCESSAO
DUPLA CONVERSÃO, TRUE ON LINE,
CONSTITUÍDO DE RETIFICADOR,
CARREGADOR INDEPENDENTE, BYPASS
AUTOMÁTICO E INVERSOR, ONDE O
INVERSOR ALIMENTA A CARGA
PERMANENTEMENTE, COM OU SEM REDE
PRESENTE NA ENTRADA, CONFORME NORMA
NBR 15014:2003POTÊNCIA: 10 KVA/8000
WATTSCONFIGURAÇÃO DE ENTRADA:
TRIFASICA (F,F,F,N,T)TENSÃO DE ENTRADA:
380/220VVARIAÇÃO ENTRADA:
APROXIMADAMENTE 27% (SEM ENTRAR EM
BATERIA)FREQÜÊNCIA DE ENTRADA: 60
HZVARIAÇÃO DE FREQÜÊNCIA:
APROXIMADAMENTE 5%FATOR DE POTENCIA:
0,99CONEXÃO DE ENTRADA:
BORNESCONFIGURAÇÃO DE SAÍDA:
MONOFÁSICA F,N,TTENSÃO DE SAÍDA:
127VVARIAÇÃO NA SAÍDA:
APROXIMADAMENTE 1%FATOR DE POTENCIA:
0,8FORMA DE ONDA: SENOIDAL ? PWM (THD <
3%)FATOR DE CRISTA: 3:1CONEXÃO SAÍDA:
BORNESPARALELISMO: DEVE PERMITIR
CONEXÃO DE OUTRO NOBREK
(CONFIGURAÇÃO REDUNDANTE
)TRANSFORMADOR ISOLADOR: PARA ISOLAR
A ENTRADA DA SAÍDA DO
EQUIPAMENTOBATERIAS: INTERNAS NO
GABINETE DO NO BREAKAUTONOMIA: 20
MINUTOS COM CARGA DE 4000WATTS (MEIA
CARGA)RECARGA BATERIAS: AUTOMÁTICA
EM ATÉ 8 HORAS PARA 90% SINALIZAÇÕES
VISUAIS: DISPLAY INTELIGENTE COM BACK
LIGTH (PARA STATUS NO BREAK) INTERAÇÃO
POR MEIO DE TECLAS DE
COMANDOSINALIZAÇÃO SONORA: COM
CONDIÇÃO PARA DESABILITAR A
SINALIZAÇÃORENDIMENTO: 90% A PLENA
CARGABYPASS AUTOMÁTICO: VIA CHAVE
ESTÁTICA (TRANSFERE A CARGA PARA REDE
ELÉTRICA POR SOBRECARGA ? SOBRE
TEMPERATURA OU FALHA) SEM
INTERRUPÇÃOBYPASS MANUAL: VIA
COMANDO MANUAL NO PAINEL DO NO
BREAKSOBRECARGA: DE 100 A 130%
TRANSFERE A CARGA PARA BY PASS APÓS
10 MINUTOS ? DE 130 A 150% TRANSFERE A
CARGA PARA BY PASS APÓS 25 SEGUNDOS ?
ACIMA DE 150% TRANSFERE PARA BY PASS
IMEDIATAMENTESAÍDA PARA COMUNICAÇÃO:
INTERFACE INTELIGENTE RS 232 E RS
485SOFTWARE DE GERENCIAMENTO:
OPCIONAL SER DISPONIBILIZADO SOFTWARE
PARA GERENCIAMENTO DE ENERGIA DO NO
BREAK, INFORMAO CONDIÇÕES DE
OPERAÇÃO, RELATÓRIOS DE OCORRÊNCIA
EFETUAR SHUTDOWN NO EQUIPAMENTO
COM RELIGAMENTO AUTO

Lote Ampla disputa, Cota Principal

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
09/08/2024 - 08:40	P.E. 080 .pdf

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro

Data	Assunto	Frase
21/08/2024 - 09:30:26	Negociação aberta para o processo 80/2024	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 1 do processo 80/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
21/08/2024 - 11:33:43	Documentos solicitados para o processo 80/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 80/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
21/08/2024 - 12:27:39		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 80/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
27/08/2024 - 11:51:48		Você recebeu uma nova negociação no item 0001 do processo 80/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
30/08/2024 - 11:04:27	Documentos solicitados para o processo 80/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 80/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
03/09/2024 - 10:08:17	Documentos solicitados para o processo 80/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 80/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.



Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor de Referência	Quantidade	Valor Total
--------	---------	------------	--------	-------------------	---------------------	------------	-------------



0001	NOBREAK 10 KVA - CARACTERÍSTICAS TÉCNICASTOPOLOGIA: MICROPROCESSAO DUPLA CONVERSÃO, TRUE ON LINE, CONSTITUÍDO DE RETIFICADOR, CARREGADOR, INDEPENDENTE, BYPASS AUTOMÁTICO E INVERSOR, ONDE O INVERSOR ALIMENTA A CARGA PERMANENTEMENTE, COM OU SEM REDE PRESENTE NA ENTRADA, CONFORME NORMA NBR 15014:2003POTÊNCIA: 10 KVA/8000 WATTSCONFIGURAÇÃO DE ENTRADA: TRIFASICA (F,F,F,N,T)TENSÃO DE ENTRADA: 380/220VVVARIAÇÃO ENTRADA: APROXIMADAMENTE 27% (SEM ENTRAR EM BATERIA)FREQUÊNCIA DE ENTRADA: 60 HZVARIAÇÃO DE FREQUÊNCIA: APROXIMADAMENTE 5%FATOR DE POTENCIA: 0,99CONEXÃO DE ENTRADA: BORNESCONFIGURAÇÃO DE SAÍDA: MONOFÁSICA F,N,TTENSÃO DE SAÍDA: 127VVVARIAÇÃO NA SAÍDA: APROXIMADAMENTE 1%FATOR DE POTENCIA: 0,8FORMA DE ONDA: SENOIDAL ? PWM (THD < 3%)FATOR DE CRISTA: 3:1CONEXÃO SAÍDA: BORNESPARALELISMO: DEVE PERMITIR CONEXÃO DE OUTRO NOBREAK (CONFIGURAÇÃO REDUNDANTE)TRANSFORMADOR ISOLADOR: PARA ISOLAR A ENTRADA DA SAÍDA DO EQUIPAMENTOBATERIAS: INTERNAS NO GABINETE DO NO BREAKAUTONOMIA: 20 MINUTOS COM CARGA DE 4000WATTS (MEIA CARGA)RECARGA BATERIAS: AUTOMÁTICA EM ATÉ 8 HORAS PARA 90% SINALIZAÇÕES VISUAIS: DISPLAY INTELIGENTE COM BACK LIGTH (PARA STATUS NO BREAK) INTERAÇÃO POR MEIO DE TECLAS DE COMANDOSINALIZAÇÃO SONORA: COM CONDIÇÃO PARA DESABILITAR A SINALIZAÇÃORENDIMENTO: 90% A PLENA CARGABY PASS AUTOMÁTICO: VIA CHAVE ESTÁTICA (TRANSFERE A CARGA PARA REDE ELÉTRICA POR SOBRECARGA ? SOBRE TEMPERATURA OU FALHA) SEM INTERRUPÇÃOBY PASS MANUAL: VIA COMANDO MANUAL NO PAINEL DO NO BREAKSOBRECARGA: DE 100 A 130% TRANSFERE A CARGA PARA BY PASS APÓS 10 MINUTOS ? DE 130 A 150% TRANSFERE A CARGA PARA BY PASS APÓS 25 SEGUNDOS ? ACIMA DE 150% TRANSFERE PARA BY PASS	PSJTECH COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	10kva	TSShara	11.590,0000	1,0000	11.590,0000
------	--	--	-------	---------	-------------	--------	-------------



Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprio plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - NOBREAK 10 KVA - CARACTERÍSTICAS TÉCNICASTOPOLOGIA: MICROPROCESSAO DUPLA CONVERSÃO, TRUE ON LINE, CONSTITUÍDO DE RETIFICADOR, CARREGADOR INDEPENDENTE, BYPASS AUTOMÁTICO E INVERSOR, ONDE O INVERSOR ALIMENTA A CARGA PERMANENTEMENTE, COM OU SEM REDE PRESENTE NA ENTRADA, CONFORME NORMA NBR 15014:2003POTÊNCIA: 10 KVA/8000 WATTSCONFIGURAÇÃO DE ENTRADA: TRIFASICA (F,F,F,N,T)TENSÃO DE ENTRADA: 380/220VVVARIAÇÃO ENTRADA: APROXIMADAMENTE 27% (SEM ENTRAR EM BATERIA)FREQÜÊNCIA DE ENTRADA: 60 HZVARIAÇÃO DE FREQÜÊNCIA: APROXIMADAMENTE 5%FATOR DE POTENCIA: 0,99CONEXÃO DE ENTRADA: BORNESCONFIGURAÇÃO DE SAÍDA: MONOFÁSICA F,N,TTENSÃO DE SAÍDA: 127VVVARIAÇÃO NA SAÍDA: APROXIMADAMENTE 1%FATOR DE POTENCIA: 0,8FORMA DE ONDA: SENOIDAL ? PWM (THD < 3%)FATOR DE CRISTA: 3:1CONEXÃO SAÍDA: BORNESPARALELISMO: DEVE PERMITIR CONEXÃO DE OUTRO NOBREK (CONFIGURAÇÃO REDUNDANTE)TRANSFORMADOR ISOLADOR: PARA ISOLAR A ENTRADA DA SAÍDA DO EQUIPAMENTOBATERIAS: INTERNAS NO GABINETE DO NO BREAKAUTONOMIA: 20 MINUTOS COM CARGA DE 4000WATTS (MEIA CARGA)RECARGA BATERIAS: AUTOMÁTICA EM ATÉ 8 HORAS PARA 90% SINALIZAÇÕES VISUAIS: DISPLAY INTELIGENTE COM BACK LIGTH (PARA STATUS NO BREAK) INTERAÇÃO POR MEIO DE TECLAS DE COMANDOSINALIZAÇÃO SONORA: COM CONDIÇÃO PARA DESABILITAR A SINALIZAÇÃORENDIMENTO: 90% A PLENA CARGABY PASS AUTOMÁTICO: VIA CHAVE ESTÁTICA (TRANSFERE A CARGA PARA REDE ELÉTRICA POR SOBRECARGA ? SOBRE TEMPERATURA OU FALHA) SEM INTERRUPÇÃOBYPASS MANUAL: VIA COMANDO MANUAL NO PAINEL DO NO BREAKSOBRECARGA: DE 100 A 130% TRANSFERE A CARGA PARA BY PASS APÓS 10 MINUTOS ? DE 130 A 150% TRANSFERE A CARGA PARA BY PASS APÓS 25 SEGUNDOS ? ACIMA DE 150% TRANSFERE PARA BY PASS IMEDIATAMENTE SAÍDA PARA COMUNICAÇÃO: INTERFACE INTELIGENTE RS 232 E RS 485SOFTWARE DE GERENCIAMENTO: OPCIONAL SER DISPONIBILIZADO SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO DE ENERGIA DO NO BREAK, INFORMAO CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO, RELATÓRIOS DE OCORRÊNCIA EFETUAR SHUTDOWN NO EQUIPAMENTO COM RELIGAMENTO AUTO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ATA NOBREAK SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	36.314.871/0001-27	20/08/2024 - 15:18:12	ATA	ATA	1,0000	R\$27.037,0000	R\$ 27.037,0000	Sim
VITOR ALFREDO THOMAS LTDA	53.278.020/0001-95	20/08/2024 - 17:42:39	DWTM 10kVA/8KW	ENGETRON	1,0000	R\$40.000,0000	R\$ 40.000,0000	Sim
PSJTECH COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	35.589.190/0001-09	20/08/2024 - 18:17:14	10kva	TSShara	1,0000	R\$11.611,0000	R\$ 11.611,0000	Sim
Spencer Comércio de Equipamentos Industriais e Serviços Ltda	15.282.550/0001-18	21/08/2024 - 08:13:52	10KVA	Ata UPS	1,0000	R\$25.000,0000	R\$ 25.000,0000	Sim



Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
Spencer Comércio de Equipamentos Industriais e Serviços Ltda	15.282.550/0001-18	60 dias
ATA NOBREAK SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	36.314.871/0001-27	60 dias
PSJTECH COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	35.589.190/0001-09	60 dias
VITOR ALFREDO THOMAS LTDA	53.278.020/0001-95	60 dias

Lances Enviados

0001 - NOBREAK 10 KVA - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TOPOLOGIA: MICROPROCESSADO DUPLA CONVERSÃO, TRUE ON LINE, CONSTITUÍDO DE RETIFICADOR, CARREGADOR INDEPENDENTE, BYPASS AUTOMÁTICO E INVERSOR, ONDE O INVERSOR ALIMENTA A CARGA PERMANENTEMENTE, COM OU SEM REDE PRESENTE NA ENTRADA, CONFORME NORMA NBR 15014:2003 POTÊNCIA: 10 KVA/8000 WATT CONFIGURAÇÃO DE ENTRADA: TRIFÁSICA (F,F,F,N,T) TENSÃO DE ENTRADA: 380/220V VARIAÇÃO ENTRADA: APROXIMADAMENTE 27% (SEM ENTRAR EM BATERIA) FREQUÊNCIA DE ENTRADA: 60 HZ VARIAÇÃO DE FREQUÊNCIA: APROXIMADAMENTE 5% FATOR DE POTÊNCIA: 0,99 CONEXÃO DE ENTRADA: BORNES CONFIGURAÇÃO DE SAÍDA: MONOFÁSICA F,N,T TENSÃO DE SAÍDA: 127V VARIAÇÃO NA SAÍDA: APROXIMADAMENTE 1% FATOR DE POTÊNCIA: 0,8 FORMA DE ONDA: SENOIDAL ? PWM (THD < 3%) FATOR DE CRISTA: 3:1 CONEXÃO SAÍDA: BORNES PARALELISMO: DEVE PERMITIR CONEXÃO DE OUTRO NOBREAK (CONFIGURAÇÃO REDUNDANTE) TRANSFORMADOR ISOLADOR: PARA ISOLAR A ENTRADA DA SAÍDA DO EQUIPAMENTO BATERIAS: INTERNAS NO GABINETE DO NO BREAK AUTONOMIA: 20 MINUTOS COM CARGA DE 4000 WATTS (MEIA CARGA) RECARGA BATERIAS: AUTOMÁTICA EM ATÉ 8 HORAS PARA 90% SINALIZAÇÕES VISUAIS: DISPLAY INTELIGENTE COM BACK LIGHT (PARA STATUS NO BREAK) INTERAÇÃO POR MEIO DE TECLAS DE COMANDOS SINALIZAÇÃO SONORA: COM CONDIÇÃO PARA DESABILITAR A SINALIZAÇÃO RENDIMENTO: 90% A PLENA CARGA BY PASS AUTOMÁTICO: VIA CHAVE ESTÁTICA (TRANSFERE A CARGA PARA REDE ELÉTRICA POR SOBRECARGA ? SOBRE TEMPERATURA OU FALHA) SEM INTERRUPÇÃO BY PASS MANUAL: VIA COMANDO MANUAL NO PAINEL DO NO BREAK SOBRECARGA: DE 100 A 130% TRANSFERE A CARGA PARA BY PASS APÓS 10 MINUTOS ? DE 130 A 150% TRANSFERE A CARGA PARA BY PASS APÓS 25 SEGUNDOS ? ACIMA DE 150% TRANSFERE PARA BY PASS IMEDIATAMENTE SAÍDA PARA COMUNICAÇÃO: INTERFACE INTELIGENTE RS 232 E RS 485 SOFTWARE DE GERENCIAMENTO: OPCIONAL SER DISPONIBILIZADO SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO DE ENERGIA DO NO BREAK, INFORMAÇÃO CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO, RELATÓRIOS DE OCORRÊNCIA EFETUAR SHUTDOWN NO EQUIPAMENTO COM RELIGAMENTO AUTO

Data	Valor	CNPJ	Situação
20/08/2024 - 15:18:12	27.037,0000 (proposta)	36.314.871/0001-27 - ATA NOBREAK SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	Cancelado - empresa não anexou a documentação habilitatória 27/08/2024 08:45:26
20/08/2024 - 17:42:39	40.000,0000 (proposta)	53.278.020/0001-95 - VITOR ALFREDO THOMAS LTDA	Válido
20/08/2024 - 18:17:14	11.611,0000 (proposta)	35.589.190/0001-09 - PSJTECH COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	Válido
21/08/2024 - 08:13:52	25.000,0000 (proposta)	15.282.550/0001-18 - Spencer Comércio de Equipamentos Industriais e Serviços Ltda	Válido
21/08/2024 - 09:25:04	11.500,0000	36.314.871/0001-27 - ATA NOBREAK SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	Cancelado - empresa não anexou a documentação habilitatória 27/08/2024 08:45:26
27/08/2024 - 11:51:48	11.590,0000	35.589.190/0001-09 - PSJTECH COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	Válido

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Item	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0001	21/08/2024 - 12:27:39	36.314.871/0001-27 - ATA NOBREAK SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	PROPOSTA.zip



0001	21/08/2024 - 12:27:39	36.314.871/0001-27 - ATA NOBREAK SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	HABILITACAOATANOBREAK.zip
0001	03/09/2024 - 10:32:42	35.589.190/0001-09 - PSJTECH COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	Nobreak - Atestado de Capacidade Técnica.pdf
0001	03/09/2024 - 10:32:42	35.589.190/0001-09 - PSJTECH COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	Habilitacao 09-2024.rar
0001	03/09/2024 - 10:32:42	35.589.190/0001-09 - PSJTECH COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	Prefeitura Municipal de Alegrete - Diretoria de Suprimentos e Gestão de Materiais.pdf
0001	03/09/2024 - 10:32:42	35.589.190/0001-09 - PSJTECH COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	Linha de NOBREAK TS SYAL IN COM RACK ACOPLADO 10KVA MONOVOLT - TS SHARA.pdf

Inabilitados / Desclassificados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
27/08/2024 - 08:45:26	ATA NOBREAK SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	36.314.871/0001-27	Item 0001 - NOBREAK 10 KVA - CARACTERÍSTICAS TÉCNICASTOPOLOGIA: MICROPROCESSAO DUPLA CONVERSÃO, TRUE ON LINE, CONSTITUÍDO DE RETIFICADOR, CARREGADOR INDEPENDENTE, BYPASS AUTOMÁTICO E INVERSOR, ONDE O INVERSOR ALIMENTA A CARGA PERMANENTEMENTE, COM OU SEM REDE PRESENTE NA ENTRADA, CONFORME NORMA NBR 15014:2003POTÊNCIA: 10 KVA/8000 WATTSCONFIGURAÇÃO DE ENTRADA: TRIFASICA (F,F,F,N,T)TENSÃO DE ENTRADA: 380/220VVVARIACÃO ENTRADA: APROXIMADAMENTE 27% (SEM ENTRAR EM BATERIA)FREQÜÊNCIA DE ENTRADA: 60 HZVARIACÃO DE FREQÜÊNCIA: APROXIMADAMENTE 5%FATOR DE POTENCIA: 0.99CONEXÃO DE ENTRADA: BORNESCONFIGURAÇÃO DE SAÍDA: MONOFÁSICA F,N,TTENSÃO DE SAÍDA: 127VVVARIACÃO NA SAÍDA: APROXIMADAMENTE 1%FATOR DE POTENCIA: 0.8FORMA DE ONDA: SENOIDAL ? PWM (THD < 3%)FATOR DE CRISTA: 3:1CONEXÃO SAÍDA: BORNESPARALELISMO: DEVE PERMITIR CONEXÃO DE OUTRO NOBREG (CONFIGURAÇÃO REDUNDANTE)TRANSFORMADOR ISOLADOR: PARA ISOLAR A ENTRADA DA SAÍDA DO EQUIPAMENTOBATERIAS: INTERNAS NO GABINETE DO NO BREAKAUTONOMIA: 20 MINUTOS COM CARGA DE 4000WATTS (MEIA CARGA)RECARGA BATERIAS: AUTOMÁTICA EM ATÉ 8 HORAS PARA 90% SINALIZAÇÕES VISUAIS: DISPLAY INTELIGENTE COM BACK LIGTH (PARA STATUS NO BREAK) INTERAÇÃO POR MEIO DE TECLAS DE COMANDOSINALIZAÇÃO SONORA: COM CONDIÇÃO PARA DESABILITAR A SINALIZAÇÃORENDIMENTO: 90% A PLENA CARGABYPASS AUTOMÁTICO: VIA CHAVE ESTATICA (TRANSFERE A CARGA PARA REDE ELÉTRICA POR SOBRECARGA ? SOBRE TEMPERATURA OU FALHA) SEM INTERRUPÇÃOBYPASS MANUAL: VIA COMANDO MANUAL NO PAINEL DO NO BREAKSOBRECARGA: DE 100 A 130% TRANSFERE A CARGA PARA BY PASS APÓS 10 MINUTOS ? DE 130 A 150% TRANSFERE A CARGA PARA BY PASS APÓS 25 SEGUNDOS ? ACIMA DE 150% TRANSFERE PARA BY PASS IMEDIATAMENTESAÍDA PARA COMUNICAÇÃO: INTERFACE INTELIGENTE RS 232 E RS 485SOFTWARE DE GERENCIAMENTO: OPCIONAL SER DISPONIBILIZADO SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO DE ENERGIA DO NO BREAK, INFORMAO CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO, RELATÓRIOS DE OCORRÊNCIA EFETUAR SHUTDOWN NO EQUIPAMENTO COM RELIGAMENTO AUTO

empresa não anexou a documentação habilitatória

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
19/09/2024 - 08:20	-	-

Chat

Data	Apelido	Frase
21/08/2024 - 09:18:43	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
21/08/2024 - 09:18:56	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
21/08/2024 - 09:18:56	Sistema	No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
21/08/2024 - 09:18:56	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 1,0000. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
21/08/2024 - 09:19:05	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.
21/08/2024 - 09:19:05	Sistema	O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
21/08/2024 - 09:29:05	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
21/08/2024 - 09:30:26	Sistema	O item 0001 teve como arrematante ATA NOBREAK SISTEMAS DE ENERGIA LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 11.500,0000.



21/08/2024 - 09:30:26	Sistema	Iniciada a fase de negociação.
21/08/2024 - 09:31:00	Sistema	A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 21/08/2024 às 10:00.
21/08/2024 - 10:49:32	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo pregoeiro para 21/08/2024 às 10:59.
21/08/2024 - 11:33:43	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 12:00 do dia 23/08/2024.
21/08/2024 - 11:33:43	Sistema	Motivo: SOLICITAMOS A DOCUMENTAÇÃO HABILITATORIA
21/08/2024 - 12:27:39	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
22/08/2024 - 12:43:21	Pregoeiro	solicitamos a documentação exigida no edital, pois consta apenas o contrato social.
27/08/2024 - 08:45:26	Sistema	O fornecedor ATA NOBREAK SISTEMAS DE ENERGIA LTDA foi inabilitado no processo.
27/08/2024 - 08:45:26	Sistema	Motivo: empresa não anexou a documentação habilitatória
27/08/2024 - 08:45:26	Sistema	O fornecedor ATA NOBREAK SISTEMAS DE ENERGIA LTDA foi inabilitado para o item 0001 pelo pregoeiro.
27/08/2024 - 08:45:26	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante PSJTECH COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA com lance de R\$ 11.611,0000.
27/08/2024 - 08:45:46	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 12:00 do dia 28/08/2024.
27/08/2024 - 08:45:46	Sistema	Motivo: podemos negociar?
27/08/2024 - 11:51:48	Sistema	O Item 0001 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 11.590,0000.
27/08/2024 - 11:53:19	F. PSJTECH COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZ	Negociação Item 0001: Senhor Pregoeiro, enviamos nosso menor lance possível.
30/08/2024 - 11:04:27	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 12:00 do dia 02/09/2024.
30/08/2024 - 11:04:27	Sistema	Motivo: documentação habilitatória
03/09/2024 - 10:08:18	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 12:00 do dia 04/09/2024.
03/09/2024 - 10:08:18	Sistema	Motivo: DOCUMENTAÇÃO HABILITATORIA
03/09/2024 - 10:32:42	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
19/09/2024 - 08:10:52	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor PSJTECH COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA.
19/09/2024 - 08:10:56	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo pregoeiro para 19/09/2024 às 08:20.
23/09/2024 - 11:03:23	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
26/09/2024 - 08:15:54	Sistema	O item 0001 foi adjudicado por José Luiz Caurio de Souza.
26/09/2024 - 08:16:09	Sistema	O item 0001 foi homologado por José Luiz Caurio de Souza.

Tatiana de Souza Mendonça
Pregoeiro

José Luiz Caurio de Souza
Autoridade Competente

Alessandra Aparecida Leal Medeiros
Apoio

Cláudia Gislaíne Moraes Boaventura
Apoio



Rozangela Marina Silveira Trindade

Apoio

