



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE SANTIAGO

Mem. nº. 85/2025

Santiago, 27 de janeiro de 2025.

Da: Secretaria Municipal de Infraestrutura

Para: Secretaria Municipal de Gestão - CELICC

ASSUNTO: Resposta memorando 040/2025

Prezado Senhor:


Ao cumprimentá-lo cordialmente, vimos através deste, em resposta ao memorando 040/2023, prestar informações acerca do questionamento levantado no memorando acima citado em relação ao Pregão Eletrônico nº 001/2025, conforme segue:

- a) Qual o significado da sigla “RM” no descritivo do item 286, Tubo de PVC esgoto RM BR de 6m EB 608 NBR 5688 de 150mm?

Resposta: Informamos que a sigla “RM” significa Resistência Mecânica, sendo que esta tem que estar em acordo com a NBR descrita no item.

Sendo o que se apresentava para o presente, manifestamos nossos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,


Ariane Aparecida Lara Gloger Comis

Secretária Municipal Interina de Infraestrutura