

Olá, ANACLETO

04 - BT: LIGAÇÃO NOVA LOTEAMENTO AÉREO

Projetos em andamento

Detalhes: LOTEAMENTO ANNA TERRA

Voltar

Atualizar

CARTAS PROJETO

Imprimir Carta Viabilidade

STATUS ATUAL

22/10/2025 - ORÇAMENTO SOLICITADO

PARECERES

RESULTADO DA FASE DE ORÇAMENTAÇÃO

22/10/2025 - ORÇAMENTO SOLICITADO

20/10/2025 - AGUARDANDO VISTORIA

RESULTADO DA ANÁLISE DE PROTEÇÃO

14/10/2025 - AGUARDANDO ANÁLISE TÉCNICA (PROTEÇÃO)

22/10/2025 - ANÁLISE DE PROTEÇÃO APROVADA

PARECER:

Prezado(a), informamos que as análises necessárias para aprovação do projeto foram concluídas. No ponto de interligação deverão ser instaladas chaves faca. Na rede primária interna do empreendimento instalar chaves faca. Ressaltamos que haverá obras no sistema de distribuição da CPFL. A relação das obras e serviços necessários no sistema de distribuição, discriminando o valor da mão-de-obra, dos materiais e equipamentos a serem empregados serão fornecidas na próxima etapa, solicitação de Orçamento (Orçamento de Conexão), através do Site de Projetos Particulares. Colocamo-nos à disposição para outros esclarecimentos necessários. Atenciosamente, CPFL Energia.

RESULTADO DA ANÁLISE TÉCNICA

20/10/2025 - AGUARDANDO ANÁLISE TÉCNICA (ENGENHEIRO)

20/10/2025 - ANÁLISE TÉCNICA APROVADA (ENGENHEIRO)

PARECER:

PROJETO APROVADO. VÁLIDO ATÉ 20/10/2026 _ Deixar o ajuste dos TAPs primarios do(s) trafo(s) em 23,1 kV para a construção da rede.//// TR1 _ PM1377163_(112,5KVakVA) //// TR2 _PM1377164_(75KVakVA) //// Notas importantes: # 1) O ponto de derivação do ramal de alimentação sugerido pelo projetista, poderá ser alterado quando da elaboração do projeto de interligação à rede. Devem ser atendidos todos os GEDs e procedimentos da concessionária; # 2) Ao final dos serviços internos previstos nesta etapa, ponto de conexão executado (estruturas de ancoragem instalada(s) no(s) poste(s) P1, 14, 18, 10 e 9.) bem como o meio fio implantado em sua totalidade, o responsável técnico deverá solicitar através do Site de Projetos Particulares o pedido de Interligação, clicando em Solicitar Orçamento. Os custos referentes à interligação do loteamento (serviços de adequação em via pública) serão calculados de acordo com a resolução da ANEEL. # 3) Após concluída a execução da interligação, estará disponível a solicitação de vistoria do loteamento particular. Nesta etapa o Responsável Técnico deverá anexar no site de projetos particulares, os documentos constantes no GED 14186. # 4) Contrato de incorporação será encaminhado para o solicitante, assim como os números operativos o qual deverá providenciar a assinatura do mesmo e retornar para distribuidora como anexo na solicitação de vistoria, além de instalar as placas no loteamento. # 5) Findado prazo de validade do projeto e não solicitado orçamento de conexão, deverá ser apresentado novo projeto, de acordo com os padrões e normas vigentes. # 6) Caso a execução do Loteamento ocorra em etapas, será necessário ingressar com projeto para cada etapa, seguindo as diretrizes do GED 3735.

Chat



RESULTADO DA ANÁLISE DE VIABILIDADE

02/10/2025 - AGUARDANDO ANÁLISE DE VIABILIDADE (TÉCNICO)

14/10/2025 - ANÁLISE DE VIABILIDADE APROVADA (TÉCNICO)

PARECER:

Prezado(a), informamos que as análises necessárias para emissão do Orçamento Estimado foram concluídas. Ele encontra-se disponível para download no box CPFL. Nas análises foram consideradas as informações enviadas através da documentação apresentada e destacam-se os seguintes pontos: Quantidade de Lotes: 100, Potência de Transformação: 187,5 kVA, Demanda total de 105,5 kVA, liberada no alimentador TUP14 tendo como equipamento de referência transformador 729817. Haverá necessidade de obras de reforço na rede da CPFL. Informações Importantes: -(A) Este Orçamento tem caráter estimado e não dá garantia das condições para as etapas posteriores da conexão. -(B) INFORMAÇÃO INTERNA CPFL: Observar RER 2025 - 41413. Colocamo-nos à disposição para outros esclarecimentos necessários. Atenciosamente, CPFL Energia.

14/10/2025 - AGUARDANDO ANÁLISE DE VIABILIDADE (PROTEÇÃO)

14/10/2025 - ANÁLISE DE VIABILIDADE APROVADA (PROTEÇÃO)

PARECER:

"Prezado(a), aqui informaremos quais proteções deverão ser utilizadas no seu empreendimento. Informações Importantes: -----(A) Para os postos transformadores internos, deve ser observada a norma CPFL nº 2856. Nela consta qual a capacidade de elos fusíveis deve ser utilizada. Atentar-se a tensão de fornecimento e a potência do transformador. -----(B) A CPFL poderá solicitar a instalação de chaves adicionais no empreendimento. -----(C) No ponto de entrega deverão ser utilizadas chaves facas. Colocamo-nos à disposição para outros esclarecimentos necessários. Atenciosamente, CPFL Energia."

ANEXOS

CPFL

☐ Marcar/Desmarcar todos

Download dos arquivos selecionados

1. ☐ [14/10/2025 - erm2025-41413- prefeitura tupancireta - atividade 1909365630 - loteamento aéreo.pdf](#)

DOCUMENTOS PARA ANÁLISE DA PROTEÇÃO

☐ Marcar/Desmarcar todos

Download dos arquivos selecionados

1. ☐ [14/10/2025 - x planilha para registro de fatos relevantes anna terra 02 10.pdf](#)
2. ☐ [14/10/2025 - xart anna terra assinado.pdf](#)
3. ☐ [14/10/2025 - xprojeto loteamento prefeitura municipal bairro anna terra retificado 02 10.dwg](#)
4. ☐ [14/10/2025 - x memorial loteamento anna terra 02 10.pdf](#)

DOCUMENTOS PARA ANÁLISE TÉCNICA

☐ Marcar/Desmarcar todos

Download dos arquivos selecionados

1. ☐ [14/10/2025 - xcarteira crea anacleto.pdf](#)
2. ☐ [14/10/2025 - xcertidao anacleto 2025 2026.pdf](#)
3. ☐ [14/10/2025 - xcnpj.pdf](#)
4. ☐ [14/10/2025 - xdocumento de indetidade e cpf do prefeito municipal.pdf](#)
5. ☐ [14/10/2025 - verificação assinaturas.pdf](#)
6. ☐ [14/10/2025 - xart anna terra assinado.pdf](#)
7. ☐ [14/10/2025 - xanexo 1.1 assinado.pdf](#)
8. ☐ [14/10/2025 - xanexo 1 solicitacao de viabilidade assinado.pdf](#)
9. ☐ [14/10/2025 - xanexo 5. ala anexo de liberacao ambiental assinado.pdf](#)
10. ☐ [14/10/2025 - xanexo 9 planilha de cálculo de queda de tensão secundário tr 1.xls](#)
11. ☐ [14/10/2025 - xanexo 9 planilha de cálculo de queda de tensão secundário tr 2.xls](#)
12. ☐ [14/10/2025 - xcalculo de tração p14 - -.xls](#)
13. ☐ [14/10/2025 - xcálculo mecânico p15tr2.xlsx](#)
14. ☐ [14/10/2025 - xcálculo mecânico p6 tr1.xlsx](#)
15. ☐ [14/10/2025 - xcalculo de tração p2 - -.xls](#)
16. ☐ [14/10/2025 - xformulario incorporação.pdf](#)
17. ☐ [14/10/2025 - x declaração de iluminação pública loteamento anna terra 2 \(1\).pdf](#)
18. ☐ [14/10/2025 - xgeorreferenciamento.dwg](#)
19. ☐ [14/10/2025 - x memorial loteamento anna terra 02 10.pdf](#)

20.

☐

[14/10/2025 - xperimetro_ppp.dwg](#)
21.

☐

[14/10/2025 - x planilha para registro de fatos relevantes anna terra 02 10.pdf](#)
22.

☐

[14/10/2025 - x procuração.pdf](#)
23.

☐

[14/10/2025 - projeto loteamento prefeitura municipal bairro anna terra retificado 02 10.dwg](#)
24.

☐

[14/10/2025 - trt loteamento anna terra assinado.pdf](#)

DOCUMENTOS PARA ANÁLISE DE VIABILIDADE

☐ Marcar/Desmarcar todos

Download dos arquivos selecionados

1.

☐

[02/10/2025 - planilha para registro de fatos relevantes anna terra 02 10.pdf](#)
2.

☐

[02/10/2025 - projeto loteamento prefeitura municipal bairro anna terra retificado 02 10.dwg](#)
3.

☐

[02/10/2025 - memorial loteamento anna terra 02 10.pdf](#)
4.

☐

[02/10/2025 - art anna terra assinado.pdf](#)
5.

☐

[02/10/2025 - carteira crea anacleto .pdf](#)
6.

☐

[02/10/2025 - certidao anacleto 2025 2026.pdf](#)
7.

☐

[02/10/2025 - georreferenciamento.dwg](#)
8.

☐

[02/10/2025 - trt loteamento anna terra assinado.pdf](#)
9.

☐

[02/10/2025 - verificação assinaturas.pdf](#)
10.

☐

[02/10/2025 - perimetro_ppp.dwg](#)
11.

☐

[02/10/2025 - procuração.pdf](#)
12.

☐

[02/10/2025 - formulario incorporação.pdf](#)
13.

☐

[02/10/2025 - documento de identidade e cpf do prefeito municipal.pdf](#)
14.

☐

[02/10/2025 - declaração de iluminação pública loteamento anna terra 2 \(1\).pdf](#)
15.

☐

[02/10/2025 - cnpj.pdf](#)
16.

☐

[02/10/2025 - anexo_9 planilha de cálculo de queda de tensão secundário tr 2.xls](#)
17.

☐

[02/10/2025 - anexo_9 planilha de cálculo de queda de tensão secundário tr 1.xls](#)
18.

☐

[02/10/2025 - cálculo mecânico p15tr2.xlsx](#)
19.

☐

[02/10/2025 - cálculo mecânico p6 tr1.xlsx](#)
20.

☐

[02/10/2025 - calculo de tração p14 - -.xls](#)
21.

☐

[02/10/2025 - calculo de tração p2 - -.xls](#)
22.

☐

[02/10/2025 - anexo 5_ala anexo de liberacao ambiental assinado.pdf](#)
23.

☐

[02/10/2025 - anexo 1 solicitacao de viabilidade assinado.pdf](#)
24.

☐

[02/10/2025 - anexo 1.1 assinado.pdf](#)

PROJETO

CLIENTE

ENDEREÇOS

PARTICULAR

DADOS DO PROJETO

Nº da Atividade

1909365630

Nº da Nota de Serviço

868529991

Título do projeto

LOTEAMENTO ANNA TERRA

Tipo de Rede

PRIMÁRIO/SECUNDÁRIO

Capacidade de Transformação

112,50 kVA

Quantidade de Transformadores

2

Quantidade de Postes

21

Quantidade de lotes

100

Potência da iluminação pública

100 W

Quantidade de lâmpadas

100

Data prevista para ligação

31/12/2025

RESPONSÁVEL TÉCNICO (PROJETISTA)

Documento de Responsabilidade Técnica

Data do Documento de Responsabilidade Técnica

Nome

ANACLETO ANACLETO HINDERSMANN

Número do Registro no Conselho de Classe

00925043028(2213370370)

E-mail

anacletoh@gmail.com

CPF

00925043028

Telefone

Fax

Celular

55996028542

PROFISSIONAL RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO

Nome

ANACLETO ANACLETO HINDERSMANN

Número do Registro no Conselho de Classe



00925043028

E-mail

anacletoh@gmail.com

CPF

00925043028

Telefone

Fax

Celular

55996028542



Chat