ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA - PROCESSO DE AQUISIÇÃO DE BENS/SERVIÇOS

Secretaria Municipal: Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Projetos - SMPOP	
Setor requisitante (Unidade/Setor/Departamento): Departamento de Compras	
Responsável pela elaboração: Kelvin Wiliam Paim de Moraes	Cargo: Agente Administrativo Aux.
E-mail:	Telefone:

1. Objeto:

( ) Serviço não continuado
( ) Serviço continuado SEM dedicação exclusiva de mão de obra
( ) Serviço continuado COM dedicação exclusiva de mão de obra
(x) Material de consumo
( ) Material permanente/equipamento

Trata-se de licitação para aquisição, por meio de registro de preços, de aparelhos de ar-condicionado destinados aos prédios e às instalações da Administração Pública Municipal. A aquisição visa proporcionar conforto térmico, melhores condições de trabalho aos servidores públicos e atendimento adequado à população, contribuindo para o desenvolvimento das atividades administrativas e para a qualidade dos serviços públicos prestados à comunidade.

2. Justificativa/descrição da necessidade da contratação

O presente processo justifica-se pela necessidade de garantir condições adequadas de climatização nos prédios e nas instalações da Administração Pública Municipal, considerando a existência de ambientes que ainda não possuem aparelhos de ar-condicionado, bem como de equipamentos antigos, defeituosos ou inservíveis que necessitam de substituição.

3. Descrições, quantidades e valores (Valores totais)

	Objeto	**Unid**	**Quantidade total estimada**
1.	AR SPLIT 12000 BTUS - QUENTE/FRIO HI-WALL, SISTEMA INVERTER; CICLO QUENTE E FRIO; 3 OU MAIS VELOCIDADES DE VENTILAÇÃO; BAIXO NÍVEL DE RUÍDO; EFICIÊNCIA ENERGÉTICA: ENCE/ INMETRO CLASSE A; UNIDADE EVAPORADORA COM DISPLAY DIGITAL; CONTROLE REMOTO	Unid.	79

	DIGITAL SEM FIO; UTILIZA GÁS REFRIGERANTE ECOLÓGICO, FILTRO DE AR REMOVÍVEL E LAVÁVEL; PROTEÇÃO ANTIFERRUGEM; FUNÇÃO DESUMIDIFICAÇÃO; TENSÃO DE OPERAÇÃO 220V; MANUAL DE INSTRUÇÃO EM PORTUGUÊS; GABINETE DO EVAPORADOR CONSTRUÍDO EM PLÁSTICO INJETÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA.		
2.	AR SPLIT 18000 BTUS - QUENTE/FRIO HI-WALL, SISTEMA INVERTER; CICLO QUENTE E FRIO; 3 OU MAIS VELOCIDADES DE VENTILAÇÃO; BAIXO NÍVEL DE RUÍDO; EFICIÊNCIA ENERGÉTICA: ENCE/ INMETRO CLASSE A; UNIDADE EVAPORADORA COM DISPLAY DIGITAL; CONTROLE REMOTO DIGITAL SEM FIO; UTILIZA GÁS REFRIGERANTE ECOLÓGICO, FILTRO DE AR REMOVÍVEL E LAVÁVEL; PROTEÇÃO ANTIFERRUGEM; FUNÇÃO DESUMIDIFICAÇÃO; TENSÃO DE OPERAÇÃO 220V; MANUAL DE INSTRUÇÃO EM PORTUGUÊS; GABINETE DO EVAPORADOR CONSTRUÍDO EM PLÁSTICO INJETÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA.	Unid.	137
3.	AR SPLIT 24000 BTUS - QUENTE/FRIO HI-WALL, SISTEMA INVERTER; CICLO QUENTE E FRIO; 3 OU MAIS VELOCIDADES DE VENTILAÇÃO; BAIXO NÍVEL DE RUÍDO; EFICIÊNCIA ENERGÉTICA: ENCE/ INMETRO CLASSE A; UNIDADE EVAPORADORA COM DISPLAY DIGITAL; CONTROLE REMOTO DIGITAL SEM FIO; UTILIZA GÁS REFRIGERANTE ECOLÓGICO, FILTRO DE AR REMOVÍVEL E LAVÁVEL; PROTEÇÃO ANTIFERRUGEM; FUNÇÃO DESUMIDIFICAÇÃO; TENSÃO DE OPERAÇÃO 220V; MANUAL DE INSTRUÇÃO EM PORTUGUÊS; GABINETE DO EVAPORADOR CONSTRUÍDO EM PLÁSTICO INJETÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA.	Unid.	96
4.	AR SPLIT 30.000 BTUS - QUENTE/FRIO HI-WALL, TENSÃO 220 VOLTS, CONTROLE REMOTO SEM FIO COM TODAS AS FUNÇÕES, REDUÇÃO DO NÍVEL DE RUÍDO, FLUXO DE AR DE ALTA EFICIÊNCIA, VISUALIZAÇÃO CENTRAL DE FÁCIL LEITURA, DESUMIDIFICADOR, SUPERPOTÊNCIA, OSCILAÇÃO HORIZONTAL, AJUSTE AUTOMÁTICO DO FLUXO DE AR, TIME PROGRAMÁVEL, COM TECNOLOGIA INVERTER, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA: ENCE/ INMETRO CLASSE A, UTILIZA GÁS REFRIGERANTE ECOLÓGICO.	Unid.	19
5.	AR SPLIT 36.000 BTUS - QUENTE/FRIO HI-WALL, SISTEMA INVERTER, COMPRESSOR COM SISTEMA ROTATIVO OU SCROLL; CICLO QUENTE E FRIO; 3 OU MAIS VELOCIDADES DE VENTILAÇÃO; BAIXO NÍVEL DE RUÍDO; EFICIÊNCIA ENERGÉTICA: ENCE/ INMETRO CLASSE A; UNIDADE EVAPORADORA COM DISPLAY DIGITAL; CONTROLE REMOTO DIGITAL SEM FIO; UTILIZA GÁS REFRIGERANTE ECOLÓGICO, FILTRO DE AR REMOVÍVEL E LAVÁVEL; PROTEÇÃO ANTIFERRUGEM; FUNÇÃO DESUMIDIFICAÇÃO; TENSÃO DE OPERAÇÃO 220V; MANUAL DE INSTRUÇÃO EM PORTUGUÊS; GABINETE DO EVAPORADOR CONSTRUÍDO EM PLÁSTICO INJETÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA.	Unid	15

4. Observações gerais

4.1. Execução: A execução será conforme a necessidade apresentada por cada Secretaria, constante em empenho.

4.2. Local e horário da Entrega/Execução: A execução dos serviços deverá ocorrer conforme disposto no termo de referência TR.

4.3. Unidade e servidor responsável para esclarecimentos: Departamento de compras, Diretor do Departamento de Compras.

Responsável pela Formalização da Demanda

Kelvin Wiliam Paim de Moraes
Agente Administrativo Aux.

Em conformidade com a legislação que rege o tema, encaminhe-se à autoridade competente para análise de conveniência e oportunidade para a contratação e demais providências cabíveis.

( ) Defiro
( ) Indefiro

_____
Ana Maria Alvarez Belladona
Secretária da SMPOP
Portaria 1107/2025