ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA

# DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA - PROCESSO DE AQUISIÇÃO DE BENS/SERVIÇOS

| | |
|---|---|
| Secretaria Municipal: Sec. Mun. de Serviços Urbanos, Meio Ambiente, Segurança, Trânsito e Defesa Civil. | |
| Setor requisitante (Unidade/Setor/Departamento): Orçamento | |
| Responsável pela elaboração: Jesus Cristiano Batista | Cargo: Diretor do Departamento de Iluminação Pública |
| E-mail: adm.smsmtd@gmail.com | Telefone: (55) 9 8422-7616 |

**1. Objeto:**

( ) Serviço não continuado
( ) Serviço continuado SEM dedicação exclusiva de mão de obra
( ) Serviço continuado COM dedicação exclusiva de mão de obra
(x) Material de consumo
( ) Material permanente/equipamento

Material Elétrico para manutenção da Iluminação Pública do município.

**2. Justificativa/descrição da necessidade da contratação**

Licitação para aquisição de Material Elétrico para manutenção da Iluminação Pública do município.

**3. Descrições, quantidades e valores**

| ITEM | CÓDIGO DO ITEM | DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO | UNIDADE | QUANT. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 6010197 | CABO FLEXÍVEL 1,5 MM 750V VERDE, ATOX | METRO | 500 |
| 2. | 6012135 | CABO FLEXÍVEL 1,5 MM 750V AZUL, ATOX | METRO | 500 |
| 3. | 6012399 | CABO FLEXÍVEL 1,5 MM 750V VERMELHO, ATOX | METRO | 500 |
| 4. | 6012646 | CABO FLEXÍVEL 1,5 MM 750V PRETO/CINZA, ATOX | METRO | 500 |
| 5. | 6012118 | CABO FLEXÍVEL 2,5 MM 750V AZUL, ATOX | METRO | 1000 |
| 6. | 6010201 | CABO FLEXÍVEL 2,5 MM 750V VERMELHO, ATOX | METRO | 500 |
| 7. | 6012433 | CABO FLEXÍVEL 2,5 MM 750V PRETO, ATOX | METRO | 500 |
| 8. | 6012117 | CABO FLEXÍVEL 2,5 MM 750V BRANCO, ATOX | METRO | 500 |
| 9. | 6012622 | CABO FLEXÍVEL 4,00 MM 750V VERDE, ATOX | METRO | 500 |
| 10. | 6012240 | CABO FLEXÍVEL 4,00 MM 750V AZUL, ATOX | METRO | 500 |
| 11. | 6012728 | CABO FLEXÍVEL 4,00 MM 750V VERMELHO, ATOX | METRO | 500 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 12. | 6012212 | CABO FLEXÍVEL 4,00 MM 750V PRETO, ATOX | METRO | 500 |
| 13. | 6010810 | CABO FLEXÍVEL 4,00 MM 750V BRANCO, ATOX | METRO | 500 |
| 14. | 6012718 | CABO FLEXÍVEL 6,00 MM 750V BRANCO, ATOX | METRO | 800 |
| 15. | 6012911 | CABO FLEXÍVEL 10,00 MM 750V VERDE, ATOX | METRO | 800 |
| 16. | 6012912 | CABO FLEXÍVEL 10,00 MM 750V PRETO, ATOX | METRO | 800 |
| 17. | 6011191 | CABO PP 2 X 1,5 MM 1KV | METRO | 500 |
| 18. | 6011050 | CABO PP 3 X 1,5 MM 1KV | METRO | 500 |
| 19. | 6011077 | CABO PP 4 X 1,5 MM 1KV | METRO | 300 |
| 20. | 6012429 | CABO PP 3 X 6,00 MM 1KV | METRO | 300 |
| 21. | 6012568 | CABO PP 4 X 6,00 MM 1KV | METRO | 500 |
| 22. | 6012332 | CABO PP 4 X 25,00 MM 1KV | METRO | 300 |
| 23. | 6012866 | CABO MULTIPLEX 4 X 10,00 MM 1KV ALUMÍNIO | METRO | 800 |
| 24. | 6013031 | FIO RÍGIDO 6,00 MM 750V BRANCO | METRO | 500 |
| 25. | 6010926 | FIO RÍGIDO 10,00 MM 750V VERDE | METRO | 500 |
| 26. | 6010067 | FIO RÍGIDO 10,00 MM 750V AZUL | METRO | 500 |
| 27. | 6013219 | LÂMPADA LED BULBO 7W E27 6500K | UNIDADE | 300 |
| 28. | 6013209 | LÂMPADA LED BULBO 9W E27 6500K 860 LM | UNIDADE | 300 |
| 29. | 6013059 | LÂMPADA LED BULBO 15W E27 6500K 1500 LM | UNIDADE | 300 |
| 30. | 80018726 | LÂMPADA LED BULBO 40W ALTA POTÊNCIA E27 BRANCO FRIO 6500K | UNIDADE | 4000 |
| 31. | 80012378 | LÂMPADA LED BULBO 50W ALTA POTÊNCIA E27 BRANCO FRIO 6500K 4000 LM | UNIDADE | 7000 |
| 32. | 6011859 | LUMINÁRIA PÚBLICA FECHADA PARA LÂMPADA VAPOR SÓDIO/METÁLICO BULBO 250W COM REATOR PRISMÁTICO EM POLICARBONATO E CORPO REFLETOR ESTAMPADO EM CHAPA DE ALUMÍNIO, ANODIZADO, SOQUETEIRA E ARO EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO, ENCAIXE PARA TUBO DE DE 48,3 MM EXTERNO, SOQUETE DE PORCELANA ROSCA E-40. DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM ABNT NBR IEC 60598 E ABNT NBR 15129. | UNIDADE | 500 |
| 33. | 6011866 | LUMINÁRIA PÚBLICA FECHADA PARA LÂMPADA VAPOR | UNIDADE | 600 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | SÓDIO/METÁLICO BULBO 400W COM REATOR PRISMÁTICO EM POLICARBONATO E CORPO REFLETOR ESTAMPADO EM CHAPA DE ALUMÍNIO, ANODIZADO, SOQUETEIRA E ARO EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO, ENCAIXE PARA TUBO DE 60,3MM EXTERNO, SOQUETE DE PORCELANA ROSCA E-40. DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM ABNT NBR IEC 60598 E ABNT NBR 15129. | | |
| 34. | 6011865 | LUMINÁRIA PÚBLICA FECHADA PARA LÂMPADA VAPOR SÓDIO/METÁLICO TUBULAR 400W COM REATOR PRISMÁTICO EM POLICARBONATO E CORPO REFLETOR ESTAMPADO EM CHAPA DE ALUMÍNIO, ANODIZADO, SOQUETEIRA E ARO EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO, ENCAIXE PARA TUBO DE 48,3MM EXTERNO, SOQUETE DE PORCELANA ROSCA E-40. DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM ABNT NBR IEC 60598 E ABNT NBR 15129. | UNIDADE | 600 |
| 35. | 6011861 | LUMINÁRIA PÚBLICA ABERTA PARA LÂMPADA VAPOR SÓDIO 70W TUBULAR REFLETOR EM CHAPA DE ALUMÍNIO ESTAMPADO E ANODIZADO. SOQUETE DE PORCELANA ROSCA E-27. PESCOÇO EM ALUMÍNIO FUNDIDO E ENCAIXE PARA BRAÇO DE 25,4MM EXTERNO. DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE C/ABNT NBR IEC 60598 E ABNT NBR 15129. | UNIDADE | 800 |
| 36. | 6020078 | LUMINÁRIA TAM. MÉDIO P/ LÂMPADA DE SÓDIO DE 250W TUBULAR COM ENCAIXE PARA BRAÇO CISNE DE 25MM, COM SOQUETE E40. | UNIDADE | 800 |
| 37. | 6010485 | LUMINÁRIA PÚBLICA ABERTA PARA LÂMPADA VAPOR SÓDIO 400W TUBULAR EM CHAPA DE ALUMÍNIO, COM ALOJAMENTO PARA REATOR, COM REFLETOR DE POLICARBONATO, COMPRIMENTO 810MM, ALTURA 280MM E LARGURA 325MM. E40 | UNIDADE | 800 |
| 38. | 6020138 | SOQUETE DE PORCELANA ADAPTADOR E27 PARA E40 | UNIDADE | 800 |
| 39. | 6011311 | SOQUETE DE LOUÇA E-27 PARA LUMINÁRIA FIXAÇÃO POR 02 PARAFUSOS, TIPO 1464D OU SIMILAR. | UNIDADE | 1500 |
| 40. | 6011714 | REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO/METÁLICO 70W-220V USO EXTERNO NOVO, CONJUGADO, 60 HZ, ALTO FATOR DE POTÊNCIA, DELTA T 85º, GRAU DE PROTEÇÃO IP-33, PERDAS MÁXIMAS 12W, COM BASE PARA RELÉ FOTOELÉTRICA, COM SELO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA, ABNT-NBR 13593. | UNIDADE | 300 |
| 41. | 6011857 | RELÉ FOTOCONTROLADOR DO TIPO T1, DE CORRENTE ALTERNADA CONTATOS NF, TENSÃO DE OPERAÇÃO 220V, CORRENTE MÁXIMA DE 10A, POTÊNCIA DE 1000W E POTÊNCIA APARENTE 1800VA, FREQUÊNCIA DE OPERAÇÃO 50/60HZ, CORPO EM POLIPROPILENO ESTABILIZADO CONTRA RAIOS ULTRA VIOLETA. DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT 5123:2016 - UL 773:1992 - ANSI C136.10:1998. | UNIDADE | 8000 |
| 42. | 6010277 | BASE PARA RELÉ FOTO ELÉTRICO, MODELO FECHADO, | UNIDADE | 8000 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | GIRATÓRIO. COM PORCA DE FECHAMENTO E COPO EM PVC, HASTE DE FIXAÇÃO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO, PADRÃO ABNT. | | |
| 43. | 6020020 | CONECTOR PERFURANTE ISOLADO, PRINCIPAL 10 – 70MM DERIVAÇÃO 1,5 - 10MM², TORQUE 8N.M. DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM NORMAS ABNT. | UNIDADE | 8000 |
| 44. | 6020019 | CONECTOR PARALELO UNIVERSAL DE 01 PARAFUSO, PADRÃO CEEE COM PARAFUSO E PORCA EM AÇO GALVANIZADO A FOGO, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL SELADA COM COMPOSTO ANTIÓXIDO. | UNIDADE | 8000 |
| 45. | 6011867 | BRAÇO RETO DE 1 M PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFECCIONADO EM AÇO CARBONO SAE 1010/1020, ESPESSURA DE 3,0MM PARA ENCAIXE DE LUMINÁRIA DE 25,4MM. DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM NORMAS ABNT/NBR. | UNIDADE | 600 |
| 46. | 80019144 | BRAÇO CURVO, TIPO CISNE, 2 M PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFECCIONADO EM TUBO DE AÇO CARBONO DE ACORDO COM A NORMA ABNT-SAE 1010/1020, TENDO DIÂMETRO EXTERNO COM ENCAIXE DE 31,7MM E PAREDE COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,50MM. TUBO SEM EMENDAS E COM REBARBAS REMOVIDAS. FIXAÇÃO ATRAVÉS DE SAPATA EM PERFIL U COM 270MM DE COMPRIMENTO NAS DIMENSÕES DE 76MM X 38MM X 3,00MM COM TRÊS FUROS DE Ø18MM, DOIS PARA FIXAÇÃO E UM PARA SAÍDA DOS CABOS. ACABAMENTO COM GALVANIZAÇÃO A FOGO DE ACORDO COM A NORMA NBR 6323. GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. DEVERÁ VIR UMA ETIQUETA SOLDADA, COM AS SEGUINTES INFORMAÇÕES, O MÊS E ANO DE FABRICAÇÃO E A SEGUINTE INSCRIÇÃO: PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA/RS. ESTA ETIQUETA NÃO PODE SE DESPRENDER. | UNIDADE | 500 |
| 47. | 80019145 | BRAÇO CURVO, TIPO CISNE, 3 M PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFECCIONADO EM TUBO DE AÇO CARBONO DE ACORDO COM A NORMA ABNT-SAE 1010/1020, COM COMPRIMENTO TOTAL DE 3,0M, COM DIÂMETRO EXTERNO DE ENCAIXE DE 50,8MM E PAREDE COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,50MM. TUBO SEM EMENDAS E COM REBARBAS REMOVIDAS. PROJEÇÃO VERTICAL MEDINDO 1350MM E SEÇÃO CENTRAL DO BRAÇO MEDINDO 2000MM. FIXAÇÃO ATRAVÉS DE SAPATA EM PERFIL U COM 270MM DE COMPRIMENTO NAS DIMENSÕES DE 76MM X 38MM X 3,00MM COM TRÊS FUROS DE Ø18MM, DOIS PARA FIXAÇÃO E UM PARA SAÍDA DOS CABOS. ACABAMENTO COM GALVANIZAÇÃO A FOGO DE ACORDO COM A NORMA NBR 6323. GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. DEVERÁ VIR UMA ETIQUETA SOLDADA, COM AS SEGUINTES INFORMAÇÕES, O MÊS E ANO DE FABRICAÇÃO E A SEGUINTE INSCRIÇÃO PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA/RS. ESTA ETIQUETA NÃO PODE SE DESPRENDER. | UNIDADE | 400 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 48. | 6011869 | BRAÇO CURVO, TIPO CISNE, 1,5 M PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFECCIONADO EM AÇO CARBONO SAE 1010/1020 ESPESSURA DE 3,0MM PARA ENCAIXE DE LUMINÁRIA DE 25,4MM. DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM NORMAS ABNT/NBR. | UNIDADE | 500 |
| 49. | 6020114 | PARAFUSO GALVANIZADO PARA FIXAÇÃO DO BRAÇO DE LUMINÁRIA PÚBLICA 12X300MM – CABEÇA QUADRADA – COM DUAS PORCAS E DUAS ARRUELAS CADA. | UNIDADE | 3000 |
| 50. | 6013355 | FITA DE AÇO INOX 3/4 X 0,5MM PARA POSTE, ROLO COM 25 METROS | UNIDADE | 300 |
| 51. | 6012095 | CINTA (ABRAÇADEIRA) PARA POSTE CIRCULAR, 270 MM X 3,5 MM, CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO 1010/1020, COM PARAFUSO CABEÇA ABAULADA 16X2X70 MM | UNIDADE | 500 |
| 52. | 6012064 | CABO FLEXÍVEL 6,00 MM 750V AZUL, ATOX | UNIDADE | 800 |
| 53. | 6020110 | REFLETOR LED, LUZ VERDE, 200W – BIVOLT ENTRE 100 E 240V, 50~60HZ – FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 14.000 LÚMENS, MATERIAL CARCAÇA (CORPO) EM ALUMÍNIO, USO EXTERNO, GARANTIA MÍNIMA DE 2 ANOS, VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 25.000H, EM ACORDO COM NBR E INMETRO. | UNIDADE | 200 |
| 54. | 80025158 | REFLETOR LED, LUZ AMARELA, 200W, BIVOLT ENTRE 100 E 240V, 50~60HZ, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 14.000 LÚMENS, MATERIAL CARCAÇA (CORPO) EM ALUMÍNIO, USO EXTERNO, GARANTIA MÍNIMA DE 2 ANOS, VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 25.000H, EM ACORDO COM NBR E INMETRO. | UNIDADE | 200 |
| 55. | 6020109 | REFLETOR LED, LUZ AZUL, 200W, BIVOLT ENTRE 100 E 240V, 50~60HZ, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 14.000 LÚMENS, MATERIAL CARCAÇA (CORPO) EM ALUMÍNIO, USO EXTERNO, GARANTIA MÍNIMA DE 2 ANOS, VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 25.000H, EM ACORDO COM NBR E INMETRO. | UNIDADE | 200 |
| 56. | 6020095 | REFLETOR LED, RGB, 200W, BIVOLT ENTRE 100 E 240V, 50~60HZ, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 18.000 LÚMENS, MATERIAL DA CARCAÇA (CORPO) EM ALUMÍNIO, USO EXTERNO, GARANTIA MÍNIMA DE 2 ANOS, VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 25.000H, RGB COLORIDO MÍNIMO 16 CORES, EM ACORDO COM NBR E INMETRO. | UNIDADE | 200 |
| 57. | 80025159 | LÂMPADA LED, BULBO 75W, ALTA POTÊNCIA, E27, BRANCO FRIO, 6500K, 4000LM. | UNIDADE | 6000 |
| 58. | 6020086 | LUMINÁRIA LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA ATÉ 180W, 4.000K COM POTÊNCIA MÁXIMA DE 180W, EFICIÊNCIA LUMINOSA MÍNIMA DE 150lm/W, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO EMITIDA PELO FABRICANTE, TECNOLOGIA LED SMD, TEMPERATURA DE COR ENTRE 4000K, FAIXA DE TENSÃO MÍNIMA DE 100~250Vac, FREQUÊNCIA 50-60Hz, RESISTÊNCIA MECÂNICA MÍNIMA IK08, GRAU DE PROTEÇÃO MÍNIMO IP66, FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMA DE 0,98, IRC MAIOR IGUAL A 70, HARMÔNICA TOTAL THD MENOR IGUAL A 10%, CLASSIFICAÇÃO FOTOMÉTRICA TIPO II/MÉDIA OU CURTA, DISPOSITIVO DE | UNIDADE | 50 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | PROTEÇÃO DE SURTO DPS 10kV/12kA, CORPO DA LUMINÁRIA EM ALUMÍNIO INJETADO OU EXTRUDADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, AJUSTE DE ÂNGULO DE INSTALAÇÃO DE -20° A +20° NA PRÓPRIA LUMINÁRIA OU ACESSÓRIO QUE PERMITA A MESMA FUNÇÃO, CABO DE ALIMENTAÇÃO COM 5 METROS SEM EMENDAS DESDE A CONEXÃO COM A LUMINÁRIA, INCLUSIVE CABO DE PROTEÇÃO PE3, VIDA ÚTIL DO LED MÍNIMO 90.000H, BASE PARA RELE DE 7 PINOS. CERTIFICAÇÃO INMETRO E SELO PROCEL. | | |
| 59. | 6020083 | LUMINÁRIA LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA ATÉ 100W, 4.000K, COM POTÊNCIA MÁXIMA DE 100W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO MAIOR IGUAL A 15000 LÚMENS, EFICIÊNCIA LUMINOSA MÍNIMA DE 150LM/W, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO EMITIDA PELO FABRICANTE, TECNOLOGIA LED SMD, TEMPERATURA DE COR 4000K, FAIXA DE TENSÃO MÍNIMA DE 100~250Vac, FREQUÊNCIA 50~60HZ, RESISTÊNCIA MECÂNICA MÍNIMA IK08, GRAU DE PROTEÇÃO MÍNIMO IP66, FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMA DE 0,98, IRC MAIOR IGUAL A 70, HARMÔNICA TOTAL THD MENOR IGUAL A 10%, CLASSIFICAÇÃO FOTOMÉTRICA TIPO II/MÉDIA OU CURTA, DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO DE SURTO DPS 10KV/12HA, CORPO DA LUMINÁRIA EM ALUMÍNIO INJETADO OU EXTRUDADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, AJUSTE DE ÂNGULO DE INSTALAÇÃO DE -20° A +20° NA PRÓPRIA LUMINÁRIA OU ACESSÓRIO QUE PERMITA A MESMA FUNÇÃO, CABO DE ALIMENTAÇÃO COM 5 METROS SEM EMENDAS DESDE A CONEXÃO COM A LUMINÁRIA, INCLUSIVE CABO DE PROTEÇÃO PE3, VIDA ÚTIL DO LED MÍNIMO 90.000H, BASE PARA RELE DE 7 PINOS. CERTIFICAÇÃO INMETRO E SELO PROCEL. | UNIDADE | 200 |
| 60. | 6020081 | LUMINÁRIA LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA ATÉ 60W, 4.000K, COM POTÊNCIA MÁXIMA DE 60W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 9000 LÚMENS, EFICIÊNCIA LUMINOSA MÍNIMA DE 150LM/W, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO EMITIDA PELO FABRICANTE, TECNOLOGIA LED SMD, TEMPERATURA DE COR 4000K, FAIXA DE TENSÃO MÍNIMA DE 100~250Vac, FREQUÊNCIA 50~60HZ, RESISTÊNCIA MECÂNICA MÍNIMA IK08, GRAU DE PROTEÇÃO MÍNIMO IP66, FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMA DE 0,98, IRC MAIOR IGUAL A 70, HARMÔNICA TOTAL THD MENOR IGUAL A 10%, CLASSIFICAÇÃO FOTOMÉTRICA TIPO II/MÉDIA OU CURTA, DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO DE SURTO DPS 10kV/12kA, CORPO DA LUMINÁRIA EM ALUMÍNIO INJETADO OU EXTRUDADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, AJUSTE DE ÂNGULO DE INSTALAÇÃO DE -20° A +20° NA PRÓPRIA LUMINÁRIA OU ACESSÓRIO QUE PERMITA A MESMA FUNÇÃO, CABO DE ALIMENTAÇÃO COM 4 METROS SEM EMENDAS DESDE A CONEXÃO COM A LUMINÁRIA, INCLUSIVE CABO DE PROTEÇÃO PE3, VIDA ÚTIL DO LED MÍNIMO 90.000H, BASE PARA RELE DE 7 PINOS. CERTIFICAÇÃO INMETRO E SELO PROCEL. | UNIDADE | 800 |

**4. Observações gerais**

4.1. Prazo de Entrega/ Execução: 30 dias após o recebimento da Ordem de Compra.

4.2. Local e horário da Entrega/Execução: Rua João José de Oliveira Freitas nº 890 – Vila Cabeleira, São Borja/RS das 7h às 13h e das 14h às 16h.

4.3. Unidade e servidor responsável para esclarecimentos: Jesus Cristiano Batista.

4.4. Prazo para pagamento: O pagamento dar-se-á após a entrega do objeto, através da nota fiscal encaminhada pelo Departamento de Material e Patrimônio, após cumprido todo o processo citado neste termo.

São Borja, 18 de agosto de 2026
Responsável pela Formalização da Demanda

_____
Jesus Cristiano Batista
Diretor do Departamento de Iluminação Públicas
Decreto de Nomeação n° 21.063/2025

Em conformidade com a legislação que rege o tema, encaminhe-se à autoridade competente para análise de conveniência e oportunidade para a contratação e demais providências cabíveis

( x ) Defiro
(  ) Indefiro

_____
Ailson dos Santos Carvalho
Secretário da SMSMTD
Decreto n° 21.245/2025

Versão atualizada em 03/01/24/DCL