



02 PLANTA BAIXA - SUPERIOR
ESCALA: 1/100

Lista de materiais - Pavimento SUPERIOR		
Elétrica		
Acessórios p/ eletrodutos		
Caixa PVC 4x2"	5	pç
Luva PVC rosca 1"	11	pç
Acessórios uso geral		
Bucha de nylon S6	62	pç
Parafuso fenda galvan. cab. panela 4,2x32mm autoatarrachante	62	pç
Cabo Unipolar (cobre)		
Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível)		
6 mm² - Azul claro	83.45	m
6 mm² - Branco	65.2	m
6 mm² - Preto	18.25	m
6 mm² - Verde-amarelo	53.55	m
Caixa de passagem - sobrepor		
PVC (ref Cemar) 150x150x68 mm	8	pç
Dispositivo Elétrico - embutido		
Placa 2x4"		
Placa c/ furo	5	pç
Eletroduto PVC rosca		
Braçadeira galvan. tipo cunha 1"	60	pç
2"	2	pç
Eletroduto, vara 3,0m 1"	52.15	m
2"	1.4	m

Legenda detalhada - Pavimento SUPERIOR		
Caixa de passagem 150x150x68 a 2,80 do piso		
Caixa de passagem - sobrepor		
PVC (ref Cemar) 150x150x68 mm	1	pç
Tomada alta a 2,20m do piso		
Acessórios p/ eletrodutos		
Caixa PVC 4x2"	1	pç
Dispositivo Elétrico - embutido		
Placa 2x4"		
Placa c/ furo	1	pç

OBS: TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS NA OBRA

ESPAÇO RESERVADO P/ CARIMBOS:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO NORTE
S. M. E. C.
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS

PROJETO ELÉTRICO

OBRA: REFORMA DA EMEF SOARES DE PAIVA - 2ª ETAPA
End.: Aragão Bozono, 632- Centro-SJN

PROJETO: PROPRIETÁRIO:

ENG. CIVIL MICHAEL V. DOS SANTOS CREA 185150 RS
PROF(a) LETIELE DA SILVEIRA JARDIM MACHADO SECRETÁRIA DA SMEC

ETAPA: PROJETO EXECUTIVO
CONTEÚDO: REDE ELÉTRICA DE AR CONDICIONADO

ESPAÇO PARA CARIMBO	RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA EXECUÇÃO:	DATA:	JUNHO 2026	
		ESCALA:	INDICADA	
		PRANCHA Nº:		
		EL 02		03
ARQUIVO DIGITAL: \\192.168.6.100\engenharia\PROJETOS-EXE\REF_SMEC				