

Prever rede p/ IP
102 metros / 04 luminárias

102m

Prever rede p/ IP
70 metros / 02 luminárias


70m

Carlos Barbosa

(P02) 11/1,5;S/IP
TR-3251

(P01) 9/2;VS;70W;Aberto;Curto;Reto

Proc. Adm. nº 1576/2021
Macilde Dallabrida



Proc. Adm. nº 360/2023
Ivone Lourenço Poncio



LEGENDA DE SÍMBOLOS

	Poste de Aço Galvanizado – Projeto
	Poste de Madeira – existente
	Poste de Concreto Tronco Cônico – existente
	Poste de Concreto Duplo T (DT) – existente
	Poste de Concreto Duplo T (DT) – Projeto
	Transformador – existente / TR: ****= número da placa
	Luminária Projeto
	Luminária Existente
	Eletroduto subterrâneo 1/2"
	Identificação da Rede de Baixa Tensão – existente
	Identificação da Rede de Média Tensão – existente
	Identificação de item a ser removido
	Identificação de item a ser instalado (projeto)
	Caixa de Possagem
	Medição Projeto no poste da RCE
	Ramal de Entrada
	Padrão de Entrada Padrão RCE – Disj 32A
	Chave Fusível – existente / CF: ****= número da placa

POSTE	COORDENADA X	COORDENADA Y	SOLO	ACESSO
001	458314,615	6757394,665	B	Rua
002	458305,208	6757395,244	B	Rua
003	458319,827	6757398,494	B	Rua
004	458315,471	6757412,817	B	Rua
005	458337,826	6757434,232	B	Rua
006	458357,215	6757469,228	B	Rua
007	458368,166	6757474,730	B	Rua
008	458367,994	6757439,734	B	Rua
009	458376,042	6757403,664	B	Rua



Razão Social:	Município De Carlos Barbosa
Processo Administrativo:	Nº 1576/2021 e 360/2021 Macilde Dallabrida São Luiz