

licitacoes@saomarcos.rs.gov.br

De: Roque Dal Molin <roquedalmolin@yahoo.com.br>
Enviado em: sexta-feira, 14 de fevereiro de 2025 09:00
Para: licitacoes@saomarcos.rs.gov.br
Assunto: Re: RES: ENC: ENC: informações sobre edital 07 2025

Obrigado!

Bom trabalho.

att
Lucas Dal Molin
ROQUE DAL MOLIN E CIA LTDA
54-99923 3182/54-999627 5625

Em sexta-feira, 14 de fevereiro de 2025 às 08:57:52 BRT, <licitacoes@saomarcos.rs.gov.br> escreveu:

Bom dia, podem sim, sem problemas

ROCHELE NICOLETTI
SETOR DE COMPRAS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Av. Venâncio Aires, 720 | Centro
São Marcos | RS | Fone: (54) 3291.9900
www.saomarcos.rs.gov.br



PREFEITURA DE
São Marcos

De: Roque Dal Molin <roquedalmolin@yahoo.com.br>
Enviada em: sexta-feira, 14 de fevereiro de 2025 08:18
Para: licitacoes@saomarcos.rs.gov.br
Assunto: Re: ENC: ENC: informações sobre edital 07 2025

Bom dia, entendi.

Obrigado pelo retorno.

No mais, mais uma informação se possível e não for incomodo!

O item "2" é exclusivo para ME e EPP e o item "3" as micro e empresa de pequeno porte tem preferencia.

Somos microempresa, posso participar dos dois item (item 02 e item 03) ???

Obrigado desde já!!!!

Aguardo se possível.

att

Lucas Dal Molin

ROQUE DAL MOLIN E CIA LTDA

54-99923 3182/54-999627 5625

Em quinta-feira, 13 de fevereiro de 2025 às 14:40:12 BRT, <licitacoes@saomarcos.rs.gov.br> escreveu:

Boa tarde!

Segue resposta da Secretaria

ROCHELE NICOLETTI
SETOR DE COMPRAS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Av. Venâncio Aires, 720 | Centro
São Marcos | RS | Fone: (54) 3291.9900
www.saomarcos.rs.gov.br



PREFEITURA DE
São Marcos

De: Obras <obras@saomarcos.rs.gov.br>
Enviada em: quinta-feira, 13 de fevereiro de 2025 13:30
Para: licitacoes@saomarcos.rs.gov.br
Assunto: Re: ENC: informações sobre edital 07 2025

Boa tarde Rochele, tudo certo?

O Juca quer basalto irregular bruto.

Cintia Carine da Fonseca

Em 12/02/2025 11:22, licitacoes@saomarcos.rs.gov.br escreveu:

Bom dia, favor verificar com o Secretário a respeito desse pedido, aguardo resposta o mais breve possível pois a licitação ocorrerá no dia 14.02.



De: Roque Dal Molin <roquedalmolin@yahoo.com.br>
Enviada em: sábado, 8 de fevereiro de 2025 18:34
Para: licitacoes@saomarcos.rs.gov.br
Assunto: informações sobre edital 07 2025

Boa tarde! tudo certo com o Srs??

Prazer em conversar, meu nome é Lucas da empresa Roque Dal molin e Cia Ltda, de Casca/RS.

Gostaria de informações sobre o edital de nº 07/2025.

Especificadamente sobre os itens 2 e 3, qual seja, basalto irregular para calçada!

O edital menciona "PEDRA BASALTO IRREGULAR Pedras de basalto irregulares para calçada com espessura mínima de 50mm."

Ocorre que existem dois tipos de irregular, o bruto e o recortado.

O bruto trata-se de material mais barato, por ser somente arrancado das minas, sendo que as pedras podem apresentar bordas com voltas, meia lua, etc, ou seja, as bordas não são retas - fotos em anexo.

Já o irregular recortado, é realizado um trabalho manual nas bordas (recorte) deixando as bordas das pedras retas - ainda que as peças sejam irregulares no formato e tamanho (foto em anexo).

No irregular recortado, uma peça fica mais próxima da outra, podendo ser realizado um rejunte mais padrão.

Por ser assim, o irregular recortado tende a ter um preço superior do irregular bruto.

Nesse contexto, gostaríamos de saber se o edital trata-se do irregular bruto ou recortado?????

Posto isto, contamos com vossa atenção e aguardamos um retorno.

Obrigado

att
Lucas Dal Molin
ROQUE DAL MOLIN E CIA LTDA
54-99923 3182/54-999627 5625



Não contém vírus. www.avast.com