



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MARCOS - RS
CENTRO ADM. MUN. PREF. MANOEL RAMOS DE CASTILHOS

LAUDO DE VISTORIA

A partir da solicitação da Administração Municipal, foi realizada vistoria, junto à ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO DONCATTO. Localizado na Av. Paraná, nº 620, bairro Francisco Doncatto, Zona: 01, Quadra: 046, Lote: 045.

No dia 24/06/2025 ocorreu um princípio de incêndio nas instalações elétricas da escola, de acordo com auto de infração em anexo.

Após inspeção técnica preliminar, constatou-se que:

- A fiação elétrica apresenta sinais de desgaste e está fora das normas atuais da NBR 5410;
- Não há sistema adequado de proteção contra sobrecargas e curtos (falta de disjuntores dimensionados, DPS, DR, etc.);
- A escola passou por ampliações/adequações sem a devida atualização do projeto elétrico;

Diante da ocorrência e dos riscos identificados, é imperativo contratar, em caráter emergencial, empresa ou profissional habilitado para elaboração de projeto elétrico completo, considerando o risco à vida, à integridade física dos ocupantes e ao patrimônio público, recomenda-se a imediata contratação dos serviços de projeto elétrico. O caráter emergencial da demanda justifica a dispensa de processo licitatório.

São Marcos, 03 de julho de 2025



Pablo Candido Corrêa

Pablo Candido Corrêa
Engenheiro Civil
CREA-RS 219.898
Núcleo de Engenharia