



COLETA DE ESTIMATIVAS



MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL PODER EXECUTIVO ADM DIRETA

01/09/2026 15:33

Página 1 de 1

Coleta de Estimativa - Itens

JEAN CARLO FOCHESTATTO

Coleta : 2026/2407

Situação : Encerrada

Data : 31/08/2026

Especificação : Fornecimento, instalação, garantia e assistência técnica de aparelhos de ar-condicionado e grades de ferro para proteção.

Item	Produto	Unidade	Quantidade
1	61264 - APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 9.000 BTU/H, CLASSE DE FILTRAGEM G3: a) aparelho novo, sem uso; b) capacidade mínima de 9.000 BTU/h; c) classificação "A" no selo INMETRO/Procel; d) ciclo quente/frio; e) funções: refrigeração, aquecimento, desumidificação e ventilação; f) tensão de alimentação: 220 V monofásico; g) com carga completa de fluido refrigerante: R-22 ou R-410A; h) controle remoto de funções do equipamento sem fio, com pilhas inclusas; i) display digital na unidade evaporadora (interna); j) filtro removível com classe de filtragem mínima G3; k) aletas direcionadoras de ar verticais e horizontais; l) tecnologia de compressor "inverter"; m) acompanhar todos os materiais e insumos necessários para seu perfeito funcionamento. - Ampla Concorrência	UN	24,00
2	67021 - GRADE DE FERRO PARA PROTEÇÃO DE AR-CONDICIONADO: a) medidas de 68 cm X 94 cm X 47 cm (altura X largura X profundidade); b) estrutura em cantoneira 1/8" x 1/2"; c) fechamento da estrutura com barra redonda 3/8" a cada 100 mm; d) reforço central das barras de fechamento com barra redonda 3/8"; e) chumbamento em concreto ou alvenaria com parabol 3/8" x 3"; f) tratamento anti corrosão e pintura na cor verde folha. - Ampla Concorrência	UN	24,00
3	61265 - APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12.000 BTU/H, CLASSE DE FILTRAGEM G3: a) aparelho novo, sem uso; b) capacidade mínima de 12.000 BTU/h; c) classificação "A" no selo INMETRO/Procel; d) ciclo quente/frio; e) funções: refrigeração, aquecimento, desumidificação e ventilação; f) tensão de alimentação: 220 V monofásico; g) com carga completa de fluido refrigerante: R-22 ou R-410A; h) controle remoto de funções do equipamento sem fio, com pilhas inclusas; i) display digital na unidade evaporadora (interna); j) filtro removível com classe de filtragem mínima G3; k) aletas direcionadoras de ar verticais e horizontais; l) tecnologia de compressor "inverter"; m) acompanhar todos os materiais e insumos necessários para seu perfeito funcionamento. - Exclusivo Beneficiárias da Lei 123/06	UN	1,00
4	67021 - GRADE DE FERRO PARA PROTEÇÃO DE AR-CONDICIONADO: a) medidas de 68 cm X 94 cm X 47 cm (altura X largura X profundidade); b) estrutura em cantoneira 1/8" x 1/2"; c) fechamento da estrutura com barra redonda 3/8" a cada 100 mm; d) reforço central das barras de fechamento com barra redonda 3/8"; e) chumbamento em concreto ou alvenaria com parabol 3/8" x 3"; f) tratamento anti corrosão e pintura na cor verde folha. - Exclusivo Beneficiárias da Lei 123/06	UN	1,00



	MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL PODER EXECUTIVO ADM DIRETA Coleta de Estimativa - Solicitações	01/09/2026 15:33 Página 1 de 2 JEAN CARLO FOCHESTATTO
---	---	---

Coleta : 2026/2407 **Situação** : Encerrada
Data : 31/08/2026
Especificação : Fornecimento, instalação, garantia e assistência técnica de aparelhos de ar-condicionado e grades de ferro para proteção.

Item : 1

Produto : 61264 - APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 9.000 BTU/H, CLASSE DE FILTRAGEM G3: **Unidade** : UN
 a) aparelho novo, sem uso;
 b) capacidade mínima de 9.000 BTU/h;
 c) classificação "A" no selo INMETRO/Procel;
 d) ciclo quente/frio;
 e) funções: refrigeração, aquecimento, desumidificação e ventilação;
 f) tensão de alimentação: 220 V monofásico;
 g) com carga completa de fluido refrigerante: R-22 ou R-410A;
 h) controle remoto de funções do equipamento sem fio, com pilhas inclusas;
 i) display digital na unidade evaporadora (interna);
 j) filtro removível com classe de filtragem mínima G3;
 k) aletas direcionadoras de ar verticais e horizontais;
 l) tecnologia de compressor "inverter";
 m) acompanhar todos os materiais e insumos necessários para seu perfeito funcionamento.

Local	Quantidade
9 - EXECUTIVO, ADMINISTRACAO DIRETA \ SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE \ SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE	24,00

Item : 2

Produto : 67021 - GRADE DE FERRO PARA PROTEÇÃO DE AR-CONDICIONADO: **Unidade** : UN
 a) medidas de 68 cm X 94 cm X 47 cm (altura X largura X profundidade);
 b) estrutura em cantoneira 1/8" x 1/2";
 c) fechamento da estrutura com barra redonda 3/8" a cada 100 mm;
 d) reforço central das barras de fechamento com barra redonda 3/8";
 e) chumbamento em concreto ou alvenaria com parabol 3/8" x 3";
 f) tratamento anti corrosão e pintura na cor verde folha.

Local	Quantidade
9 - EXECUTIVO, ADMINISTRACAO DIRETA \ SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE \ SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE	24,00

Item : 3

Produto : 61265 - APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12.000 BTU/H, CLASSE DE FILTRAGEM G3: **Unidade** : UN
 a) aparelho novo, sem uso;
 b) capacidade mínima de 12.000 BTU/h;
 c) classificação "A" no selo INMETRO/Procel;
 d) ciclo quente/frio;
 e) funções: refrigeração, aquecimento, desumidificação e ventilação;
 f) tensão de alimentação: 220 V monofásico;
 g) com carga completa de fluido refrigerante: R-22 ou R-410A;
 h) controle remoto de funções do equipamento sem fio, com pilhas inclusas;
 i) display digital na unidade evaporadora (interna);
 j) filtro removível com classe de filtragem mínima G3;
 k) aletas direcionadoras de ar verticais e horizontais;
 l) tecnologia de compressor "inverter";
 m) acompanhar todos os materiais e insumos necessários para seu perfeito funcionamento.

Local	Quantidade
9 - EXECUTIVO, ADMINISTRACAO DIRETA \ SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE \ SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE	1,00



26805000276964



MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL PODER EXECUTIVO ADM DIRETA

01/09/2026 15:33

Página 2 de 2

Coleta de Estimativa - Solicitações

JEAN CARLO FOCHE SATTO

Item : 4

Produto : 67021 - GRADE DE FERRO PARA PROTEÇÃO DE AR-CONDICIONADO:

Unidade : UN

- a) medidas de 68 cm X 94 cm X 47 cm (altura X largura X profundidade);
- b) estrutura em cantoneira 1/8" x 1/2";
- c) fechamento da estrutura com barra redonda 3/8" a cada 100 mm;
- d) reforço central das barras de fechamento com barra redonda 3/8";
- e) chumbamento em concreto ou alvenaria com parabol 3/8" x 3";
- f) tratamento anti corrosão e pintura na cor verde folha.

Local	Quantidade
9 - EXECUTIVO, ADMINISTRACAO DIRETA \ SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE \ SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE	1,00



26805000276964

Coleta de Estimativas: 2026/2407

Coordenado por: SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

Especificação: Fornecimento, instalação, garantia e assistência técnica de aparelhos de ar-condicionado e grades de ferro para proteção.

Situação: Encerrada

Tipo: Licitação

Data: 31/08/2026

Pág. 1 de 1

Itens Coletados			SMS	Estimados		
Nº	Un.	Produto		Qtde Total	Unit. (R\$)	Total (R\$)
1	UN	61264 - APARELHO DE AR-CONDICIONADO TIPO SPLIT 9.000 BTU/H, CLASSE DE FILTRAGEM G3 Exclusivo Beneficiárias da Lei 12306	24	24	3.203,02	76.872,48
2	UN	67021 - GRADE DE FERRO PARA PROTEÇÃO DE AR-CONDICIONADO Amplia Concorência	24	24	469,21	11.261,04
3	UN	61265 - APARELHO DE AR-CONDICIONADO TIPO SPLIT 12.000 BTU/H, CLASSE DE FILTRAGEM G3 Exclusivo Beneficiárias da Lei 12306	1	1	3.286,24	3.286,24
4	UN	67021 - GRADE DE FERRO PARA PROTEÇÃO DE AR-CONDICIONADO Exclusivo Beneficiárias da Lei 12306	1	1	469,21	469,21
Total Estimado (R\$):			91.888,97	91.888,97		