CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS DO OBJETO

1.1. Os motores marca FPT-IVECO modelo N67 TM3A de 2 (dois) geradores de 190 KVA marca HIMOINSA modelo HFW-190 em funcionamento no *datacenter* secundário do Poder Judiciário Gaúcho possuem sistema de injeção mecânica sendo abastecidos com óleo diesel B S500.

1.2. A estimativa de consumo do óleo diesel B S500 considerando o uso em regime de emergência na falta de energia ou devido a paradas programadas na rede elétrica para manutenção corretiva ou preventiva para os 2 (dois) grupo geradores em uso será de 3.000 litros.

1.3. As entregas deverão ser fracionadas, de acordo com a efetiva demanda de consumo do combustível nos geradores, ou seja, a contratada deverá realizar o fornecimento de óleo diesel em conformidade com as reais necessidades do contratante, por meio de entregas parciais, conforme seja necessário, em função do volume de combustível efetivamente consumido pelos geradores.

1.4. A contratada deverá constar da relação atualizada das empresas de distribuição de combustível autorizadas a operar ou empresa transportadora, revendedora e retalhista credenciada para comercialização deste tipo de combustível junto a Agência Nacional de Petróleo (ANP).

1.5. A contratada será integralmente responsável pelo transporte e fornecimento de óleo diesel B S500 para 2 (dois) grupos geradores até sua localização definitiva, no Anexo do prédio do Tribunal de Justiça, localizado na Avenida Borges de Medeiros n° 1565, Bairro Praia de Belas, Porto Alegre, RS, CEP 90010-908.

1.6. O óleo diesel deverá ser entregue por caminhão tanque dotado de bomba de recalque e mangueira com comprimento mínimo de 10 (dez) metros para viabilizar a condução do combustível até cada grupo gerador devido a restrições impostas pelo local de posicionamento dos 2 geradores (ver Anexo I).

1.7. O caminhão tanque deverá possuir dimensional adequado para percorrer os 2 pavimentos do estacionamento do prédio até chegar ao 3° pavimento da edificação alvo da entrega, devendo ser levado em conta o pé direito de 2,10 metros da entrada do estacionamento do prédio (ver Anexo I).

1.8. Todas as entregas serão acompanhadas por servidor do TJRS.

1.9. O produto ofertado deverá ser de boa qualidade e será inspecionado na hora da entrega de tal forma que não serão aceitos produtos que não apresentem as características elencadas nessa especificação técnica.

2. CONDICIONANTES AMBIENTAIS APLICÁVEIS AO OBJETO

2.1. Não aplicável.

3. VISTORIA

3.1. Não aplicável.

4. AMOSTRAS

4.1. Não aplicável.

5. CONDIÇÕES DE ENTREGA E DE RECEBIMENTO

5.1. O objeto deverá ser entregue no endereço enumerado abaixo:

***Site* Secundário (Tribunal de Justiça)**
Endereço: Avenida Borges de Medeiros, n° 1565
Bairro: Praia de Belas
Localidade: Porto Alegre
Unidade Federativa: RS
CEP: 90010-908

Anexo I - Relatório Fotográfico da Localização dos Grupos Geradores



Anexo I-A - Entrada do Estacionamento da Edificação



Anexo I-B - Detalhamento da Limitação de Altura dos Veículos a Transitar no Estacionamento do Prédio (2,10 m)



Anexo I-C - Localização dos Geradores no 3° Pavimento do Estacionamento do Prédio