



SIMBOLOGIA/LEGENDA

80 BC	PQS BC – EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO
20 ABC	PQS ABC – EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO
5B:C	CO2 – EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO – 5B:C
2A	AP – EXTINTOR DE AGUA PRESSURIZADA – 2A
Nº XX– NN / CAP	NUMERO DO EXTINTOR E TIPO DE CARGA / CAPACIDADE

SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO

SIMBOLO	DESCRIÇÃO	FORMATO	DIMENSÃO (mm)	VISUALIZAÇÃO (m)	SIMBOLO REAL
E5 1500mm	EXTINTOR DE INCÊNDIO	QUADRADO	L=150	H=180 6	
N1 2000mm	INDICAÇÃO DO TIPO DE AGENTE EXTINTOR E DAS CLASSES DE FOGO	RETANGULAR	L=2xH H=120	H=1,20 a 1,60 8	
N2 4000mm	INDICAÇÃO DO TIPO DE AGENTE EXTINTOR E DAS CLASSES DE FOGO	RETANGULAR	L=2xH H=120	H=1,20 a 1,60 8	
N3 5000mm	INDICAÇÃO DO TIPO DE AGENTE EXTINTOR E DAS CLASSES DE FOGO	RETANGULAR	L=2xH H=120	H=1,20 a 1,60 8	
N4 7000mm	INDICAÇÃO DO TIPO DE AGENTE EXTINTOR E DAS CLASSES DE FOGO	RETANGULAR	L=2xH H=120	H=1,20 a 1,60 8	
N5 10000mm	INDICAÇÃO DO TIPO DE AGENTE EXTINTOR E DAS CLASSES DE FOGO	RETANGULAR	L=2xH H=120	H=1,20 a 1,60 8	

SINALIZAÇÃO RETANGULAR	SINALIZAÇÃO QUADRADA	SINALIZAÇÃO TRIANGULAR	SINALIZAÇÃO CIRCULAR
CÓDIGO L/H (mm)	CÓDIGO L (mm)	CÓDIGO L (mm)	CÓDIGO D (mm)

LEGENDA DE CORES

	– EQUIPAMENTOS EXISTENTES E A SEREM MANTIDOS NO MESMO LOCAL
	– EQUIPAMENTOS NOVOS – A SEREM INSTALADOS
	– EQUIPAMENTOS EXISTENTES A SEREM REMANEJADOS
	– EQUIPAMENTOS EXISTENTES A SEREM REMOVIDOS

ochrona engenharia e consultoria jurídica

CNPJ 36.256.411/0001-90
Rua Lucas de Oliveira, nº49 - Sala 602, Centro
Novo Hamburgo/RS - CEP 93510-110
(51) 3273.9815 - (51) 98922.5026
carolina@ochrona.com.br

OBRA
EMEF LUCIA MOSSMANN
Rua Wil Blos, 106 - Vila Santa Lucia, Campo Bom - RS

AUTOR DO PROJETO
Carolina Mazzali Konarzewski
CAU: A74802-1

ASSUNTO
PROJETO EXECUTIVO DE INCÊNDIO
EXTINTORES DE INCÊNDIO

PRANCHA
02/05

Carolina Mazzali Konarzewski
Assinado de forma digital por Carolina Mazzali Konarzewski
Dados: 2026.11.09 13:06:23 -03'00'

RESPONSÁVEL TÉCNICO
Carolina Mazzali Konarzewski

ESCALA
1:100

DATA
15/10/2026