

Rua CENTAURO

ATENDIMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS PELO LOGRADOURO

Rua RIGEL

Av. ARCO ÍRIS

ATENDIMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS PELO LOGRADOURO

PRACINHA

DADOS		
POPULAÇÃO TOTAL	543	UN
QUANT. PAVIMENTO DE MAIOR POPULAÇÃO	316	UN
QUANT. PAVS	2	UN
ÁREA MAIOR PAVIMENTO	614,80	m ²
ÁREA TOTAL	1445,00	m ²

Convenções	
	Extintor de água pressurizada (AP)
	Extintor de pó químico seco BC (PQS)
	Extintor de pó químico seco ABC (PQS)
	Extintor de gás carbônico (CO2)
	Extintor de espuma mecânica (EM)
	Extintores Sobre Rodas
	Sinalização de saída, bloco autônomo
	Acionador manual do sistema de alarme, instalar entre 0,90 m e 1,35 m acima do piso
	Central de detecção e alarme
	Avisador Sonoro e Visual (com sirene)
	Barra antipânico
	Central predial de GLP
	Tubulação para rede de hidrantes
	Mangotinho
	Hidrante Duplo
	Hidrante Simples
	Hidrante Urbano
	Reserva de incêndio
	Registro de gaveta (R.G.)
	Válvula de retenção (V.R.)
	Registro de recalque sem válvula de retenção para uso do Corpo de Bombeiros
	Acionador manual da bomba de incêndio (botoeira tipo liga-desliga)
	Pórtico do acesso de viaturas
	Placa de indicação de saída de emergência afixada acima de portas de rotas de saída
	Placa de orientação, sentido da rota de saída de emergência através de Escadas, dimensão mínima conforme "Anexo A" RT nº12
	Placa de orientação, sentido da rota de saída de emergência através de Escadas, dimensão mínima conforme "Anexo A" RT nº12
	Placa de orientação, sentido da rota de saída de emergência, dimensão mínima conforme "Anexo A" RT nº12
	Placa de orientação, sentido da rota de saída de emergência, dimensão mínima conforme "Anexo A" RT nº12
	Placa de orientação, sentido da rota de saída de emergência, dimensão mínima conforme "Anexo A" RT nº12
	Placa de orientação, sentido da rota de saída de emergência, dimensão mínima conforme "Anexo A" RT nº12
	Placa de orientação, sentido da rota de saída de emergência, dimensão mínima conforme "Anexo A" RT nº12
	Placa de orientação, sentido da rota de saída de emergência, dimensão mínima conforme "Anexo A" RT nº12
	VL - dimensão livre ou "luz" das portas, sendo "l" a largura e "a" a altura (vão livre)
	Sinalização de emergência quando houver Obstáculos, conforme "Anexo B" RT nº12