



- | Simbologia | Descrição | Simbologia | Descrição |
|------------|--|------------|--|
| | Vaso Sob Pressão | | Hidrante Simples |
| | Extintor de Água | | Hidrante Duplo |
| | Extintor de Pó BC | | Mangotinho |
| | Extintor de Dióxido de Carbônico | | Hidrante Urbano Coluna |
| | Extintor de Pó ABC | | Reservatório de Incêndio |
| | Extintor sobre Rodas AP | | Dispositivo de Recalque Simples |
| | Extintor sobre Rodas BC | | Dispositivo de Recalque Duplo |
| | Extintor sobre Rodas CO² | | Bomba de Incêndio |
| | Extintor sobre Rodas ABC | | Proibido Fumar |
| | Acesso de viaturas | | Proibido Produzir Chama |
| | TRF | | Proibido Usar Elevador Em Caso de Incêndio |
| | Sinalização de rede elétrica | | Rota de Saída Direita |
| | Risco de explosão | | Rota de Saída Esquerda |
| | Ponto de Ilum. de Emerg. tipo Balizamento p/ saída | | Saída de emergência |
| | Barra anti-Pânico | | Saída de Emergência Esquerda e Direita |
| | Aperte Empurre | | Saída de Frente |
| | Porta Corta-fogo | | Escada |
| | Porta Corta-fogo | | Pavimento |
| | Corrimão e Parapeito | | Central de detecção e Alarme |
| | Produtos Inflamáveis | | Acionador Manual de Alarme |
| | Rota de fuga - Saída final | | Avisador Sonoro Tipo Sirene |
| | Rota de fuga - Direção a seguir | | Bateria de sistema detecção e Alarme |
| | | | Trçado sugerido sistema de hidrante |
| | | | Trçado sugerido eletroduto sistema de alarme |

191
PESSOAS (E-5)

As escadas devem ter os pisos com condições antiderrapantes, e que permaneçam antiderrapantes com o uso. Conforme item 4.8.1.4 NBR9077/2001	Guarda Corpo em material incombustível. Conforme item 4.8.1.4 NBR9077/2001
As paredes das caixas de escadas, das guardas, dos acessos e das descargas devem ter isolamento térmico. Conforme item 4.7.4.1 NBR9077/2001	Os corrimãos devem ser projetados de forma a poderem ser agarrados facilmente e confortavelmente, permitindo um contínuo deslocamento da mão ao longo de toda a sua extensão, sem encontrar quaisquer obstruções, arestas ou saliências de continuidade. Conforme item 4.8.2.3 NBR9077/2001.

Os corrímadãos devem ser projetados de forma a poderem ser agarrados fácil e confortavelmente, permitindo um contínuo deslocamento da mão ao longo de toda a sua extensão, sem encontrar quaisquer obstruções, arestas ou soluções de continuidade. Conforme Item 4.8.2.3 NBR9077/2001.

 PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPUNDI Av. Salvador, 1919 - centro - Tupundi - RS Fone: (51) 3035-8227 / 3035-8040 - CEP: 95.775 - 000	TÍTULO: PLANO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO BLOCO SÃO JOSÉ		ÁREA TOTAL: 2.240,00m²
	OBJETO: PLANO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO		ESCALA: 1/75
	LOCAL: RUA PADRE THEOBALDO BECKER, 575 - TUPUNDI / RS		DATA: OUTUBRO/2025
	PROPRIETÁRIO: _____ MUNICÍPIO DE TUPUNDI		PRANCHA: 04
IMÓVEL: URBANO		MATRÍCULA: _____	
RESP. TÉCNICO: _____			