

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 63/2024

ERRATA

O Serviço Autônomo de Saneamento de Pelotas emite a presente errata para RETIFICAR a tabela dos lotes e itens do edital deste certame, conforme segue:

Lote	Item	Descrição	Quant.
1	1	Hidrômetros Uni Jato velocimétrico de 3/4", transmissão magnética, vazão permanente (Q3) 1,0 m³/H, Q3/Q1=100, cúpula em vidro ou policarbonato, relojoaria 45°, com conexões (porca e tubete) e carcaça em latão ou similar.	7.000
2	2	Hidrômetros multijato velocimétrico de 3/4", transmissão magnética, vazão permanente (Q3) 1,6 m³/H, Q3/Q1=100, cúpula em vidro ou policarbonato, relojoaria 45°, com conexões (porca e tubete) e carcaça em latão ou similar.	3.500
3	3	Hidrômetros multijato velocimétrico de 1", transmissão magnética, Vazão Máxima 10 m³/H, Vazão Nominal 5m³/H, Classe B (portaria Inmetro 155) cúpula em vidro ou policarbonato, relojoaria 45°, preferencialmente, com conexões (porca e tubete) e carcaça em latão ou similar.	250
4	4	Hidrômetros multijato velocimétrico de 1.1/2", transmissão magnética, vazão Máxima 20 m³/H, Vazão Nominal 10 m³/H, Classe B (portaria Inmetro 246), cúpula em vidro ou policarbonato, relojoaria 45°, preferencialmente, com conexões (porca e tubete) e carcaça em latão ou similar.	40
5	5	Hidrômetros multijato velocimétrico de 2", transmissão magnética, vazão Máxima 30 m³/H, Vazão Nominal 15 m³/H, Classe B (portaria Inmetro 246), comprimento 270 mm, flanges PN 10, cúpula em vidro ou policarbonato, relojoaria 45° (preferencialmente), corpo em ferro fundido, contra-flanges e guarnições incluídos.	22
6	6	Hidrômetros multijato velocimétrico de 2", transmissão magnética, vazão Máxima 30 m³/H, Vazão Nominal 15 m³/H, Classe B (portaria Inmetro 246), comprimento 200 mm, flanges PN 10, cúpula em vidro ou policarbonato, relojoaria 45° (preferencialmente), corpo em ferro fundido, contra-flanges e guarnições incluídos.	13

7	7	Hidrômetros tipo Woltmann Horizontal de 3" (80mm), transmissão magnética, Vazão Permanente (Q3) 40m3/H, Q3/Q1=80, cúpula em vidro ou policarbonato, relojoaria 45° (preferencialmente), corpo em ferro fundido, contra-flanges e guarnições incluídos.	6
8	8	Hidrômetros tipo Woltmann Horizontal de 4" (100mm), transmissão magnética, Vazão Permanente (Q3) 100m3/H, Q3/Q1=80, cúpula em vidro ou policarbonato, relojoaria 45° (preferencialmente), corpo em ferro fundido, contra-flanges e guarnições incluídos.	5

Permanecem inalteradas as demais condições.

Marcos F. Severo Duarte
Chefe da DCL - sanep
Matrícula: 40002673
Marcos F. S. Duarte

Pregoeiro do SANEP