







Deverá ser garantido que o valor da impedância do sistema de aterramento será inferior a 10 ohm em qualquer época do ano.



Nº	Descrição dos Equipamentos e Acessórios	Quant.	Unid.
26	CABO DE COBRE NU DE 90 mm² DE FIOS	22	m
27	CONECTOR COM CONECTOR TIPO KS EM COBRE ESTANHADO	04	Pc
28	CONECTOR COM BOMBA E VENTILADOR EM COBRE ESTANHADO E CARBONATO	01	Pc
29	TAMPA PERFORADA COM ESCOTILHA EM FERRO TINTADO DE 300 mm DE DIÂMETRO	02	Pc
30	CABO INDETERMINADO DE 1500 mm DE 18 AWG	01	Pc
31	HASTE TIPO VENTILADOR DE Ø85" DE ALTA CANADA, DE 4,00 METROS	01	Pc
32	VENEZIANA PARA COBERTAMENTO COM GRADIL DE PROTEÇÃO COM ARMAÇÃO DE CÂMERA E TELA ALUMINADA 2,00 x 1,00 m	04	Pc
33	13 mm SISTEMA DE PAINÉIS METÁLICAS	01	Pc
34	CURVA AO GAO GALVANIZADO 90° DE 1,12" PESADO	01	Pc
35	CURVA AO GAO GALVANIZADO 90° DE 1,12" PESADO	01	Pc
36	CURVA DE MEDICAO 0,580x50x120 x DESENHO 25 DE 02 EOTI, Revista 9/2024	01	Pc
37	TRANSFORMADOR DE POTENCIAL DE MEDICAO	01	Pc
38	TRANSFORMADOR DE CORRENTE DE MEDICAO	01	Pc
39	TELA DE ARAME GALVANIZADO 18"BXWG COM MALHA-MALHA DE 13 mm REMOVEL	01	Pc
40	ACOLAMENTO TIPO SUPR. INTERNO 15kW	01	Pc
41	MALHA INTERNA 15 kW	08	Pc
42	BARRAMENTO TIPO VERTICAL 80 mm	12	mm
43	CABO DE PASSAGEM 100x60 mm DE 100 mm TAMPA	01	Pc
44	CABO DE PASSAGEM 150x100x60 mm TAMPA	01	Pc
45	PLACA FERRO ALTA 1,00x1,00 m	01	Pc
46	PORTA 2,00x1,00x1,00 m EM ALUMINIO 3"x3" COM VENEZIANA PARA VENTILACAO	01	Pc
47	JANELA 0,50x1,00 (AO) m EM ALUMINIO 3"x3" COM VENEZIANA PARA VENTILACAO	01	Pc
48	BARRAMENTO DE EQUIPAMENTOS 100x60 mm (BIL) DE COBRE 240x14x14	01	Pc
49	CABO 2x20x14x14 DE AÇO GALVANIZADO DE 4"	01	Pc
50	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO 100x60 mm	01	Pc
51	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO POR IMERSÃO DE 11,2" TIPO PESADO	01	Pc
52	FERRAGEM PARA FAIXA DE CARBOS DE MIM COM CLAMAMENTO DIRETO	01	Pc
53	FAIXA PARA INCLINACAO	01	Pc

FONTE: DESENHO 18, 20, 21 E 25 DA NT.002.EQTL.Revisão 9-2024

[illegible]

AUTORIZAÇÃO	DATA	ASSUNTO
	MEC – UFPEL – PROPLAN PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO COORDENAÇÃO DE OBRAS E PLANEJAMENTO FÍSICO	
Rua Gomes Carrero nº 1 - PELOIAS - RS - FONE: (51)3324.9359	E-MAIL: copel@ufpel.edu.br	
Cidade:	Praça:	
CONSTRUÇÃO DA SUBESTAÇÃO PRÉDIO - NOVA BIBLIOTECA ICH	EE - 03	
Endereço:	Projeto:	
RUA ALMIRANTE BARROSO, 850	PE - PROJETO ELÉTRICO	
Rua:	Escala:	Data:
MEDICAÇÃO E DETALHAMENTOS	FICHA INDICADA	NOV/2025
	Identificação do desenho:	
	desenho nº 001 de 01 e 02 - projeto	
Autores do Projeto:	Colaboradores do Projeto:	
MARCELO PAULA DE CASTRO CREA-RS 235.891		
JOÃO LUIS RAMOS CREA-RS 56521		