

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RETIFICAÇÃO 01 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 41/2025

RETIFICAÇÃO 01
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 41/2025
MENOR PREÇO POR ITEM

Processo Administrativo nº 424/2025

OBJETO: Aquisição de material elétrico e mão de obra destinada a manutenção preventiva e corretiva do sistema de iluminação pública do município de Ivorá/RS.

JOSEMAR ZORZI OSMARI, Prefeito Municipal De Ivorá/RS, no uso de suas atribuições inerente, **RETIFICA** o Edital da licitação acima epigrafada, conforme segue abaixo:

NO EDITAL,

DO OBJETO

ALTERA-SE A DESCRIÇÃO DO ITEM 01:

Onde se lê:

Luminárias pública 150 W de LED, com alimentação dos LEDs em corrente contínua (DC), vida útil do conjunto 102.000 horas L70 com declaração de garantia das luminárias LED, por defeito de fabricação, pelo prazo mínimo de 05 (cinco) anos, expedida e assinada pelo fabricante da luminária e com certificado ativo conforme Portaria 62 do INMETRO e PROCEL.

Ainda deverá atender às seguintes especificações com base nos dados declarados pela Portaria 62/2022 do INMETRO que serão consultados durante ou após o certame pela comissão de Licitação para fins de classificação da proposta:

- Potência mínima 150W
- Fluxo Luminoso mínimo 22.500lm
- Temperatura de cor dos LEDs 5.000k
- Fator de potência > 0,98
- Driver com saída em corrente/tensão contínua (DC).
- Tensão de entrada 100~250 VAC (Full range).
- Frequência de entrada 60 Hz.
- Controle de corrente em malha fechada.
- Tomada para relé de 7 segmentos com IP 68.**
- Corpo fabricado em alumínio injetado.
- Ajuste de Ângulo ± 20
- Acabamento em pintura eletrostática na cor cinza.
- Índice de reprodução de cor mínimo IRC 70 (Ra).
- Grau de proteção IP66 para o produto.
- Protetor de surtos 10kV/12kA integrado ao corpo da luminária.
- Sistema para fixação em postes: Suporte padrão para tubo P Ø 25 à 52 mm/ G Ø 48 à 64 mm-S
- Temperatura mínima de operação -5 °C à 50°C.

Cabos e conexões conforme item 5.2 da ABNT NBRIEC 60598-

Leia-se:

Luminárias pública 150 W de LED, com alimentação dos LEDs em corrente contínua (DC), vida útil do conjunto 102.000 horas L70 com declaração de garantia das luminárias LED, por defeito de fabricação, pelo prazo mínimo de 05 (cinco) anos, expedida e assinada pelo fabricante da luminária e com certificado ativo conforme Portaria 62 do INMETRO e PROCEL.

Ainda deverá atender às seguintes especificações com base nos dados declarados pela Portaria 62/2022 do INMETRO que serão consultados durante ou após o certame pela comissão de Licitação para fins de classificação da proposta:

Potência mínima 150W

Fluxo Luminoso mínimo 22.500lm

Temperatura de cor dos LEDs 5.000k

Fator de potência > 0,98

Driver com saída em corrente/tensão contínua (DC).

Tensão de entrada 100~250 VAC (Full range).

Frequência de entrada 60 Hz.

Controle de corrente em malha fechada.

Tomada para relé de 7 segmentos com IP 66.

Corpo fabricado em alumínio injetado.

Ajuste de Ângulo ± 20

Acabamento em pintura eletrostática na cor cinza.

Índice de reprodução de cor mínimo IRC 70 (Ra).

Grau de proteção IP66 para o produto.

Protetor de surtos 10kV/12kA integrado ao corpo da luminária.

Sistema para fixação em postes: Suporte padrão para tubo P Ø 25 à 52 mm/ G Ø 48 à 64 mm-S

Temperatura mínima de operação -5 °C à 50°C.

Cabos e conexões conforme item 5.2 da ABNT NBRIEC 60598-

B) Altera-se a data de Julgamento para o dia 05/12/2025, sendo a abertura das propostas às 08h e fase de lances às 09h.

Ivorá - RS, 25 de Novembro de 2025.

JOSEMAR ZORZI OSMARI
Prefeito Municipal de Ivorá

Publicado por:
Silvana Muraro
Código Identificador:5B0B36A2