



GERÊNCIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

ADENDO

PREGÃO ELETRÔNICO 167/2024
PROCESSO 24.10.000008712-0

O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOS DE PORTO ALEGRE informa alteração da data de abertura da licitação em epígrafe, em razão da necessidade de alteração do edital.

PREGÃO ELETRÔNICO 167/2024 – PROCESSO 24.10.000008712-0 – Tubos, válvulas e conexões em ferro e aço.

ORIGEM DE RECURSOS: Própria.

ABERTURA: 8h30min do dia 12 de novembro de 2024.

NOVA DATA DE ABERTURA: 8h30min do dia 28 de novembro de 2024.

DESCONSIDERAR a redação constante no ANEXO – Termo de Referência – Modelo de Proposta, itens 002, 003, 004, 005, 012, 014:

CONSIDERAR NOVA REDAÇÃO conforme segue:

ITEM 002 - VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO, EM FERRO DÚCTIL, DIÂMETRO NOMINAL 75 MM, PN-10, CONFORME NM 008/DMAE. PRAZO DE GARANTIA MÍNIMO: 12 MESES. CONFORME ESPECIFICAÇÃO ANEXA. CONFORME PROCESSO CADASTRO DE MARCAS DMAE.

ITEM 003 - VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO, EM FERRO DÚCTIL, DIÂMETRO NOMINAL 50 MM, PN-10, furação conforme NBR 7675, CONFORME NM 008/DMAE. PRAZO DE GARANTIA MÍNIMO: 12 MESES. CONFORME ESPECIFICAÇÃO ANEXA. CONFORME PROCESSO CADASTRO DE MARCAS DMAE.

ITEM 004 - FILTRO TIPO "Y", DIÂMETRO NOMINAL 150 MM (6"), CORPO E TAMPA EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL ASTM A-536, PINTURA EM EPÓXI FUNDIDO NA COR AZUL, COM EXTREMIDADES FLANGEADAS, PN 10, COMPRIMENTO ENTRE FACES DE 480 MM, COM TOLERÂNCIA DE + OU - 10%, FACES COM 3 SULCOS CONCÊNTRICOS, EQUIDISTANTES ENTRE SI, COM 1MM DE PROFUNDIDADE; TAMPA FIXADA AO CORPO ATRAVÉS DE PARAFUSOS SEXTAVADOS E PORCAS EM AÇO CARBONO GALVANIZADO, COM BUJÃO DE LIMPEZA EM FERRO DÚCTIL COM ROSCA BSP, DN MÍNIMO 2", VEDAÇÃO DA TAMPA E DO BUJÃO ATRAVÉS DE ANEL DE VEDAÇÃO EM BORRACHA SINTÉTICA EPDM SUBSTITUÍVEL; ELEMENTO FILTRANTE SUBSTITUÍVEL EM CHAPA DE AÇO INOX AISI 304, NÃO FLEXÍVEL, COM ESPESSURA DE 0,8MM E FURAÇÃO DE 3,2MM. ATENDER CONFORME NBR 6916, 7675 E NM 001 DMAE. INDICAR MARCA.

ITEM 012 - VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO, EM FERRO DÚCTIL, DIÂMETRO NOMINAL 100 MM, PN-10, CONFORME NM 008/DMAE. PRAZO DE GARANTIA MÍNIMO: 12 MESES. CONFORME ESPECIFICAÇÃO ANEXA. CONFORME PROCESSO CADASTRO DE MARCAS DMAE.

ITEM 014 - VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO, EM FERRO DÚCTIL, DIÂMETRO NOMINAL 150 MM, PN-10, CONFORME NM 008/DMAE. PRAZO DE GARANTIA MÍNIMO: 12 MESES. CONFORME ESPECIFICAÇÃO ANEXA. CONFORME PROCESSO CADASTRO DE MARCAS DMAE.

ITEM 005 - Será revogado na abertura da licitação, fica aberto prazo de recurso a partir da data desta publicação.

Os demais itens e condições deste Edital permanecem inalterados.

Porto Alegre, 11 de novembro de 2024.

ANA MARLI GEREVINI, Coordenadora de Editais.