

Orçamento

Presidente Lucena, 03 de janeiro de 2024.

À Prefeitura de Presidente Lucena

Segue, conforme a solicitação, o orçamento para manutenção de 2 ar condicionado split, no Posto de Saúde da prefeitura de Presidente Lucena.

O ar split da Sala da Farmácia está com a pressão do gás um pouco abaixo do normal; valor medido: 130 PSI, deve ficar entre 135 a 150 PSI. Valor da carga do gás **\$20,00** valor do serviço **\$80,00**. Valor total do serviço é de **\$100,00**.

O ar split da Sala do Consultório Médico está praticamente sem gás, possivelmente há vazamento de gás, não foi encontrado nenhum sinal onde pode estar este vazamento (micro furo), valor medido da pressão: 30 PSI, deve ficar entre 135 a 150 PSI. Valor da carga do gás **\$150,00**, produto para adicionar junto com o gás para tapar o vazamento, valor do produto Tapa Fugas 15ml **\$100,00**, o valor do serviço **\$80,00**. Valor total do serviço é de **\$330,00**.

Valor total deste orçamento para a manutenção dos dois ar no Posto de Saúde é de **\$430,00**.

Obs: Orçamento válido por 30 dias.

29.651.407 André Fernando Enzweiler