

Compras Município de Presidente Lucena

De: DUO Elétrica - Serviços de Engenharia <duo.servicosengenharia@gmail.com>
Enviado em: sexta-feira, 21 de junho de 2024 11:25
Para: Compras Município de Presidente Lucena
Assunto: Resposta ao pedido de esclarecimentos

Prezados,

Em relação ao pedido de esclarecimento quanto ao **relé/fotocélula**: a luminária especificada no referido edital, solicita que obrigatoriamente as luminárias possuam em seu corpo, ou seja, embutidas (um conjunto integrado) na luminária, a base para relé/fotocélula fornecida com tomada de 07 contatos que permita também a telegestão. Não deseja-se que seja fornecida luminária com relé/fotocélula embutido, o que dificultaria uma futura manutenção e telegestão.

Sem mais,
Atenciosamente,

--

DUO Elétrica - Serviços de Engenharia
Nathalie de Oliveira Lunardi
CNPJ 47.725.716/0001-10
CREA 258303