

Legenda das indicações - TÉRREO	
EXT PQS 4Kg ABC	Extintores portáteis - EXT PQS 4Kg ABC
IE	Iluminação de emergência - Autônoma 30 LED's 80 lúmens
SE	Sinalização de emergência - Placa extintor de PVC 15 x 15cm
SE	Sinalização de emergência - Placa rota de fuga seta para direita de PVC 30x15cm
SE	Sinalização de emergência - Placa rota de fuga seta para esquerda de PVC 24x12cm
SE	Sinalização de emergência - Placa rota de fuga seta para esquerda de PVC 30x15cm
SE	Sinalização de emergência - Placa saída de PVC 24x12cm
SE	Sinalização de emergência - Rota de fuga - direção a seguir
SE	Sinalização de emergência - Rota de fuga - saída final

Legenda detalhada - TÉRREO	
	Autônoma 30 LED's 80 lúmens
	Incêndio
	Iluminação de emergência
	Autônoma 30 LED's 80 lúmens
	Extintor PQS 4kg ABC
	Incêndio
	Extintor portátil
	Extintor PQS 4kg ABC
	Placa rota de fuga seta para direita de PVC 30x15cm
	Incêndio
	Sinalização de emergência
	Placa rota de fuga à direita de PVC 30 x 15cm
	Placa rota de fuga seta para esquerda de PVC 24x12cm
	Incêndio
	Sinalização de emergência
	Placa fotoluminescente saída seta para esquerda de PVC 24x12cm
	Placa rota de fuga seta para esquerda de PVC 30x15cm
	Incêndio
	Sinalização de emergência
	Placa fotoluminescente saída de PVC 24x12cm
	Rota de fuga - direção a seguir
	Rota de fuga - saída final

NOTAS DE INCÊNDIO
1. OS EXTINTORES DEVERÃO TER AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: - CO2 - CARGA C/ PESO MÍNIMO DE 6Kg, CONSTRUÇÃO EM TUBO DE AÇO S/ COSTURA SAE 1040 OU DIN 2448, EQUIPADO COM MANGUEIRA COMPOSTA DE BORRACHA E MALHA DE AÇO TRANÇADO PARA AS PRESSÕES ESPECIFICADAS NAS NORMAS ABNT - EB 150/60. - PÓ QUÍMICO SECO - CLASSES DE FOGO "A", "B" e "C" .DEVERÃO TER CARGA MÍNIMA DE 6Kg, CONSTRUÇÃO EM TUBO DE AÇO SEM COSTURA, CONFORME NORMAS ABNT - EB 148/62. 2. NÃO SERÃO UTILIZADOS PROJETORES OU FARÓIS QUE CAUSEM OFUSCAMENTO.

Controle de Materiais de Acabamento e Revestimento (CMAR)			
Grupo/Divisão	PISO (Acabamento/Revestimento)	PAREDE E DIVISÓRIA (Acabamento/Revestimento)	TETO E FORRO (Acabamento/Revestimento)
Escalas em geral / E1	Não se aplica/Classe III-A	Não se aplica/Classe I - A	Não se aplica/Classe I
Centros esportivos e de exibição / F3	Não se aplica/Classe III-A	Não se aplica/Classe II - A	Não se aplica/Classe I

NOTAS GENÉRICAS
1. TODAS AS ROTAS DE FUGA SERÃO MANTIDAS DESOBSTRUÍDAS, SINALIZADAS E ILUMINADAS , CONFORME OS CRITÉRIOS DA NPT 20 - ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA E NPT 21 - SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA . 2. AS DIMENSÕES DAS SAÍDAS ESTÃO EM CONFORMIDADE COM A TABELA 3 DA NPT 7 , CONSIDERANDO A POPULAÇÃO DA EDIFICAÇÃO. 3. AS PORTAS DE SAÍDA ABRIRÃO NO SENTIDO DO FLUXO DA EVACUAÇÃO E PERMANECERÃO ABERTOS DURANTE TODO O HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO.

Lista de materiais - TÉRREO	
Preventivo	
Incêndio	
Extintor portátil	
Extintor PQS 4kg ABC	3 pç
Iluminação de emergência	
Autônoma 30 LED's 80 lúmens	26 pç
Sinalização de emergência	
Placa extintor com seta de PVC 13 x 20cm	3 pç
Placa fotoluminescente saída de PVC 24x12cm	1 pç
Placa fotoluminescente saída seta para esquerda de PVC 24x12cm	2 pç
Placa rota de fuga à direita de PVC 30 x 15cm	21 pç
Placa rota de fuga à esquerda de PVC 30 x 15cm	2 pç

Tabela de afastamentos de segurança (m) - Central GLP									
Capacidade individual dos recipientes m³	Divisa de propriedades edificáveis/edificações		Entre recipientes	Abertura abaixo da descarga da válvula de segurança		Fontes de ignição e outras aberturas (portas e janelas)		Produtos tóxicos perigosos inflamáveis e chamas abertas	Materiais Combustíveis
	Superfície	Enterrados / Alternado		Abastecidos no local	Trocáveis	Abastecidos no local	Trocáveis		
Até 0,5	0	3,0	0	1,0	1,0	3,0	1,5	6,0	3,0
> 0,5 a 2	1,5	3,0	0	1,5	-	3,0	-	6,0	3,0
> 2 a 5,5	3,0	3,0	1,0	1,5	-	3,0	-	6,0	3,0
> 5,5 a 8	7,5	3,0	1,0	1,5	-	3,0	-	6,0	3,0
> 8 a 120	15,0	15,0	1,5	1,5	-	3,0	-	6,0	3,0
> 120	22,5	15,0	2-4 vezes de diâmetro adiabático	1,5	-	3,0	-	6,0	3,0

Código	Símbolo	Significado	Forma e cor	Aplicação
S1		Saída de emergência	Símbolo: retangular	INDICAÇÃO DO SENTIDO (ESQUERDA OU DIREITA) DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA, ESPECIALMENTE PARA SER FIXADO EM COLUNAS OU PAREDES h = 180cm DO PISO ACABADO.
S2			Fundo: verde Pictograma: fotoluminescente	INDICAÇÃO DO SENTIDO (ESQUERDA OU DIREITA) DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA.
S12		Saída de emergência	Símbolo: retangular Fundo: verde Mensagem "SAÍDA" e ou pictograma e ou seta direcional: fotoluminescente	INDICAÇÃO DA SAÍDA DE EMERGÊNCIA, UTILIZADA COMO COMPLEMENTAÇÃO DO PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE (SETA OU IMAGEM, OU AMBOS).
E5		Extintor de incêndio	Símbolo: quadrado Fundo: vermelha Pictograma: fotoluminescente	INDICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO DOS EXTINTORES DE INCÊNDIO.

	Acesso de viaturas do corpo de Bombeiros	☒	Iluminação de emergência					
☒	Separação entre edificações	☐	Alarme e Detecção de incêndio					
	Segurança estrutural nas edificações	☒	Sinalização de emergência					
	Compartimentação horizontal/vertical	☒	Extintores de incêndio					
☒	Controle de material de acabamento	☐	Hidrantes e mangotinhos					
☒	Saídas de emergência	☐	Chuveiros automáticos					
	Elevador de emergência	☐	Resfriamento					
	Controle de fumaça	☐	Espuma					
	Plano de emergência	☐	Brigada de incêndio					
Reservatórios (m³)	Inferior	--	Superior	--	RTI	--	SPK	--

OBSERVAÇÕES DE PROJETO
1) Área coberta = xxxm² 2) Área computável para medidas de segurança: - UNIDADE ISOLADA 01: 1918,55m² (BLOCOS: A, B, C, D, E1, E2 e F). - UNIDADE ISOLADA 02: 937,89m² (BLOCOS: G1 e G2). 3) Área não-computável = 309,30m² (passarelas e corredores de circulação, conforme Art. 21 - inciso III do CSIP-PR). ART Nº xxx.

HISTÓRICO DE ATUALIZAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DO PSCIP		
Data	Discriminação da atualização/substituição	Nº do PSCIP
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Obra/Endereço: CENRO DE CONVIVÊNCIA PARA IDOSOS Av. São Francisco, 385 - Loteamento Honório Serpa - Bairro Centro - Honório Serpa - Pr		
Área: 284,84 m²	Ocupação: Centro de convivência	PARA USO DO CBMPR
Prancha 03/05	Conteúdo da Prancha - PLANTA DE SINALIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO - QUADRO DE ESTATÍSTICA ART Nº 1720261473780	
Proprietário: MUNICÍPIO DE HONÓRIO SERPA - CNPJ: 95.585.444/0001-42	Responsável Técnico:	
Escala: INDICADA	ANDRESSA MAIRA LOPES DE PAULA Engenheira Civil - SREA-PR 1727010	Data: Fevereiro /2026