

OFÍCIO nº 16/2025/VAS/SVS/SMS

Santa Maria, 21 de fevereiro de 2025

De: Secretário de Município da Saúde – Guilherme Ribas Smidt

Para: Universidade Federal de Santa Maria/UFSM – ao Reitor, professor Dr.º Luciano Schuch

Assunto: Solicita Providências Urgentes

Magnífico Reitor,

Na oportunidade em que o cumprimento, após reunião realizada no dia 21 de fevereiro de 2025, na sede da Superintendência de Vigilância em Saúde, entre as equipes técnicas do Programa VIGIAGUA desta Secretaria de Município da Saúde, Coordenadoria do Programa VIGIAGUA da 4ª CRS e equipe técnica do Setor de Planejamento Ambiental da Pró-reitoria Relatório de Infraestrutura da Universidade Federal de Santa Maria – SPA/PROINFRA/UFSM, solicito as seguintes providências em caráter de urgente:

1) Executar a coleta de amostras de água e análise de teor de desinfetante residual DIARIAMENTE, incluindo aos finais de semanas, conforme Plano de Amostragem aprovado pelo Programa VIGIAGUA Santa Maria;

2) Manter a desinfecção química da água captada de todos os poços entre 3,0 e 5,0 mg/L;

3) Realizar a desinfecção profunda do Poço 22 – Escola de Equitação / Equinos;

4) Conferir a integridade ou executar o selo sanitário do Poço 22 – Escola de Equitação / Equinos;



5) Desconectar a água captada do Poço 22 – Escola de Equitação / Equinos da canalização principal da SAC, manter abastecendo apenas a Casa do Estudante Universitário;

6) Executar a filtração da água do Poço 22 – Escola de Equitação / Equinos na Casa do Estudante Universitário ou fornecer água através de bombonas e bebedouros devidamente higienizados;

7) Desativar a captação do Poço 3 – Trevo;

8) Após desconexão do Poço 22 – Escola de Equitação / Equinos da canalização principal, executar a Limpeza e Desinfecção Química do Reservatório Central e Reservatório CTISM;

9) Fornecer o mapeamento das fossas sépticas existentes na UFSM;

10) Informar imediatamente o Programa VIGIAGUA Santa Maria sobre qualquer anomalia operacional detectada e o cumprimento das providências solicitadas através do e-mail: visa.vigiagua@santamaria.rs.gov.br;

Respeitosamente,

Guilherme Ribas Smidt
Secretário de Município da Saúde
PRT N° 4559/SAGP/2024