

Sangão, 15 de abril de 2024

LAUDO DE VISTORIA TÉCNICA

Márcio Flávio Ramos Moreira, Arquiteto e Urbanista, registrado no CAU/SC com o nº A1446380, que por solicitação da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil de Sangão/SC, apresenta parecer conforme segue:

- 1. SOLICITANTE:** Prefeitura Municipal de Sangão/SC
- 2. OBJETO:** Obra residencial (Rosileia)
- 3. COORDENADAS:** 682901.49 m E, 6831251.06 m S
- 4. LOCALIZAÇÃO:** Rua Treze de Maio, Centro, Sangão/SC
- 5. DATA DA VISTORIA:** 12/04/2024

6. Dano:

Em decorrência da vistoria realizada *in loco* relativa à edificação de alvenaria localizada à Rua Treze de Maio, no bairro Centro, no município de Sangão, atestamos que a residência foi diretamente afetada pelos eventos climáticos recentes de chuvas intensas, tendo toda sua cobertura afetada e ficando inabitável. A estrutura de madeira, que já apresentava sinais de desgaste por insetos xilófagos e umidade, desabou parcialmente, e se faz necessária a substituição completa da estrutura de madeira e telhas, além da instalação de forro nas áreas abertas sob o beiral para proteger a cobertura de novos destelhamentos causados pelo vento. A residência possui aproximadamente 79,5m² e aproximadamente 102m² de telhado.

Segue relatório fotográfico:



MUNICÍPIO DE
SANGÃO

Secretaria Municipal de
Obras e Planejamento
Urbano



Rodovia SC 443, Km 02, Centro, Sangão/SC
planejamento@sangao.sc.gov.br
(48) 3656-3539



MUNICÍPIO DE
SANGÃO

Secretaria Municipal de
Obras e Planejamento
Urbano



Márcio Flávio Ramos Moreira
Arquiteto e Urbanista
CAU/SC A1446380

Rodovia SC 443, Km 02, Centro, Sangão/SC
planejamento@sangao.sc.gov.br
(48) 3656-3539