



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA



ATESTADO PARA CONSTRUÇÃO,
REFORMA OU AMPLIAÇÃO

Em conformidade com a Lei 16.157/13, Decreto Estadual 1908/22 e com os incisos I e II do paragrafo 1º do artigo 44 da Instrução Normativa nº 1 - Parte 1 - PROCESSOS GERAIS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO, do CBMSC, atestamos que o imóvel abaixo qualificado atende aos requisitos das Normas de Segurança Contra Incêndio e Pânico (NSCI), estando apto construção, reforma ou ampliação a partir de: 21/12/2023.

1. IDENTIFICAÇÃO DO TERRENO / EDIFICAÇÃO			
Registro de Endereço (RE): RE5541000302A			
Nome da Edificação: MUNICÍPIO DE PASSO DE TORRES			
Nome Fantasia: MUNICÍPIO DE PASSO DE TORRES			
Logradouro público: ESTRADA GERAL			Nº:
Bairro: CURRALINHOS	Município: PASSO DE TORRES/SC		CEP: 88980-000
Complemento:		LAT/LONG: (-29.235209583806,-49.708064184131)	
Referência:		Arquivo:	
Blocos Homologados CBMSC: 0		Blocos Cadastrados CBMSC: 4	

2. DADOS DA SOLICITAÇÃO		
Protocolo: A5541000580A	Característica de: Baixa Complexidade RPCI (RT)	Nº de Blocos: 1
Área total da solicitação: 230,00 (m²)		
Nome Solicitante: O. D. O. C.	CPF/CNPJ : ***.991.350-**	Evento: Não
Data da Solicitação: 21/12/2023	Quantidade de anexos: 6	Risco do processo: Risco II

3.1. DETALHES POR BLOCO			
3.1.1. PRÉDIO 1 - ESCRITÓRIO E GARAGEM COM SERVIÇO DE REPAROS (339328)			
Área da solicitação: 230,00 (m2)		Área aprovada: 230,00 (m2)	
Nº de pavimentos: 1	Altura: --	Área do pavimento Tipo: 230,00 (m)	Área desconsiderada: 0,00 (m2)
Complexidade: Baixa Complexidade RPCI (RT)		Carga de incêndio: Média - 390,87 (MJ/m2)	Situação: NOVA
Lotação Máxima: 17			
Tipo Construtivo: ALVENARIA CONVENCIONAL	Escada do Bloco: Sem escada	Quantidade de Glp: 13,00 (Kg)	Risco do Bloco: Risco II
Resumo do enquadramento simplificado (5242548): A somatória das áreas dos bloco integrados é menor ou igual a área máxima permitida de 750m². Altura total das destinações é menor ou igual a altura base. Altura do bloco é 0m, altura base é 9m. Área total menor ou igual a 750m². Número de pavimento(s) menor ou igual a 3. Não existe ocupação M8 nesse bloco e pode ser Risco II. Uso/Armazenamento de GLP é menor ou igual a 190kg. Líquido inflamável em área interna menor ou igual a 0.25m³. Líquido inflamável em área externa menor ou igual a 20m³. Não existe ocupação F6 ou F11 nesse bloco com lotação superior à 100 pessoas. Não existe ocupação F (exceto F6 e F11) nesse bloco com lotação superior à 200 pessoas. Ocupações e destinações em conformidade com o QUADRO 1 do Anexo A da IN001.			

OCUPAÇÕES							
NR	Ocupação	Destinação	Altura da ocupação (m)	Lotação	Área (m²)	Área Comum (m²)	Área Solicitada (m²)
1	G-4 [Serviço automotivo e assemelhados] Serviço de conservação, manutenção e reparos	Oficinas de conserto de veículos, borracharia (sem recauchutagem). Oficinas e garagens de veículos de carga e coletivos, máquinas agrícolas e rodoviárias, retificadoras de motores	0,00	9,00	177,75	0,00	177,75
2	D-1 [Serviço profissional] Local para prestação de serviço profissional ou condução de negócios	repartições públicas	0,00	8,00	52,25	0,00	52,25

RISCOS ESPECIAIS							
------------------	--	--	--	--	--	--	--

Nenhum risco especial encontrado para essa solicitação.

SISTEMAS E MEDIDAS DE SEGURANÇA -> [SIGLA] - SISTEMA/MEDIDA	
[SE] - Saídas de emergência	[SEM] - Sinalização de emergência
[IEL] - Instalações elétricas	[IE] - Iluminação de emergência
[IGC] - Instalações de gás combustível (GLP & GN)	[PPE] - Proteção por extintores

3. RESPONSÁVEIS PELO IMÓVEL		
NR	Nome Completo	CPF/CNPJ
1	ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES DE PASSO DE TORRES	02.168.412/0001-60
2	Prefeitura Municipal de Passo de Torres	95.782.793/0001-54
3	ZERO ENTULHO RECICLAVEIS SOLIDOS LTDA	43.738.314/0001-07

4. OBSERVAÇÃO

O início da obra deve ser informado no sistema e-SCI sob pena de aplicação de sanções.

Quartel de PASSO DE TORRES/SC, 21/12/2023

Assinatura Eletrônica

Sistema e-SCI - Liberação Automática

NOME

PASSO DE TORRES/SC, 21/12/2023

LOCAL E DATA

Autenticidade e-SCI: 29b83241d158df7d85026f9093ce97e51ddbe877