À COMISSÃO DE LICITAÇÃO / AGENTE DE CONTRATAÇÃO – Município de Cordilheira Alta - SC

REF.: Concorrência Eletrônica nº 13/2026

OBJETO: Execução de obras/serviços de engenharia para implantação de rede de distribuição de energia elétrica e iluminação pública

ELETROTEC SISTEMAS DE ENERGIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº **11.796.575/0001-89**, com sede situada na **Rua Frei Caneca, 955, Bairro Rodrigues, Passo Fundo/RS, CEP 99070-090**, neste ato representada por seu representante legal, na forma de seu contrato social, vem perante Vossa Senhoria, tempestivamente, apresentar **IMPUGNAÇÃO/PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS** ao edital especificado em epígrafe, pelos fatos e fundamentos a seguir expostos:

ADOÇÃO DE TABELA DE ART DE OUTRO ESTADO (CREA-MG)

Fato:Identificou-se que o Edital de Concorrência nº 13/2026, p. 11, Item 7.1.4 l, o e Item 17.3, solicita a regularidade profissional, enquanto a Planilha Orçamentária Analítica de Coqueiros e Fernando Machado orça o recolhimento de ART utilizando o banco de composições da SETOP-MG (Insumo MATCO-33198), prevendo pagamento conforme tabela do CREA-MG.

Impacto:Risco de defasagem do valor da taxa de recolhimento da ART no CREA-SC e glosa/apontamento por órgãos de controle externo devido ao uso indevido de insumos regionais de Minas Gerais em licitação catarinense.

Requerimento:Solicita-se a retificação da planilha orçamentária para adequar os custos de ART à tabela do CREA-SC.

INCONSISTÊNCIA NA APLICAÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS

Fato:Identificou-se que os cabeçalhos dos Cronogramas indicam Encargos Desonerados, enquanto aplicam as taxas de Horista = 114,47% e Mensalista = 71,03% correspondentes ao regime Não Desonerado no SINAPI.

Impacto:Risco de erro no dimensionamento da Proposta Comercial e no BDI, podendo gerar desclassificação ou corrosão da margem financeira.

Requerimento:Solicita-se o esclarecimento e a retificação do regime de encargos sociais aplicável na planilha base da licitação.

INCOMPATIBILIDADE DA CATEGORIA PROFISSIONAL DE ADMINISTRAÇÃO

www.rseletrotec.com.br
contato@rseletrotec.com.br
/eletrotecrs /eletrotecpf
(54) 3632-3319
Rua Frei Caneca, 955 / 99070-090
Vila Rodrigues - Passo Fundo/RS
CNPJ: 11.796.575/0001-89

Fato:Identificou-se que o Anexo C e as regras de Qualificação Técnica do Edital exigem que a equipe técnica seja chefiada por Engenheiro Eletricista, enquanto o Item 2.1 das Planilhas Orçamentárias cotou exclusivamente Engenheiro Civil de Obra Pleno.

Impacto:Risco de desequilíbrio na composição salarial da equipe e rejeição do profissional indicado pela fiscalização por falta de lastro na planilha.

Requerimento:Solicita-se a retificação do orçamento para contemplar a categoria de Engenheiro Eletricista exigida no edital.

CONTRADIÇÃO NO ESCOPO DE FORNECIMENTO DAS LUMINÁRIAS LED

Fato:Identificou-se que os Memoriais e a ART preveem o fornecimento de Luminárias LED de 150W, enquanto a Cláusula 18.6 do Edital determina que o Município fornecerá as luminárias, constando nas Planilhas apenas a mão de obra de instalação.

Impacto:Risco de impasse de escopo na execução contratual e cobrança indevida de fornecimento de material sem cobertura orçamentária.

Requerimento:Solicita-se o esclarecimento oficial sobre o escopo de fornecimento das luminárias LED.

DIVERGÊNCIA QUANTITATIVA NA EXTENSÃO DA REDE ELÉTRICA (LOTE 01)

Fato:Identificou-se que a ART indica 325 metros de rede isolada e o Edital exige atestado de 420m, enquanto a Planilha Orçamentária do Lote 01 prevê apenas 255 metros totais de cabos.

Impacto:Risco iminente de falta de material e parada de obra no Lote 01 por quantitativo insuficiente.

Requerimento:Solicita-se a revisão e retificação dos quantitativos de cabos da planilha orçamentária do Lote 01.

DIVERGÊNCIA QUALITATIVA NO BRAÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Fato:Identificou-se que os Memoriais Descritivos exigem braço especial de 03m, enquanto a Planilha Orçamentária adotou a composição 13052 do banco ORSE de Sergipe, sem detalhar o padrão normativo da CELESC.

Impacto:Risco de rejeição do material pela concessionária local CELESC durante a vistoria final.

Requerimento:Solicita-se a adequação da especificação do braço de IP às normas técnicas da CELESC.

OMISSÃO DE CUSTO E EQUIPAMENTO DE IÇAMENTO DE POSTES

Fato:Identificou-se que o caminhão Guindauto necessário para o assentamento de postes foi cotado exclusivamente em Custo Horário Improdutivo, sem prever horas em Custo Produtivo tampouco o frete de transporte.

Impacto:Prejuízo financeiro e subdimensionamento do custo operacional do equipamento de içamento.

www.rseletrotec.com.br
contato@rseletrotec.com.br
/eletrotecrs /eletrotecpf
(54) 3632-3319
Rua Frei Caneca, 955 / 99070-090
Vila Rodrigues - Passo Fundo/RS
CNPJ: 11.796.575/0001-89

Requerimento:Solicita-se a inclusão dos custos produtivos e de frete do caminhão guindauto na planilha orçamentária.

CONFLITO DE ESPECIFICAÇÃO DE RESISTÊNCIA DE ATERRAMENTO

Fato:Identificou-se que os Memoriais Descritivos estabelecem resistência ôhmica máxima de 25 Ohms, enquanto a ART fixa o trabalho em 10,00 Ohms e a planilha orça apenas 1 haste por ponto.

Impacto:Risco de reprovação na vistoria de energização da CELESC e custos adicionais não previstos.

Requerimento:Solicita-se o esclarecimento da resistência ôhmica exigida e a adequação do quantitativo de hastes na planilha.

9. DOS PEDIDOS

Diante do exposto, **REQUER-SE**:

a) O conhecimento e acolhimento da presente impugnação, para que seja promovida a correção das inconsistências apontadas;

b) A retificação dos documentos de acordo com os pontos aqui abordados;

c) Subsidiariamente, em sendo desacolhida a impugnação, que a presente seja recebida como pedido de esclarecimentos, devendo o ente indicar expressamente onde, na planilha, estão contemplados os custos dos itens/obrigações acima, e qual o critério objetivo de verificação na fase de julgamento/exequibilidade.

Passo Fundo/RS, 26 de outubro de 2026

ELETROTEC SISTEMAS DE ENERGIA LTDA:11796575000189

Assinado digitalmente por ELETROTEC SISTEMAS DE ENERGIA LTDA:11796575000189
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PJ A1, OU=Videoconferencia, OU=51935111000120, OU=AC SyngularID Multipla, CN=ELETROTEC SISTEMAS DE ENERGIA LTDA:11796575000189
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.10.26 14:38:43-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

ELETROTEC SISTEMAS DE ENERGIA LTDA
CNPJ Nº **11.796.575/0001-89**

www.rseletrotec.com.br
contato@rseletrotec.com.br
/eletrotecrs /eletrotecpf
(54) 3632-3319
Rua Frei Caneca, 955 / 99070-090
Vila Rodrigues - Passo Fundo/RS
CNPJ: 11.796.575/0001-89