

Informativo nº 201/2024-Icb

Para: Senhor(a) Diretor(a) do Centro Administrativo da Penitenciária de Limeira

Limeira, 29 de janeiro de 2024

Prezada diretora, venho através deste, informar que as duas câmaras frias de resfriamento e a câmara de congelamento da cozinha central da Penitenciária de Limeira, apresentou problema na parte elétrica na data de 28/01/2024 após as forte chuvas que caíram e pararam de funcionar.

Informo ainda que, foram efetuadas manutenções corretivas na câmara de resfriamento em dezembro de 2023, e os equipamentos voltaram a funcionar normalmente, porém na presente data e diante da forte oscilação de energia devido ao temporal, os equipamentos pararam. Foram efetuadas várias tentativas para "rearmar" os disjuntores porém sem sucesso; realizados "reset" nos pressostatos; verificação de curto-circuito, e a alimentação do sistema elétrico.

Saliento que essas câmaras frias estão dimensionadas em local inadequado e que pelo menos os motores deveriam ser realocados, para haver ventilação e para possibilitar a limpeza e manutenção periódica, fato este já mencionado pelo funcionário da empresa que realizou a última intervenção, e mesmo ciente da escassez de verba, solicito a execução de tal adequação juntamente com os reparos emergenciais que se fazem necessários, haja vista que os equipamentos em questão são essenciais para armazenamento de gêneros alimentícios perecíveis, e que a demora no conserto resultará em perda de muitos produtos que já estão com o armazenamento comprometido.

A contratação de empresa especializada, é de extrema urgência e necessidade, uma vez que não dispomos de mão de obra especializada para realizar os devidos reparos.

Era o que tínhamos a informar no momento.

LUIS CLAUDIO
BARBOSA:17573805829

Assinado de forma digital por LUIS
CLAUDIO BARBOSA:17573805829
Dados: 2024.02.01 10:47:04 -03'00'

Luís Cláudio Barbosa

Diretor do Cento de Trabalho e Educação