

5 - Botão Comando

Descrição Detalhada: Botão Comando Tipo: Sinaleiro Monobloco, Cor: Vermelha, Formato: Redondo, Invólucro: Termoplástico De 22mm, Tensão Nominal: 220V, Posição Relativa: Sobrepor, Sinalização: Led Integrado Com Lente Lisa Alto Brilho

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 140

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Valor Total (R\$): 2.478,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,07

Local de Entrega (Quantidade): Avaré/SP (140)

6 - Cabo Elétrico Isolado

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Isolado Material Condutor: Cobre Nú Eletrolítico De Alta Pureza, Seção Nominal: 6MM2, Tensão Isolamento: 450/750V, Cor Do Isolamento: Preta, Características Adicionais: Singelo Extra Flexível E Deslizante, Normas Técnicas: Nbrnm 247-3, Classe De Encordoamento: 5, Temperatura Máxima Trabalho: 70°C, Material Isolamento: Pvc Bwf-B Dupla Camada

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 27

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Valor Total (R\$): 8.505,00

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,51

Local de Entrega (Quantidade): Avaré/SP (27)

7 - Cabo Elétrico Isolado

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Isolado Material Condutor: Cobre Eletrolítico, Seção Nominal: 10MM2, Tensão Isolamento: 750V, Material Isolamento Condutor: Termoplástico De Pvc Antichama, Temperatura: 70°C

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Valor Total (R\$): 1.291,52

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 3,22

Local de Entrega (Quantidade): Avaré/SP (2)

8 - Cabo Elétrico Isolado

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Isolado Material Condutor: Cobre, Seção Nominal: 4MM2, Tensão Isolamento: 450/750V, Cor Do Isolamento: Branca, Características Adicionais: Flexível, Referência Fabricante: Tp Foresplast Alcoa Ou Similar, Material Isolamento: Pvc Flexível Antichama

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 160

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Valor Total (R\$): 30.400,00

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,81

Local de Entrega (Quantidade): Avaré/SP (160)

9 - Cabo Elétrico Isolado

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Isolado Material Condutor: Cobre Eletrolítico, Têmpera Condutor: Mole, Seção Nominal: 0,75MM2, Tensão Isolamento: 450/750V, Cor Do Isolamento: Preta, Normas Técnicas: Nbr Nm 247-3; Nm 280, Classe De Encordoamento: 4, Tipo: Unipolar, Material Isolamento: Pvc Bwf Antichama

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 160

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 14.000,00

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,43

Local de Entrega (Quantidade): Avaré/SP (160)

10 - Cabo Elétrico Isolado

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Isolado Material Condutor: Cobre Nu, Têmpera Condutor: Mole, Seção Nominal: 16MM2, Tensão Isolamento: 0,6 /1KV, Cor Do Isolamento: Preta, Características Adicionais: Extra Flexível Isolação De Hepr 90°C, Aplicação: Instalações Elétricas, Normas Técnicas: Nbr 5410, Nbr 7286 E Nbr Nm 280, Quantidade Condutores: 1, Classe De Encordoamento: 5

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 4.401,05

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 3,22

Local de Entrega (Quantidade): Avaré/SP (5)

11 - Cabo Elétrico Isolado

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Isolado Material Condutor: Cobre Eletrolítico, Seção Nominal: 16MM2, Tensão Isolamento: 750V, Material Isolamento Condutor: Pvc, Cor Do Isolamento: Azul, Aplicação: Instalações Elétricas, Temperatura: 70°C

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.915,98

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 3,22

Local de Entrega (Quantidade): Avaré/SP (2)

12 - Cabo Elétrico Isolado

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Isolado Material Condutor: Cobre Nu, Têmpera Condutor: Mole, Seção Nominal: 6MM2, Tensão Isolamento: 0,6 /1KV, Cor Do Isolamento: Azul, Características Adicionais: Extra Flexível Isolação De Hepr 90°C, Aplicação: Instalações Elétricas, Normas Técnicas: Nbr 5410, Nbr 7286 E Nbr Nm 280, Quantidade Condutores: 1, Classe De Encordoamento: 5

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 18

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 5.463,00

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,51

Local de Entrega (Quantidade): Avaré/SP (18)

13 - Cabo Elétrico Isolado

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Isolado Material Condutor: Cobre Nu, Têmpera Condutor: Mole, Seção Nominal: 6MM2, Tensão Isolamento: 0,6 /1KV, Cor Do Isolamento: Preta, Características Adicionais: Extra Flexível Isolação De Hepr 90°C, Aplicação: Instalações Elétricas, Normas Técnicas: Nbr 5410, Nbr 7286 E Nbr Nm 280, Quantidade Condutores: 1, Classe De Encordoamento: 5

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 602,08

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,51

Local de Entrega (Quantidade): Avaré/SP (2)

14 - Cabo Elétrico Isolado

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Isolado Material Condutor: Cobre Nu, Têmpera Condutor: Mole, Seção Nominal: 16MM2, Tensão Isolamento: 0,6 /1KV, Cor Do Isolamento: Preta, Características Adicionais: Extra Flexível Isolação De Hepr 90°C, Aplicação: Instalações Elétricas, Normas Técnicas: Nbr 5410, Nbr 7286 E Nbr Nm 280, Quantidade Condutores: 1, Classe De Encordoamento: 5

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 2.640,63

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 3,22

Local de Entrega (Quantidade): Avaré/SP (3)

15 - Cabo Elétrico Flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Tensão Isolamento: 450/750V, Tipo: Unipolar, Cor Da Cobertura: Verde, Material Do Condutor: Cobre, Material Cobertura: Composto Termoplástico Antichama, Bitola: 2,5MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 639,82

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,43

Local de Entrega (Quantidade): Avaré/SP (4)

16 - Cabo Elétrico Isolado

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Isolado Material Condutor: Cobre Nu, Têmpera Condutor: Mole, Seção Nominal: 16MM2, Tensão Isolamento: 0,6 /1KV, Cor Do Isolamento: Azul, Características Adicionais: Extra Flexível Isolação De Hepr 90°C, Aplicação: Instalações Elétricas, Normas Técnicas: Nbr 5410, Nbr 7286 E Nbr Nm 280, Quantidade Condutores: 1, Classe De Encordoamento: 5

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 895,00

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 3,22

Local de Entrega (Quantidade): Avaré/SP (1)

17 - Cabo Elétrico Flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Tensão Isolamento: 450/750V, Tipo: Unipolar, Cor Da Cobertura: Vermelha, Material Do Condutor: Cobre, Material Cobertura: Composto Termoplástico Antichama, Bitola: 6MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 2.753,76

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,51

Local de Entrega (Quantidade): Avaré/SP (8)

18 - Cabo Elétrico Isolado

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Isolado Material Condutor: Cobre Eletrolítico, Têmpera Condutor: Mole, Seção Nominal: 0,75MM2, Tensão Isolamento: 450/750V, Cor Do Isolamento: Preta, Normas Técnicas: Nbr Nm 247-3; Nm 280, Classe De Encordoamento: 4, Tipo: Unipolar, Material Isolamento: Pvc Bwf Antichama

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 160

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 13.998,40

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,43

Local de Entrega (Quantidade): Avaré/SP (160)

19 - Cabo Elétrico Isolado

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Isolado Material Condutor: Cobre Nu, Têmpera Condutor: Mole, Seção Nominal: 10MM2, Tensão Isolamento: 0,6 /1KV, Cor Do Isolamento: Azul, Características Adicionais: Extra Flexível Isolação De Hepr 90°C, Aplicação: Instalações Elétricas, Normas Técnicas: Nbr 5410, Nbr 7286 E Nbr Nm 280, Quantidade Condutores: 1, Classe De Encordoamento: 5

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.194,00

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 2,04

Local de Entrega (Quantidade): Avaré/SP (2)

20 - Cabo Elétrico Isolado

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Isolado Material Condutor: Cobre, Têmpera Condutor: Mole, Seção Nominal: 2,5MM2, Tensão Isolamento: 0,6 /1KV, Cor Do Isolamento: Preta, Características Adicionais: Composto Poliolefinico Nao Halogenado, Classe De Encordoamento: 5, Tipo: Tripolar, Material Isolamento: Termofixo Em Dupla Camada De Borracha Hepr

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 173

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 36.271,18

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,81

Local de Entrega (Quantidade): Avaré/SP (173)

21 - Cabo Elétrico Isolado

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Isolado Material Condutor: Cobre, Seção Nominal: 2,5MM2, Tensão Isolamento: 450/750V, Cor Do Isolamento: Vermelha, Características Adicionais: Flexível, Referência Fabricante: Tp Foresplast Alcoa Ou Similar, Material Isolamento: Pvc Flexível Antichama

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 167

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
-------------------------	-------------	--------------------	----------------

Valor Total (R\$): 19.205,00

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,43

Local de Entrega (Quantidade): Avaré/SP (167)

22 - Cabo Elétrico Flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Temperatura: 70°C, Tensão Isolamento: 750V, Cor Da Cobertura: Azul, Seção Nominal: 2,5MM2, Material Do Condutor: Cobre Eletrolítico, Material Isolamento: Pvc - Cloreto De Polivinila

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 181

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
-------------------------	-------------	--------------------	----------------

Valor Total (R\$): 29.370,87

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,81

Local de Entrega (Quantidade): Avaré/SP (181)

23 - Cabo Elétrico Isolado

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Isolado Material Condutor: Cobre Nu, Têmpera Condutor: Mole, Seção Nominal: 2,5MM2, Tensão Isolamento: 0,6 /1KV, Cor Do Isolamento: Branca, Características Adicionais: Extra Flexível Isolação De Hepr 90°C, Aplicação: Instalações Elétricas, Normas Técnicas: Nbr 5410, Nbr 7286 E Nbr Nm 280, Quantidade Condutores: 1, Classe De Encordoamento: 5

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	-------------	---------------------------	----------------

Valor Total (R\$): 352,32

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,81

Local de Entrega (Quantidade): Avaré/SP (2)

24 - Suporte Caixa

Descrição Detalhada: Suporte Caixa Material: Pvc, Uso: Caixa De Passagem 4"X 4" Ou 4"X 2", Cor: Branca, Compatibilidade: Linha Lunare, Referência: Prm 49423, Característica Adicionais: Acompanha Parafusos De Fixação

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 240

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	-------------	---------------------------	----------------

Valor Total (R\$): 912,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Avaré/SP (240)

25 - Tomada

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 180

Valor Total (R\$):	3.007,80
--------------------	----------

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0.07

Local de Entrega (Quantidade): Avaré/SP (180)

26 - Caixa Passagem

Descrição Detalhada: Caixa Passagem Material: Pvc, Posição Relativa: Embutir, Dimensões: 4 X 4POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Valor Total (R\$):	125,50
--------------------	--------

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Avaré/SP (50)

27 - Caixa Passagem

Descrição Detalhada: Caixa Passagem Material: Pvc Rígido, Tipo: Embutir, Cor: Amarela, Aplicação: Instalações Elétricas, Comprimento: 4POL,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 105

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	-------------	---------------------------	----------------

Valor Total (R\$):	94,50
--------------------	-------

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Averé/SP (105)

28 - Conexão Canaleta

Descrição Detalhada: Conexão Canaleta Material: Pvc Auto-Extinguível, Tipo: Conexão Parede Teto, Tamanho: 85 X 35MM, Cor: Branco Ártico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	--------------------	---------------------------	-----------------------

Valor Total (R\$):	572.00
---------------------------	---------------

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0.22

29 - Canaletto

Descrição Detalhada: Canaleta Material: Pvc - Cloreto De Polivinila. Tipo: Aberta. Cor: Cinza. Características Adicionais: Com Tampa E Sem Divisória.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
-------------------------	-------------	--------------------	----------------

Valor Total (R\$):	374,20
---------------------------	--------

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0.29

30 - Condulete

Descrição Detalhada: Condulete Material: Alumínio, Tipo: "X", Bitola: 1POL, Características Adicionais: Sem Rosca E Sem Tampa

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 124,80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Avaré/SP (10)

31 - Condulete

Descrição Detalhada: Condulete Material: Alumínio, Tipo: "X", Cor: Cinza, Bitola: 1POL, Características Adicionais: Multiuso

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 550,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Avaré/SP (50)

32 - Conector Elétrico

Descrição Detalhada: Conector Elétrico Características Adicionais: Principal 95-150mm², Derivação 25-150mm, Tipo Construtivo: Perfurante Isolado, Aplicação: Manutenção Elétrica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 70,25

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,07

Local de Entrega (Quantidade): Avaré/SP (5)

33 - Contator

Descrição Detalhada: Contator Tipo: Trifásico, Tensão Trabalho: 690VCA, Frequência: 50/60HZ, Aplicação: Emblistadora Pg Super, Número E Tipo De Contatos Principais: 1na + 1nf, Número Pólos: 3, Modelo2: Lc1d09bd

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 28

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.484,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,22

Local de Entrega (Quantidade): Avaré/SP (28)

34 - Curva Eletroduto

Descrição Detalhada: Curva Eletroduto Angulação: 90° Raio Longo, Material: Aço Carbono, Tratamento Superficial: Galvanizado A Fogo, Normas Técnicas: Nbr 5597/5598, Tipo Rosca: Bsp Paralela, Diâmetro Nominal: 3POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 143,96

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,22

Local de Entrega (Quantidade): Avaré/SP (2)

45 - Acessório Eletrocalha

Descrição Detalhada: Acessório Eletrocalha Material: Aço, Tipo: Emenda Interna, Tratamento Superficial: Pré-Zincado A Fogo, Normas Técnicas: Abnt Nbr Iec 61537, Largura: 50MM, Espessura Nominal: (Chapa 18) 1,25MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 521,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Avaré/SP (50)

46 - Espelho Tomada

Descrição Detalhada: Espelho Tomada Material: Pvc, Formato: Redonda, Cor: Cinza, Características Adicionais: Uma Tomada Redonda, Aplicação: Instalação Elétrica, Comprimento: 11,40CM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 240

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 624,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Avaré/SP (240)

47 - Fita Isolante Elétrica

Descrição Detalhada: Fita Isolante Elétrica Material Básico: Filme De Pvc Antichama, Cor: Preta, Comprimento: 20M, Largura: 19MM, Aplicação: Instalações Elétricas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 324,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Avaré/SP (60)

48 - Disjuntor Baixa Tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético, Corrente Nominal: 40A, Tensão Nominal: 127/220V, Curva De Disparo: C, Aplicação: Instalações Elétricas, Padrão: Din

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 15,30

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Avaré/SP (2)

49 - Plafonier

Descrição Detalhada: Plafonier Material Corpo: Plástico, Cor: Branca, Características Adicionais: Encaixe De Uma Lâmpada, Base E-27

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 442,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Avaré/SP (150)

50 - Plugue

Descrição Detalhada: Plugue Tipo: Macho, Número Pinos: 3UN, Formato Pinos: Cilíndrico, Cor Corpo: Cinza, Corrente Nominal: 10A, Número Pólos: 2 P + T, Material: Plástico, Aplicação: Extensão Elétrica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 130

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.872,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,07

Local de Entrega (Quantidade): Avaré/SP (130)

51 - Quadro Elétrico

Descrição Detalhada: Quadro Elétrico Material: Chapa Aço, Aplicação: Proteção De Comando Elétrico, Características Adicionais: Com Fecho, Revestimento: Tratamento Antioxidante E Pintura Em Epóxi, Dimensões: 1200 X 800 X 350MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 5.840,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 7,30

Local de Entrega (Quantidade): Avaré/SP (4)

52 - Quadro Elétrico

Descrição Detalhada: Quadro Elétrico Material: Chapa Aço, Componentes: Placa De Montagem, Características Adicionais: Portas Com Dobradiças, Barramento: Neutro E Terra, Cor: Placa Laranja; Caixa E Tampa Cinza Clara, Revestimento: Pintura Eletrostática Epóxi, Dimensões: 600 X 500 X 200MM, Tensão Nominal: 220/127VCA

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 4.098,70

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 2,04

Local de Entrega (Quantidade): Avaré/SP (10)

53 - Quadro Elétrico

Descrição Detalhada: Quadro Elétrico Material: Chapa Aço, Aplicação: Comando Painei, Dimensões: 800 X 600 X 200MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.977,88

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 3,22

Local de Entrega (Quantidade): Avaré/SP (2)

54 - Botão Comando

Descrição Detalhada: Botão Comando Aplicação: Painei Elétrico, Tipo: Sinaleiro, Cor: Verde, Diâmetro Furos Fixação: 22,5MM, Tensão Nominal: 220/130V

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.680,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,07

Local de Entrega (Quantidade): Avaré/SP (60)

60 - Conexão Eletroduto

Descrição Detalhada: Conexão Eletroduto Tipo: Uniduto Cônico, Bitola: 2POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 14

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 138,18

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Avaré/SP (14)

61 - Conexão Eletroduto

Descrição Detalhada: Conexão Eletroduto Material: Alumínio, Tipo: Box Reto, Bitola: 3POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 54,12

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Avaré/SP (4)

62 - Tomada

Descrição Detalhada: Tomada Tipo: 2 P + T Tomada E Interruptor, Formato Contato: 2p + T, Cor Corpo: Preta, Corrente Nominal: 10A, Tensão Nominal: 250V, Referência: 13329645 (Weg)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 75

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 435,75

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Avaré/SP (75)

63 - Cabo Elétrico Isolado

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Isolado Material Condutor: Cobre Eletrolítico, Têmpera Condutor: Mole, Seção Nominal: 0,75MM2, Tensão Isolamento: 450/750V, Cor Do Isolamento: Preta, Normas Técnicas: Nbr Nm 247-3; Nm 280, Classe De Encordoamento: 4, Tipo: Unipolar, Material Isolamento: Pvc Bwf Antichama

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.136,26

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 2,04

Local de Entrega (Quantidade): Avaré/SP (2)