

ESP-PENIT. P.PRUDENTE WELLINGTON R.SEGURA

Estudo Técnico Preliminar 21/2025

1. Informações Básicas

Número do processo: 006.00327752/2025-12

2. Descrição da necessidade

A aquisição das peças em epígrafe do gerador secundário do regime fechado (motor: Cummins; modelo: 6CTA; gerador: WEG) é de suma importância para as atividades realizadas neste Complexo Penal, evitando problemas que possam interferir na segurança interna e dos sentenciados e funcionários deste local.

Saliento que o gerador é equipamento estratégico que garante o fornecimento contínuo de energia elétrica em situações de interrupção do serviço convencional. Sua operação é fundamental para manter ativo os sistemas de segurança, iluminação, comunicação e demais atividades essenciais à rotina prisional.

O gerador apresenta falhas que comprometem seu desempenho e demandam correção imediata e exigem intervenção técnica especializada.

A indisponibilidade do gerador compromete diretamente a segurança institucional, podendo resultar em falhas nos sistemas de monitoramento, controle de acesso, abastecimento e comunicação. Tal cenário representa risco à integridade física de servidores e internos, além de prejudicar o cumprimento das normas técnicas e operacionais do Complexo Penal de Presidente Prudente/SP.

A aquisição das peças descritas é imprescindível para garantir a confiabilidade dos sistemas de energia de emergência. A substituição das peças, aliada à manutenção corretiva, assegura a durabilidade do equipamento e evita custos maiores decorrentes de falhas graves ou substituições completas.

Diante da relevância do gerador para o funcionamento seguro e contínuo do Complexo Penal de Presidente Prudente/SP, a aquisição das peças especificadas é medida urgente e justificada. A adoção imediata dessa providência contribuirá para a preservação da ordem, segurança e eficiência operacional da unidade.

Faz-se necessária a aquisição indicada, haja vista que trata-se de unidade prisional, onde a integridade do custodiado é de responsabilidade do estabelecimento, bem como suprir toda e qualquer necessidade.

Informo que, paralelamente à presente aquisição de peças, está sendo estruturado um processo correlato para a contratação de serviços relacionadas ao gerador secundário do regime fechado, de modo a garantir a execução plena da demanda.

A referida aquisição de peças não pode aguardar os trâmites normais, pois trata-se de caso excepcional em razão da urgência, amparado ao gasto cuja realização não permite delongas.

ITEM BEC	Qtde	Unid.	DESCRIÇÃO	ITEM COMPRAS
5675774	2	unid.	Bateria 150AH	397777

4300173	1	unid.	Retificador flutuador de bateria - BC2405 - DEEPSEA	625298
---------	---	-------	---	--------

3. Área requisitante

Área Requisitante	Responsável
Chefe de Núcleo - Núcleo de Infraestrutura e Logística	Lorena Lagisck Martin

4. Descrição dos Requisitos da Contratação

A aquisição das peças para o gerador se dará por meio da **Dispensa de Licitação Direta**, conforme previsto na **Lei nº 14.133/2021**, considerando a essencialidade do equipamento para a segurança da unidade prisional e a inviabilidade de competição.

A escolha dessa modalidade possibilita uma contratação ágil, garantindo o restabelecimento do funcionamento do gerador em tempo hábil para evitar impactos negativos na operação. A aquisição das peças será contratada **com entrega e execução imediata**, visando a continuidade dos procedimentos de segurança deste Complexo Penal de Presidente Prudente/SP.

5. Levantamento de Mercado

A pesquisa de preços será realizada previamente pela **Seção de Finanças e Suprimentos**, tendo como objetivo a **composição do processo de dispensa de licitação**, garantindo que os valores praticados sejam compatíveis com o mercado e atendam aos princípios de **economicidade e eficiência**.

O levantamento de preços obedece aos critérios estabelecidos no **Decreto Estadual nº 67.888/2023**, de 17/08/2023, artigo 3º, inciso IV, bem como as diretrizes do **Catálogo Eletrônico Padronizado do Governo Federal**, conforme previsto no artigo 2º do **Decreto nº 68.021/2023**.

6. Descrição da solução como um todo

Trata-se de processo instaurado por este Complexo Penal, na modalidade de Dispensa de Licitação, sem disputa, destinado a atender despesas com aquisição de peças para o gerador secundário do regime fechado (motor: Cummins; modelo: 6CTA; gerador: WEG), sendo dispensada a modalidade pregão eletrônico, tendo em vista que, o procedimento atende a Instrução Normativa SEGES/ME nº 67, e suas alterações; e o inciso I, artigo nº 75, da Lei Federal n.º 14.133/21.

A aquisição das peças para o gerador, será contratada por meio de **Dispensa de Licitação Direta**, conforme prevê a **Lei nº 14.133/2021**, levando em consideração a **imprescindibilidade do equipamento para a segurança e a necessidade urgente de restabelecimento das operações**.

A contratação direta permitirá uma resposta ágil para garantir a **continuidade operacional e segurança dos sentenciados e servidores** na unidade prisional. A aquisição das ocorrerá **de forma imediata**, assegurando que não haja impactos negativos nas atividades de segurança deste Complexo Penal.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

A quantidade solicitada será destinada ao Núcleo de Infraestrutura e Logística, visando o restabelecimento adequado do gerador secundário do regime fechado (motor: Cummins; modelo: 6CTA; gerador: WEG) do Complexo Penal de Presidente Prudente/SP.

A estimativa foi realizada com base na **necessidade da substituição das peças do equipamento**, considerando o **histórico de utilização, demanda operacional e urgência na reposição** para garantir a continuidade dos procedimentos de segurança na unidade.

8. Estimativa do Valor da Contratação

O valor estimado total da contratação é de **R\$ 4.735,36 (Quatro mil, setecentos e trinta e cinco reais e trinta e seis centavos)**. O valor estimado da contratação foi definido com a observância do disposto no Decreto Estadual nº 67.888, de 17 de agosto de 2023.

9. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

A aquisição das peças terá início **em até (10) dez dias após a emissão do empenho e da ordem de serviço**. O prazo máximo para a aquisição será de **(20) dias** contados da emissão do empenho, visando a **agilidade na recuperação do gerador e a continuidade das operações de segurança**.

10. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

Informo que, paralelamente à presente solicitação de aquisição de peças do gerador secundário do regime fechado, está sendo estruturado um processo correlato para a contratação de serviços relacionados, de modo a garantir a execução plena da demanda.

11. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

Trata-se de **peças para o gerador secundário do regime fechado (motor: Cummins; modelo: 6CTA; gerador: WEG)**, cuja aquisição se dará por meio de **Dispensa de Licitação Direta**, conforme previsto na **Lei nº 14.133/2021**. A escolha dessa modalidade visa garantir a **continuidade das operações de segurança**, evitando prejuízos à administração e riscos à integridade da unidade prisional.

A aquisição será realizada **de acordo com o orçamento previamente estimado**, assegurando que o valor esteja compatível com as práticas de mercado e garantindo a **adequação técnica e econômica** das peças necessárias.

12. Resultados Pretendidos

A aquisição das peças para o equipamento, visa **garantir o pleno funcionamento, confiabilidade e segurança operacional do grupo gerador deste Complexo Penal**. Isso envolve:

- Garantir a operação contínua do gerador de energia da unidade, especialmente em situações de interrupção do fornecimento elétrico pela concessionária;
- Assegurar a segurança e o funcionamento ininterrupto dos sistemas essenciais da unidade prisional, como iluminação de emergência, sistemas de vigilância eletrônica, controle de acesso e comunicação interna;
- Evitar falhas operacionais e riscos à integridade física de servidores e internos, decorrentes de quedas de energia prolongadas;
- Substituir componentes desgastados ou obsoletos, que comprometem a confiabilidade do sistema de geração de energia reserva;
- Melhorar a eficiência energética e a autonomia do sistema, com baterias de maior capacidade e retificador compatível com os padrões técnicos exigidos;
- Atender às exigências legais e normativas de funcionamento de unidades prisionais, conforme diretrizes da Secretaria de Administração Penitenciária e normas técnicas de segurança.

A falta das peças tem causado **transtornos operacionais**, comprometendo sistemas essenciais como segurança eletrônica, iluminação e comunicação interna.

Com a aquisição das peças, busca-se garantir a **continuidade dos trabalhos e a prevenção de riscos dos sistemas da unidade do Complexo Penal** por meio da recuperação da confiabilidade do grupo gerador.

13. Providências a serem Adotadas

O setor de compras deverá tomar as providências necessárias para a aquisição da, **por meio de Dispensa de Licitação Direta**, seguindo o devido processo legal. O procedimento será conduzido **sem prejuízo de parecer jurídico**, conforme os termos do **artigo 53, § 1º, incisos I e II da Lei nº 14.133/2021**, assegurando a legalidade e a transparência na contratação.

14. Possíveis Impactos Ambientais

A presente aquisição não apresenta potencial de impacto ambiental, uma vez que se refere exclusivamente à reposição de peças já existentes no gerador, sem implicar modificações estruturais ou operacionais que alterem os aspectos ambientais previamente estabelecidos.

15. Declaração de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara **viável** esta contratação.

15.1. Justificativa da Viabilidade

A equipe de planejamento declara **viável** esta aquisição, justificando a necessidade imediata das peças para a **continuidade operacional e segurança** da unidade prisional.

Os atos de compra são executados sempre levando em conta os princípios da **legalidade, eficiência e economicidade**, garantindo que a **Administração Pública maximize resultados e otimize o uso dos recursos disponíveis**.

A presente contratação justifica-se pelo **aproveitamento estratégico dos recursos, levando em consideração a competitividade do mercado, a urgência da aquisição e a necessidade de garantir a continuidade dos serviços essenciais** dentro da unidade prisional.

16. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

ERIKA PRISCILLA ADDAS

Chefe de Serviço - Serviço de Administração



Assinou eletronicamente em 08/09/2025 às 15:10:06.

