

ESP-CDP. 'ASP FRANCIS CARLOS CANESCHI', BAURU

Documento de Formalização de Demanda 118/2025

Informações Básicas

Número do artefato	UASG	Editado por	Atualizado em
118/2025	380216-ESP-CDP. 'ASP FRANCIS CARLOS CANESCHI', BAURU	NADIA DE OLIVEIRA GARCIA RUIZ	14/10/2025 13:28 (v 0.8)
Status	PUBLICADO		

Outras informações

Categoria	Número da Contratação	Processo Administrativo
II - compra, inclusive por encomenda/Bens permanentes	42/2025	006.00420746/2025-33

DFD

Informações preliminares

REQUISITANTE:

Órgão:CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA ASP FRANCISCO CARLOS CANESCHI DE BAURU
Setor Requisitante(Unidade/Setor/Departamento): SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO
Responsável pela demanda: NÁDIA DE OLIVEIRA GARCIA RUIZ
Matricula:
E-mail: nogarcia@sap.sp.gov.br
Telefone:(14) 31613351

DATA PRETENDIDA PARA A CONCLUSÃO DA CONTRATAÇÃO:

14/11/2025

PREVISÃO DE PRAZO DE EXECUÇÃO, APÓS A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO:

30 dias

GRAU DE PRIORIDADE DA CONTRATAÇÃO:

ALTA

1. Descrição sucinta do objeto

1.1. Solicitação de Aquisição de aeradores para Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), nos termos da tabela abaixo, conforme condições e Exigências estabelecidas neste instrumento.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	CATMAT	<u>UNIDADE</u>	<u>QUANTIDADE</u>	<u>VALOR</u>	<u>VALOR</u>
			<u>DE</u> <u>MEDIDA</u>		<u>UNITÁRIO</u> <u>(R\$)</u>	<u>TOTAL</u> <u>(R\$)</u>
1	Aerador para Lagoa e Tanque de Aeracao; Fluxo Horizontal; Motor Eletrico Assincrono de Inducao, Grau de Protecao Ipw 55, Classe B, Isolamento Classe F; Eixo Em Aco Inoxidavel; Horizontal Acionado Por Moto Redutor 14:1; Eficiencia de Oxigenacao Minima de 2,6kg O2/kwh; Trifasico; Potencia de 2 Hp/kw; 220/380v; 1750rpm; Conforme Normas Nbr/abnt Vigentes; <u>Horizontal, modelo com palhetas, potência mínima de 2 CV, podendo chegar a 5,5 CV.</u> 	SIAFISCO 5083702 COMPRAS 461828	Unidade	02	10.080,50	20.161,00
<u>TOTAL</u>						R\$ 20.161,00

1.2. O objeto desta contratação não se enquadra como sendo de bem de luxo, conforme Decreto nº67.985, de 27 de setembro de 2023.

2. Justificativa da necessidade

2.1.A Estação de Tratamento de Esgoto do Centro de Detenção Provisória ASP Francisco Carlos Caneschi de Bauru, dispõe de equipamentos aeradores que estão obsoletos (instalados em 2013) e não encontramos mais peças para realizar a manutenção. Dessa forma, após visita técnica da Engenharia, recebemos a recomendação para que novos aeradores sejam adquiridos, com a finalidade de manter a oxigenação da água na lagoa de aeração em níveis aceitáveis para o eficiente tratamento da água.

3. Estimativa de quantidade e valores

3.1.A estimativa de quantidades e valores da contratação está prevista no campo1. Descrição sucinta do objeto,cujo valor **total** Estimado é de **R\$ 20.161,00 (Vinte mil, cento e sessenta e um reais)** para o exercício de 2025.

4. Vinculação ou dependência com outro DFD

4.1.A execução deste DFD não tem dependência prévia com execução de outro DFD.

1. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

NADIA DE OLIVEIRA GARCIA RUIZ

Agente de contratação



Assinou eletronicamente em 14/10/2025 às 13:27:01.

Despacho: Autorizo a contratação. Encaminhe-se ao setor de contratações, conforme proposto.

PERICLES FIORI DE SOUZA

Autoridade competente



Assinou eletronicamente em 14/10/2025 às 13:28:12.